



BADAN GIZI NASIONAL

KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN TATA KELOLA

NOMOR SOP	: 053/05/00/SOP.53/09/2026
TGL. PEMBUATAN	: 18 Agustus 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 04 September 2026
DISAHKAN OLEH	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  dr. Prima Josephine Hutapea, M.K.M. NIP. 196810052002122001
NAMA SOP	: SOP Manajemen Grease Trap

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan
7. Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem Dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis
8. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Kepala SPPG
2. Asisten Lapangan
3. Tim Kebersihan

KETERKAITAN:

1. SOP Kontrol Air Bersih
2. SOP Manajemen Sampah
3. SOP Manajemen IPAL
4. SOP Personal Higiene

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Instalasi Grease Trap
2. Alat Pelindung Diri (APD)
3. Alat Pembersihan
4. Sekop
5. Spatula Plastik
6. Sikat
7. Pengeruk
8. Pompa Penyedot
9. Alat tulis/perangkat pencatatan digital

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dijalankan, akan terjadinya penyumbatan, kebocoran, atau kegagalan fungsi. Akibatnya dapat mencemari saluran air dan lingkungan sekitar SPPG, yang berpotensi menimbulkan masalah sanitasi, bau tidak sedap, perkembangbiakan vektor penyakit, serta pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Formulir Pemeriksaan Grease Trap
2. Pencatatan Frekuensi dan Hasil Pembersihan Grease Trap

I. TUJUAN

1. Menetapkan tata cara pengelolaan, pemeriksaan, pembersihan dan pemeliharaan alat penyaring lemak (*grease trap*) secara teratur, memenuhi baku mutu lingkungan, mencegah pencemaran, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja.
2. Mencegah penumpukan lemak, minyak, sisa makanan, dan kotoran pada saluran pembuangan air limbah.
3. Mencegah terjadinya penyumbatan, bau tidak sedap, luapan dan gangguan pada sistem drainase.
4. Mendukung penerapan higiene, sanitasi, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan SPPG.
5. Memastikan limbah yang terkumpul pada *grease trap* dikelola dan dibuang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan, pembersihan, pemeliharaan dan pengelolaan limbah *grease trap* di area Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional.

III. DEFINISI

Grease Trap adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan dan menahan lemak, minyak, dan padatan dari air limbah sebelum dialirkan ke sistem pembuangan atau pengolahan air limbah berikutnya.

IV. PROSEDUR KERJA

1. Menggunakan alat pelindung diri (APD) sebelum melakukan kegiatan dan memastikan kegiatan dilakukan sesuai jadwal.
2. Menyiapkan peralatan yang diperlukan dan memastikan area kerja aman, tidak licin dan tidak mengganggu aktivitas produksi.
3. Pemeriksaan *grease trap* dilakukan secara rutin setiap hari atau sesuai kebutuhan operasional dengan cara;
 - a. Membuka penutup *grease trap* dengan hati-hati.
 - b. Memeriksa kondisi fisik *grease trap*, termasuk penutup, dinding, sekat, saluran masuk, dan saluran keluar.
 - c. Memeriksa ketebalan lapisan minyak dan lemak.
 - d. Memeriksa kondisi air dan aliran pada *grease trap*.
 - e. Memeriksa adanya bau menyengat, kebocoran, atau kerusakan.
 - f. Mencatat hasil pemeriksaan pada Formulir Inspeksi *Grease Trap* (Lampiran 2.)
4. Pengangkatan lemak, minyak dan padatan:
 - a. Memastikan aliran air limbah dapat dikendalikan

- b. Mengangkat lemak/minyak yang mengapung menggunakan sekop, spatula plastik, atau pompa penyedot.
 - c. Membersihkan bagian bawah *grease trap* dan mengangkat padatan atau sisa makanan yang mengendap.
 - d. Masukkan lemak, minyak, atau padatan ke dalam wadah limbah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Dilarang membuang sisa minyak panas atau bahan kimia langsung ke saluran.
5. Pembersihan *grease trap* dilakukan secara berkala berdasarkan hasil pemeriksaan tingkat penumpukan lemak atau minyak dengan cara;
- a. Bersihkan bagian dalam *grease trap* menggunakan sekop, pengeruk, dan sikat.
 - b. Bersihkan sekat, saluran masuk dan saluran keluar agar berfungsi dengan baik sehingga aliran air dari saluran masuk menuju saluran keluar berjalan normal.
 - c. Gunakan air secukupnya untuk memastikan saluran tidak tersumbat lemak atau padatan.
 - d. Dilarang menggunakan bahan kimia yang dapat merusak *grease trap* atau mengganggu proses pengolahan air limbah.
 - e. Pastikan tidak terdapat kebocoran.
 - f. Pasang kembali penutup *grease trap* dengan baik dan benar.
 - g. Pastikan seluruh bagian *grease trap* dalam kondisi bersih dari penumpukan limbah dan tidak terdapat sumbatan.
 - h. Bersihkan area kerja dari sisa kotoran dan air.
 - i. Bersihkan dan kembalikan peralatan ke tempat penyimpanan.
 - j. Lepaskan APD dan cuci tangan setelah kegiatan selesai sesuai dengan **SOP Personal Hygiene**.
 - k. Isi formulir atau checklist kegiatan pembersihan *grease trap* (lampiran 3.)
6. Pengelolaan limbah hasil pembersihan meliputi:
- a. Limbah wajib dikelola atau diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku.
 - b. Setiap pengeluaran atau penyerahan limbah dicatat sebagai bagian dari pengendalian dan dokumentasi.
7. Penanganan kondisi tidak normal:
- a. Petugas menghentikan penggunaan *grease trap* apabila kondisi tersebut dapat membahayakan pekerja atau menyebabkan pencemaran.
 - b. Laporkan kondisi tersebut dan melakukan tindakan sementara untuk mencegah limbah masuk atau meluap ke lingkungan.
 - c. Melakukan perbaikan oleh petugas yang ahli atau pihak yang ditunjuk.
 - d. Setelah perbaikan, lakukan pemeriksaan untuk memastikan *grease trap* kembali berfungsi dengan baik.
 - e. Dokumentasikan kejadian dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan (lampiran 4.)

V. LAMPIRAN

1. Diagram Alir Manajemen *Grease Trap*
2. Formulir Pemeriksaan *Grease Trap*
3. Formulir Pembersihan *Grease Trap*
4. Formulir Tindakan Perbaikan

Lampiran 1.

Diagram Alir Manajemen Grease Trap

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM KEBERSIHAN	KEPALA SPPG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pakai APD	Mulai		APD lengkap sesuai kebutuhan	10 Menit	APD lengkap digunakan	
2	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan			- Alat bantu pembuka grease trap - Sekop, - Pengeruk - Sikat	10 Menit	Peralatan pemeriksaan dan pembersihan tersedia dan siap digunakan	
3	Pemeriksaan kondisi grease trap seperti penutup, dinding, sekat, saluran masuk dan keluar, ketebalan lapisan minyak/lemak, air, bau			Grease Trap	30 Menit	Hasil pemeriksaan terdokumentasi	Apabila terjadi kerusakan segera lakukan perbaikan
4	Melakukan pembersihan dan pengangkatan lemak, minyak dan padatan			- Alat bantu pembuka grease trap - Sekop, - Pengeruk - Sikat	90 Menit	Grease Trap bersih	
5	Pengelolaan Limbah hasil dari pembersihan			- Alat bantu pembuka grease trap - Sekop, - Pengeruk - Sikat - Plastik sampah	30 Menit	Limbah terkendali	
6	Catat dan dokumentasikan hasil pemeriksaan dan penanganan grease trap			- ATK - Kamera Handphone - Formulir/Checkdi	10 Menit	Seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik	
7	Melaporkan hasil pemeriksaan grease trap kepada kepala SPPG		Selesai	- ATK - Kamera Handphone	10 Menit	Seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik	

Lampiran 2.

Formulir Pemeriksaan Grease Trap

Nama SPPG	
Alamat SPPG	
Tanggal Pemeriksaan	
Waktu Pemeriksaan	
Nama Petugas	

No.	Aspek yang Diperiksa	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan/Temuan
1	Penutup <i>grease trap</i> dalam kondisi baik dan tertutup rapat			
2	Tidak terdapat kerusakan pada badan <i>grease trap</i>			
3	Tidak terdapat kebocoran pada <i>grease trap</i>			
4	Saluran masuk berfungsi dengan baik			
5	Saluran keluar berfungsi dengan baik			
6	Aliran air limbah berjalan lancar			
7	Tidak terdapat penyumbatan pada saluran			
8	Lapisan lemak/minyak masih dalam batas normal			
9	Endapan padatan masih dalam batas normal			
10	Tidak tercium bau menyengat dari <i>grease trap</i>			
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan				

Petunjuk pengisian: beri tanda centang (✓) pada kolom "Sesuai" atau "Tidak Sesuai". Setiap aspek yang dinilai tidak sesuai wajib dituliskan pada kolom Keterangan/Temuan dan ditindaklanjuti melalui Formulir Tindakan Perbaikan.

Petugas Pemeriksa	Mengetahui Kepala SPPG
(.....) Nama & Tanda Tangan	(.....) Nama & Tanda Tangan

Lampiran 3.

Formulir Pembersihan *Grease Trap*

No.	Aspek yang Diperiksa	Dilakukan	Tidak Dilakukan	Keterangan
1	Membuka tutup <i>grease trap</i> secara hati-hati			
2	Mengangkat sampah atau kotoran padat			
3	Mengangkat lemak dan minyak yang mengapung			
4	Mengangkat endapan yang terdapat di dalam <i>grease trap</i>			
5	Membersihkan dinding dan sekat <i>grease trap</i>			
6	Memastikan saluran masuk dan saluran keluar tidak tersumbat			
7	Membersihkan kembali bagian dalam <i>grease trap</i>			
8	Memasang kembali tutup <i>grease trap</i> dengan benar			
9	Membersihkan area sekitar <i>grease trap</i>			
Kesimpulan Hasil Pemeliharaan				

Petunjuk pengisian: beri tanda centang (✓) pada kolom "Dilakukan" atau "Tidak Dilakukan". Setiap aspek yang dinilai tidak sesuai wajib dituliskan pada kolom Keterangan/Temuan dan ditindaklanjuti melalui Formulir Tindakan Perbaikan.

Petugas Pemeriksa	Mengetahui Kepala SPPG
(.....) Nama & Tanda Tangan	(.....) Nama & Tanda Tangan

Lampiran 4.

Formulir Tindakan Perbaikan

No	Tanggal Temuan	Temuan/ Tidak sesuai	Analisis Penyebab	Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Tanggal Selesai & Verifikasi Kepala SPPG
1						
2						
3						
4						
5						