

B1

115kv

2061
LAGO
SLAT-2C

2062
SIEMTOM GREAVES
1265PM-2B8

TC061A/B/C
CROMPTON-GREAVES
IOSK-145/275/650

R2
30MVA
SIEMENS
185242-14810

3x500 MCM

PY052

TC042A/B/C
CROMPTON-GREAVES
POCT-33

542
ABB
OMB 3A 12/25

541
LAGO
SLA-2C-IR

B1.2

34.5 KV

551
LAGO
SLA-2C-IR

552
CROMPTON-GREAVES
OMB 3A 12/25

TC002A/B/C
CROMPTON GREAVE
POY133

557
LAGO
SLA-2C-IR

PY062
LAGO

LA_PAMPA
MO21R

551
LAGO
SLA-2C-IR

552
CROMPTON-GREAVES
NBL-OM-3A-12/170

557
LAGO
SLA-2C-IR

PY072
LAGO

FUNDIKOM
MO22R

581
CROMPTON-GREAVES
POCT-34

571
LAGO
SLA-2C-IR

34.5 KV

572
ABB
OMB 3C 12/25

511
ACEC CHARLEROI

512
ABB
EDF-SK-1-1

TC012A/B/C
ABB
IMBD 52A3

PY032A/B/C
ASEA
XAP 36A3

2031
RADE KONCAR
SRV-123-11/12

2032
ABB
HPL 145/25C1

TC031A/B/C
ABB
IMBD 145 A3

R1
40MVA
CHINT ELECTRIC
201303054

3x500 MCM

PY042
LAGO

PY042
LAGO

991
LAGO

992
LAGO

991
LAGO

992
LAGO

TC012A/B/C
CROMPTON GREAVE
POY133

527
LAGO

PY042
LAGO

BC03
LAGO

TC072B
LAGO

521
ACEC CHARLEROI

522
ABB
S-172.5

527
LAGO

527
LAGO

TC012A/B/C
CROMPTON GREAVE
POY133

527
LAGO

PY042
LAGO

BC03
LAGO

TC072B
LAGO

B1.1

34.5 KV

531
LAGO

532
ABB
EDF-SK-1-1

537
LAGO



537
LAGO

PY042
LAGO

BC03
LAGO

TC072B
LAGO

512	R1 CHINT ELECTRIC 40MVA
522	MO12R AJOVER
532	HILOS
542	MO22R LA PAMPA
552	MO21R U.B. B1-2-81.1
572	MEDIDA B1.2



Unidad Organizativa
Administración Informacion
Técnica Col.

REVISION No. 40

FECHA: NOVIEMBRE/2022

ARCHIVO: MOSQUERA.DWG
Y:\FileServer\CONTROL UNIFILARES\MARZO_2020

DIAGRAMA UNIFILAR

MOSQUERA

TEL: 8276158 SIEMENS 6552
CARRETERA OCC. KM 18.5 VIA FACATATIVA

CODIGO: MO

DE: 2

29