


MEDIDA B1		
511	TJ21R	CARRASQUILLA 7
521	TJ21R	CARRASQUILLA 6
MEDIDA B1		
532		D1 SIEMENS 5MVA
22		D1 SIEMENS 5MVA
12	FC11D	LA_VEGA →
32	FC13D	SUPATA →
41		FC_SAUX_1 →
52	FC12D	PERICO →
		MEDIDA B1
← POTENCIA DE ENTRADA		→ POTENCIA DE SALIDA

CONFIDENCIAL ENEL/CODENSA

codensa	Unidad Organizativa Administración Información Técnica Col	REVISION No. 12	DIAGRAMA UNIFILAR
		FECHA: FEBRERO/2022	SUBESTACION SAN FRANCISCO
		ARCHIVO: SAN FRANCISCO.DWG \\COLCOD09FS01\FileServer\CONTROL UNIFILARES	CASCO M/PAL DE SAN FRANCISCO
			CODIGO: FC
			101
			HOJA: 1
			DE: 1