



ORDEM DE SERVIÇO

BETO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Telefone: (21) 9 7252-3538

CNPJ: 24.290.508/0001-30

Email: betorefri@gmail.com

Endereço: R. MINHO, 80, PONTO DE REFERENCIA, TAUA em RIO DE JANEIRO – RJ, CEP 21.921-290

Centro médico odontológico domingos Lourenço

Tarefa 72699248

Informações do cliente

Falar com		CPF/CNPJ	03.739.250/0001-36
Telefone	219710491		

Informações da atividade

Técnico Responsável	Beto	Tipo tarefa	Tarefa sem tipo
Data	17/04/2026 às 08:55:01	Início	17/04/2026 às 08:57
Fim	17/04/2026 às 18:29		
Endereço	Rua Prof. Alfredo Gonçalves Filgueira, 385, Centro, Nilópolis - RJ, 26525-060, Brasil		
Orientação	Revisão geral de limpeza Elgin 60000bths Evaporadora recepção Centro médico Avaliações Carga de gás 65 Psi Amperagem 18.3		

Questionário: CHECKLIST - ORDEM DE SERVIÇO

QUAL FOI O SERVIÇO EXECUTADO?	Revisão evaporadora
AMPERAGEM DO EQUIPAMENTO:	18.4
FOI VERIFICADO GÁS DO EQUIPAMENTO?	Sim
FOI REALIZADO LIMPEZA DO EQUIPAMENTO?	Sim
APÓS O SERVIÇO, O EQUIPAMENTO FICOU FUNCIONAL?	Sim

Fotos




amperagem 18.3 ok



retirada evaporadora para revisão geral de limpeza

Fotos



limpo e higienizado



instalação concluída com sucesso

Assinado por: Matheus Oliveira,
Documento: 190.553.987-80