


SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commerical-Institutionnel
Type de bâtiment	Éducation
Sous-type de bâtiment	École primaire, sans ventilation mécanique - Petite
Période de construction	Après 2012

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique et l'analyse de performance.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie de plancher [m²] 1640

Zone climatique

SYSTÈME CVCA

Système de climatisation	/
Système de chauffage	Chaudière électrique avec plinthes hydroniques
Système de ventilation	/
COP typique en climatisation	/

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²/K]	0.28
Murs intérieurs [W/m²/K]	0
Toit [W/m²/K]	0.18
Dalles [W/m²/K]	0.38
Infiltration (I_design) [m³/h/m²]	2.05

VITRAGE

Glazing [W/m²/K]	2.77
SHGC	0.41


RATIO FENÊTRES/FAÇADE

Moyenne [%]	27.7
-------------	------

USAGES FINAUX ANNUELS — ÉLECTRICITÉ [kWh]



USAGE FINAL	[kWh/an]
Chauffage	63398
Éclairage intérieur	31975
Équipements intérieurs	13745
Ventilateurs	453
Pompes	1333
Systèmes d'eau chaude	8061
Total des usages	118962

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE FINAL



Décomposition de la consommation énergétique mensuelle par usage final, montrant la contribution du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires tout au long de l'année.

PROFIL JOURNALIER MOYEN PAR USAGE



Profil de consommation journalière moyen des jours d'hiver et d'été, montrant la contribution du chauffage, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires au cours d'une journée hivernale ou estivale moyenne.

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

73

kWh/m²/an

CONSOMMATION TOTALE

118961

kWh/an

ÉLECTRICITÉ

118962

kWh/an

GAZ NATUREL

0

kWh/an