

DESCRIPTION DU MODÈLE

MODÈLE 3D



Superficie de plancher	1325.0 m²
Étages	5
Zone climatique	6A
Météo	outdoor_temperature_no_year

FAÇADE	RFM
Average	30.0

Murs ext. [W/m²·K]	1.13
Murs int. [W/m²·K]	2.51
Toit [W/m²·K]	2.49
Dalles [W/m²·K]	1.14
Infiltration [m³/h·m²]	13.5

USAGE	KWH/AN
Chauffage	169148.6
Refroidissement	14250.1
Éclairage intérieur	7086.2
Éclairage extérieur	3183.4
Équipements intérieurs	110975.9
Ventilateurs	17069.6
Total des usages	321713.7

Figure — Profil mensuel désagréé par usage

Figure — Profil mensuel désagrégé par usage (OPE)

GAZ NATUREL
0
kWh/an

TABLEAU RÉCAPITULATIF — [À DÉFINIR]

Espace réservé — contenu du tableau à définir.
Ajouter les colonnes et lignes selon les besoins.

SECTION 4 — COMPARAISON AVEC LES DONNÉES DE RÉFÉRENCE

COURBE PRISM





Figure — Courbe PRISM · Model vs. measured data

TABLEAU COMPARATIF — VALEURS CLÉS


INDICATEUR	MODEL	RÉFÉRENCE	ÉCART
Conso_annuelle_electricite_kWh	16086.08	16587.18	-501.1
Conso_base_electricite_kWhParJour	19.74	20.36	-0.6
Pente_chauffage_electricite_WparK	-133.33	-127.08	-6.2
Pente_climatisation_electricite_WparK	41.31	43.18	-1.9
Pointe_hiver_am_kW	7.34	6.77	0.6
Pointe_h_hiver_am	7.0	6.0	1.0
Pointe_hiver_pm_kW	6.42	6.55	-0.1
Pointe_h_hiver_pm	17.0	20.0	-3.0

JOURNÉE TYPIQUE — ÉTÉ



Profil de consommation horaire — jour d'été

JOURNÉE TYPIQUE — HIVER



Profil de consommation horaire — jour d'hiver