


SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT	
Secteur	Commerical-Institutionnel
Type de bâtiment	Éducation
Sous-type de bâtiment	École primaire, sans ventilation mécanique - Petite
Période de construction	Avant 1970

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique et l'analyse de performance.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT	
Superficie de plancher [m²]	1640
Zone climatique	
SYSTÈME CVCA	
Système de climatisation	/
Système de chauffage	Chaudière électrique avec plinthes hydroniques
Système de ventilation	/
COP typique en climatisation	/
ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	
Murs extérieurs [W/m²/K]	0.72
Murs intérieurs [W/m²/K]	0
Toit [W/m²/K]	0.28
Dalles [W/m²/K]	1.91
Infiltration (I_design) [m³/h/m²]	2.05
VITRAGE	
Glazing [W/m²/K]	3.52
SHGC	0.41
RATIO FENÊTRES/FAÇADE	
Moyenne [%]	27.7

USAGES FINAUX ANNUELS — ÉLECTRICITÉ [kWh]	
USAGE FINAL	[kWh/an]
Chauffage	111912
Éclairage intérieur	31975
Équipements intérieurs	13745
Ventilateurs	689
Pompes	2317
Systèmes d'eau chaude	8061
Total des usages	168699

