


CI\_EDU\_SchoolSec-noClim\_Large\_Pre1970

SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Secteur                 | Commerical-Institutionnel                     |
| Type de bâtiment        | Éducation                                     |
| Sous-type de bâtiment   | École secondaire, sans climatisation - grande |
| Période de construction | Avant 1970                                    |

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique et l'analyse de performance.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Superficie de plancher [m²]  | 17204                                                        |
| Zone climatique              |                                                              |
| SYSTÈME CVCA                 |                                                              |
| Système de climatisation     | /                                                            |
| Système de chauffage         | Chaudière électrique avec plinthes hydroniques périphériques |
| Système de ventilation       | Système à volume constant avec recirculation                 |
| COP typique en climatisation | /                                                            |

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Murs extérieurs [W/m²/K]          | 0.72 |
| Murs intérieurs [W/m²/K]          | 0    |
| Toit [W/m²/K]                     | 0.28 |
| Dalles [W/m²/K]                   | 1.91 |
| Infiltration (I_design) [m³/h/m²] | 2.05 |

VITRAGE

|                  |      |
|------------------|------|
| Glazing [W/m²/K] | 3.52 |
| SHGC             | 0.41 |


RATIO FENÊTRES/FAÇADE

|             |      |
|-------------|------|
| Moyenne [%] | 19.7 |
|-------------|------|

USAGES FINAUX ANNUELS — ÉLECTRICITÉ [kWh]



| USAGE FINAL            | [kWh/an] |
|------------------------|----------|
| Chauffage              | 2913993  |
| Éclairage intérieur    | 335414   |
| Équipements intérieurs | 132576   |
| Ventilateurs           | 312691   |
| Pompes                 | 67120    |
| Systèmes d'eau chaude  | 44967    |
| Total des usages       | 3806758  |

CONSUMMATION MENSUELLE PAR USAGE FINAL



Décomposition de la consommation énergétique mensuelle par usage final, montrant la contribution du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires tout au long de l'année.

PROFIL JOURNALIER MOYEN PAR USAGE



Profil de consommation journalière moyen des jours d'hiver et d'été, montrant la contribution du chauffage, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires au cours d'une journée hivernale ou estivale moyenne.

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE  
221  
kWh/m²/an

CONSUMMATION TOTALE  
3806731  
kWh/an

ÉLECTRICITÉ  
3806758  
kWh/an

GAZ NATUREL  
0  
kWh/an