


SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commerical-Institutionnel
Type de bâtiment	Éducation
Sous-type de bâtiment	École primaire ou secondaire, sans ventilation mécanique - Taille moyenne
Période de construction	Avant 1970

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique et l'analyse de performance.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie de plancher [m²]	3050
Zone climatique	
SYSTÈME CVCA	
Système de climatisation	/
Système de chauffage	Chaudière électrique avec plinthes hydroniques
Système de ventilation	/
COP typique en climatisation	/

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²/K]	0.72
Murs intérieurs [W/m²/K]	0
Toit [W/m²/K]	0.28
Dalles [W/m²/K]	1.91
Infiltration (I_design) [m³/h/m²]	2.05

VITRAGE

Glazing [W/m²/K]	3.52
SHGC	0.41


RATIO FENÊTRES/FAÇADE

Moyenne [%]	33.5
-------------	------

USAGES FINAUX ANNUELS — ÉLECTRICITÉ [kWh]



USAGE FINAL	[kWh/an]
Chauffage	246827
Éclairage intérieur	59464
Équipements intérieurs	23322
Ventilateurs	1786
Pompes	4872
Systèmes d'eau chaude	9522
Total des usages	345794

CONSUMATION MENSUELLE PAR USAGE FINAL



Décomposition de la consommation énergétique mensuelle par usage final, montrant la contribution du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires tout au long de l'année.

PROFIL JOURNALIER MOYEN PAR USAGE



Profil de consommation journalière moyen des jours d'hiver et d'été, montrant la contribution du chauffage, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires au cours d'une journée hivernale ou estivale moyenne.

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

113

kWh/m²/an

CONSUMATION TOTALE

345792

kWh/an

ÉLECTRICITÉ

345794

kWh/an

GAZ NATUREL

0

kWh/an