


SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commerical-Institutionnel
Type de bâtiment	Éducation
Sous-type de bâtiment	École secondaire, sans climatisation - grande
Période de construction	Avant 1970

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique et l'analyse de performance.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie de plancher [m²]	17204
Zone climatique	6A

SYSTÈME CVCA

Système de climatisation	/
Système de chauffage	Chaudière électrique avec plinthes hydroniques périphériques
Système de ventilation	Système à volume constant avec recirculation
COP typique en climatisation	/

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²/K]	0.72
Murs intérieurs [W/m²/K]	0
Toit [W/m²/K]	0.28
Dalles [W/m²/K]	1.91
Infiltration (I_design) [m³/h/m²]	2.05

VITRAGE

Glazing [W/m²/K]	3.52
SHGC	0.41


RATIO FENÊTRES/FAÇADE

Moyenne [%]	19.7
-------------	------

USAGES FINAUX ANNUELS — ÉLECTRICITÉ [kWh]



USAGE FINAL	[kWh/an]
Chauffage	2913911
Climatisation	0
Eau Chaude	44966
Éclairage	335410
Charges aux prises	87608
Autres (ventilateurs,...)	424767
Total	3806662

CONSUMMATION MENSUELLE PAR USAGE FINAL



Décomposition de la consommation énergétique mensuelle par usage final, montrant la contribution du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires tout au long de l'année.

PROFIL JOURNALIER MOYEN PAR USAGE



Profil de consommation journalière moyen des jours d'hiver et d'été, montrant la contribution du chauffage, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires au cours d'une journée hivernale ou estivale moyenne.

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE
221
kWh/m²/an

CONSUMMATION TOTALE
3806731
kWh/an

ÉLECTRICITÉ
3806662
kWh/an

GAZ NATUREL
0
kWh/an