

→ a_T ... Teilungsfaktor nach Tabelle A.1

Für alle Tabellen: Zwischenwerte sind mithilfe einer natürlichen kubischen Spline-Interpolation zu interpolieren.

Tabelle A.1 — Teilungsfaktor a_T für Systeme vom Typ A und Typ C

$R_{\lambda, B}$ ($m^2 \cdot K/W$)	0	0,05	0,10	0,15
a_T	1,23	1,188	1,156	1,134

z.B.: für $R_{\lambda, B} \Rightarrow a_T = 1,156$

dazu ist $m_T = 1 - \frac{T}{0,075}$ T... Rohrteilung

z.B.: $m_T = 1 - \frac{0,20}{0,075} = -1,6667$

→ a_u ... Überdeckungsfaktor nach Tabelle A.2:

Tabelle A.2 — Überdeckungsfaktor a_u in Abhängigkeit von der Rohrteilung T und dem Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda, B}$ des Fußbodenbelages für Systeme vom Typ A und Typ C

$R_{\lambda, B}$ $m^2 \cdot K/W$	0	0,05	0,10	0,15
T m	a_u			
0,05	1,069	1,056	1,043	1,037
0,075	1,066	1,053	1,041	1,035
0,1	1,063	1,05	1,039	1,033 5
0,15	1,057	1,046	1,035	1,030 5
0,2	1,051	1,041	1,031 5	1,027 5
0,225	1,048	1,038	1,029 5	1,026
0,3	1,039 5	1,031	1,024	1,021
0,375	1,03	1,022 1	1,018 1	1,015

z.B.: für $R_{\lambda, B} = 0,10$ und $T = 0,20m \Rightarrow a_u = 1,0315$

dazu ist $m_u = 100 (0,045 - s_u)$ s_u ... Estrichüberdeckung [m]

z.B. $m_u = 100 - (0,045 - 0,035) = 99$ (mit ECO 30 $\Rightarrow s_u = 0,035$)