

Allgemein:

- Tür- und Fensterkontakte bauseits (Firma Höhbauer), in Loxone integriert
- Beschattung als Rollo
- Elektroinstallation durch: Firma STONE & art S.Goller GmbH
- Decke im 1. OG abgehängt

01.01 - Flur OG

- 2 x Wandleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten bauseits
Position: Treppe EG-1.OG => L01.01.01
- Schienensystem: isoLED Track 48V, Dali, weiß, 5,0m, durch DSHP
Position: Decke Flur, Leuchten werden später ausgesucht => L01.01.02
- keine Fußbodenheizung
- W-LAN-Repeater, Ubiquiti U7 Pro XG (PoE+), bauseits

01.02 - Treppenhaus OG - DG

- 1 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: max. 5,0m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: Handlauf Treppe 1.OG- 2.OG indirekt => L01.02.01
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
- keine Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 24V DC/ 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits

01.03 - Büro

- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS => Philips Hue Centris , 1 Kreis, Leuchten bauseits
Position: Decke => L01.03.01
- 1 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, Tunable White, dimmbar, , Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: max. 5,0m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: Voute Decke, Balkonseite => L01.03.02
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
- Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits

01.04 - Bad 1. OG

- 2 x Wandleuchte, 230V AC, AN/AUS, 1 Kreis, Leuchten bauseits
Position: Spiegelleuchten => L01.04.01
- 1 x LED-Streifen Loxone, 24V DC, ww, dimmbar, Lichtstrom (lm): 600/m, Länge: 1,4m, Schutzklasse: IP65, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: in der Duschgel-Nische => L01.04.02
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
- 1 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: max. 5,0m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: Voute => L01.04.031+032
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
- Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits
- 1 x Handtuchheizkörper elektrisch, Ansteuerung über Loxone => NUR VORBEREITUNG => 01.04.02
- 1 x Feuchtraumlüfter, 230V AC, Lüfter: Helios MiniVent M1/150, Lüfter bauseits, Ansteuerung durch Loxone

01.05 - Schlafen

- Schienensystem: isoLED Track 48V, Dali, weiß, 3,0m, durch DSHP
Position: zwischen Schrank und Bett, Leuchten werden später ausgesucht => L01.05.01
- 1 x LED-Streifen Loxone, 24V DC, rgbw, dimmbar, Lichtstrom (lm): tbd, Länge: max. 5,0m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: unter/ hinter Bett => L01.05.02
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
- 2 x LED-Hängeleuchte, 24V DC, 2 Kreise, Leuchten bauseits
=> jeweils eine pro Nachttisch => L01.05.03+04
- Beleuchtung am Spiegel mit bauseits vorhandener Philips Hue
- Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits
- beide Touch Nightlight bauseits

01.06 - Kind

- 2 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 2 Kreise, Leuchten bauseits
Position: Decke => L01.06.01+02
- 1 x Wandleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten bauseits
Position: Wand => L01.06.03
- Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits

01.07 - Balkon

- 1 x Wandleuchte, 230V DC, AN/ AUS, 1 Kreis, Leuchte bauseits
Position: rechts und links von der Tür => L01.07.01
- 2 x schaltbare Steckdose, 1 Kreis => S01.07.01

Version 1.2		27.04.2026	DSHP	Bearb.	21.04.2026	DSHP	DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH			1. Obergeschoss		Projekt: Weihs		=	
Version 1.3		04.05.2026	DSHP	Gepr.	21.04.2026					Nürnberg				+	
Version 1.4		15.05.2026	DSHP	Stand						Anlage:		Zeichnungsnr.:		Blatt:	
Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm			Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Weihs011		Anz.Bl:	