



IPARI HÁLÓZATOK

6. forduló



A kategória támogatója: Com-Forth Kft.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ:


10:00


Felhasznált idő: 02:07/10:00	Elért pontszám: 0/1

Mit jelent az alál 0A 81 02 B053	obi Modbus RTU válaszüzenet?
UA 61 UZ BU33	
Válasz	
A slave hib	ás kérést kapott, nem rendelkezik a lekérdezett regiszterrel a regisztertáblájában
A slave hib	ás lekérdezést kapott, nem támogatja a használni kívánt funckciókódot
A lekérdeze	és sikeres volt, a 81-es regiszter értéke 02
A lekérdeze	és sikertelen volt CRC hiba miatt.

2. feladat 0/5 pont

Mi lesz az eredménye az alábbi DPI tűzfalbeállításnak?






Válasz

- Az összes kommunikáció tiltása.
- Az 1-es ID-val rendelkező Modbus TCP slave 512-es regiszterének írásának tiltása.
- Az 1-es ID-val rendelkező Modbus TCP slave 512-es regiszterének írásának engedélyezése.

3. feladat 0/5 pont

Az adatgyűjtőnket az alábbi beállításokkal csatlakoztatjuk az ipari hálózatunkra. Egy régi, RS-485 porttal rendelkező mérleget szeretnénk lekérdezni. Szükség van-e további konverterekre, és ha igen, milyenre?



Válasz

- Nincs szükség, a megadott beállításokkal működni fog.
- Szükség van, egy Modbus RTU Modbus TCP protokollkonverterre
- Szükség van, egy transzparens soros (RS-485) Ethernet konverterre, ami TCP szerver üzemmódra van konfigurálva
- Szükség van, egy Modbus RTU Ethernet/IP protokollkonverterre

Magyarázat

Legfontosabb tudnivalók

Kapcsolat

Versenyszabályzat Adatvédelem

© 2022 Human Priority Kft.

KÉSZÍTETTE

Megjelenés

-**∵** Világos ≎