ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UET UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 06.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

На клапаны запорно-регулирующие для УЗПОУ-D11 DN1200

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610128-A1

Согласовано

Гл.инженер	Калугин	07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610128-A1		
ГИП		Схабицкий			07.26	ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ На клапаны запорно-регулирующие для УЗПОУ-D11 DN1200	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Рябинин			07.26		РП	1	10
Исполн.		Юлдашев			07.26		EAST WEST ENGINEERING	ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.	
Н.контр.		Схабицкий			07.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	14.05.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
R2	15.06.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	06.07.206	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Климатические условия региона 4

Рабочая среда 4

Клапаны запорно-регулирующие DN150 PN-6,3МПа с ручным приводом 5

Клапаны запорно-регулирующие DN100 PN-6,3МПа с ручным приводом 6

Клапаны запорно-регулирующие DN50 PN-6,3МПа с ручным приводом 7

Требования к упаковке, консервации и транспортировке 8

Общие требования 9

Тип клапана и количество 10

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Рабочая среда

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Клапаны запорно-регулирующие DN150 PN-**6,3МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102		GV-D11-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102		GV-D11-002
Количество, шт.		2
Диаметр условный DN, мм		150
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+40
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
Установка	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dh x S, мм	159x6
	Место установки	На открытой площадке

Клапаны запорно-регулирующие DN100 PN-**6,3МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102		GV-D11-003
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102		GV-D11-004
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102		GV-D11-006
Количество, шт.		3
P&ID		EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102
Диаметр условный DN, мм		100
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+40
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
Установка	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dh x S, мм	114x5
	Место установки	На открытой площадке

Клапаны запорно-регулирующие DN50 PN-**6,3МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102		GV-D11-005
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		50
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+40
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
Установка	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	57x4
	Место установки	На открытой площадке

Требования к упаковке, консервации и транспортировке

1. Консервация должна обеспечить срок хранения арматуры в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации арматуры без ее разборки.
2. Присоединительные поверхности патрубков закрыть временными заглушками для защиты от повреждений при транспортировке.
3. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к арматуре, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь».
4. Упаковка должна обеспечивать сохранность арматуры при транспортировании и хранении.
5. Упаковка арматуры должна позволять ее хранение на открытом воздухе при условиях, указанных в разделе «Климатические условия региона» данного опросного листа.
6. Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортировки арматуры всеми видами транспорта.

Общие требования

1. Арматура должна поставляться полной заводской готовности, должна быть новой, не бывшей в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Общие технические требования к арматуре - по ГОСТ Р 56001-2014.
4. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик арматуры с учетом технологических условий и состава среды.
5. Методы контроля и испытаний арматуры должны соответствовать ГОСТ 33257-2015. Все испытания должны быть проведены в присутствии представителя заказчика.
6. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
7. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа арматуры одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
8. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
9. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
10. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
11. В комплекте поставки предусмотреть ЗИП, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия.
12. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
13. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
14. Арматура должна иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Размещение табличек для арматуры с ручным управлением - на корпусе арматуры, для арматуры с приводом - на корпусе с дублированием на приводе и отдельной табличкой для привода.
    Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
15. Арматура должна быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
16. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
17. Арматура должна обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
18. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.
19. Шток оснастить указателем положения запирающего элемента.
20. Конструкция седла должна обеспечивать достаточную жесткость, чтобы выдерживать напор среды в момент перекрытия.
21. Уплотнение затвора выполнить из материала (полимерного, эластомерного или другого), удовлетворяющим условиям эксплуатации, а также обладающей высокой износостойкостью.

Тип клапана и количество

№№ п/п	Тип крана	Кол-во, к-т
1	Клапаны запорно-регулирующие DN150 PN-6,3МПа с ручным приводом	2
2	Клапаны запорно-регулирующие DN100 PN-6,3МПа с ручным приводом	3
3	Клапаны запорно-регулирующие DN50 PN-6,3МПа с ручным приводом	1