Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Щитовое оборудование							
1	Щит наружного освещения навесного исполнения, 400/230 В, 50 Гц, IP44	Согласно опросному листу EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-801509-R1			шт.	1	20	
	Освещение							
1	Светильник общепромышенный модульный, со светодиодным источником света 230 В, 50 Гц, 400 Вт, IP66, крепление на скобе, с фотометрической кривой 60°, со световым потоком 40000 Лм	ТУ 3461-015-00213569-2010			шт.	11	10	
2	Кабельный ввод ВК-Н-ВЭЛ 3-М20	ПИНЮ.687153.002 ТУ IP66			шт.	6	0,15	
3	Кабель силовой бронированный ВБбШвнг(А)-LS 3х4	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	190	0,53	
4	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	20	0,144	
5	Металлорукав негерметичный	Р3-Ц-Х-20			м	20	0,3	
6	Скоба	К142 У1			шт.	20	0,035	
7	Коробка соединительная общепромышленная на 3 ввода	КС 12-32- УХЛ1			шт.	6	1,5	
8	Короб кабельный	СП (50х25) УТ 1.5 L=2 м			шт.	42	3,5	
9	Ящик силовой с выключателем врубным и предохранителями	ЯРВ-20-31 УХЛ1			компл.	2	9,2	
10	Полоса для крепления щита	4х40, L=0,5 м			шт.	4	0,63	
11	Стяжка нейлоновая 7х90 mm с дюбелем 8х35 mm				шт.	25	0,05	
12	Труба 32х3,2	ГОСТ 3262-75			м	4	3,09	
	Кабельно-проводниковая продукция и изделеия							
1	Кабель силовой бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5х120- 0,66	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	100	6,775	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	12.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Пац В.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-801509-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗРГ.
Внутриплощадочные коммуникации

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Спецификация оборудования изделий и материалов

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2	Кабель силовой бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5 x 6- 0,66	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	230	0,964	
3	Кабель силовой бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5 x 4- 0,66	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	135	0,674	
4	Кабель силовой бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5 x 2,5- 0,66	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	175	0,25	
5	Кабель контрольный бронированный КВБбШвнг(А)-LS 4 x 1,5- 0,66	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	90	0,368	
6	Кабель силовой бронированный ВБбШвнг(А)-LS 3 x 2,5- 0,66	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	280	0,368	
	Изделия и материалы							
1	Двустенная труба ПНД гибкая Ф110 мм с протяжкой	121911			м	980	0,7	
2	Лента сигнальная	ЛСЭ-450			м	980		
3	Муфта кабельная концевая пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением внутренней установки с болтовыми наконечниками, для 5-ти жильных медных кабелей сеч. 70-120 мм^2 с пластмассовой изоляцией напряжением до 1кВ	1П5КВТпНхнг-LS-2 ГОСТ 13781.0-86			шт	2		
4	Кабельный наконечник для медного провода сечением 2,5 мм^2 луженый под опрессовку Г4112	ТМЛ 2,5-6-2,6			шт.	4	0,01	
5	Кабельный наконечник для медного провода сечением 6 мм^2 луженый под опрессовку Г4128	ТМЛ 6-8-4			шт.	2	0,01	
	Заземление							
1	Полоса стальная 4 x 40				м	1050	1,26	
2	Круг стальной Ф16, L=3 м				м	49	1,6	
3	ПВ 3 x 6 - Провод сечением 6 мм ? желто-зеленого цвета				м	10	0,07	
4	Мастика изоляционная битумно-резиновая, марки МБР-90				кг	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
5	Грунтовка ГТ-760 ИН				кг	1		
6	Колодец инспекционный для заземления	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014 GL-11404			шт.	1	1,06	
7	Кабель ВВГнг(А) 3х25	ТУ 16-705.499-2010			м	40	1,9	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-801509-R1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3

Формат А3