





















Примечание:

1. Экспликацию помещений см. в документе EWE0426-MGL1-SAR-054-PLA-800502, EWE0426-MGL1-SAR-054-PLA-800503.
2. Данный лист рассматривать совместно с комплектом строительных решений (STR).
3. Полы выполнять в соответствии с требованиями ШНК 2.03.13-24 после монтажа инженерных коммуникаций.
4. Перед изготовлением дверных и оконных блоков размеры проёмов проверить по месту.
5. Схемы дверных и оконных блоков на эскизах показаны с внутренней стороны. Двери изображены со стороны, противоположной направлению открывания (изнутри).
6. Размеры, отмеченные звёздочкой (*), монтажные зазоры, фактические размеры блоков и варианты их крепления определяются фирмой-изготовителем (поставщиком) в каждом конкретном случае.
7. В соответствии с КМК 2.01.04-18 «Строительная теплотехника» минимально допустимое сопротивление теплопередаче наружных окон должно составлять $R_0 \geq 0{,}15$ м²·°С/Вт. Проектом предусмотрены оконные блоки из металлопластиковых профилей по ГОСТ 30674-2023 с заполнением однокамерными стеклопакетами (4М1-16-4М1) по ГОСТ 24866-2014. Приведённое сопротивление теплопередаче оконных блоков принято не ниже класса Д2 с нормируемым минимальным сопротивлением $R_0 \geq 0{,}35$ м²·°С/Вт. Профили приняты белого цвета.
8. Наружные двери оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах.

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Коммент.
ОК-1	ГОСТ 30674-99	Окно из ПВХ профиля с термоизоляцией. Однокамерный стеклопакет (толщ. стекла - 4 мм)	1		
ОК-2	ГОСТ 30674-99	Окно из ПВХ профиля с термоизоляцией. Однокамерный стеклопакет (толщ. стекла - 4 мм)	7		
ФР-1	ГОСТ 30674-99	Окно из ПВХ профиля с термоизоляцией. Однокамерный стеклопакет (толщ. стекла - 4 мм)	4		

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
ДН-1	ГОСТ 31173-2016	Дверной блок стальной противопожарный наружный глухой правого открывания с порогом 2100х1000	3		
ДН-1*	ГОСТ 31173-2016	Дверной блок стальной противопожарный наружный глухой левого открывания с порогом 2100х1000	1		
ДН-2	ГОСТ 31173-2016	Дверной блок стальной противопожарный наружный глухой левого открывания с порогом 2100х800	3		
ДН-2*	ГОСТ 31173-2016	Дверной блок стальной противопожарный наружный глухой левого открывания с порогом 2000х800	1		
ДВ-1	ГОСТ 23747-2015	Дверной блок алюминиевый внутренний глухой правого открывания 2100х1000	1		
ДВ-1*	ГОСТ 23747-2015	Дверной блок алюминиевый внутренний глухой левого открывания 2100х1000	2		
ДВ-2	ГОСТ 23747-2015	Дверной блок алюминиевый внутренний глухой правого открывания 2100х800	1		
ДВ-2*	ГОСТ 23747-2015	Дверной блок алюминиевый внутренний глухой левого открывания 2100х800	1		

A1

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	30.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	07.08.2026	Выпущен для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UKTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKNEFTEGAZSTROY

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Нач.отд.		Юлдашев Х.			09.2026
Исполн.		Олимов Ф.			09.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026

EWE0426-MGL1-SAR-054-SPC-800508-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Спецификация заполнения дверных и оконных проемов

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3