Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Приборы и средства автоматизации							
PG-D12-001 PG-D12-002	Индикатор давления (манометры)	Опросной лист			шт.	11		
PG-D12-003 PG-D12-004	в комплекте с 2-х вентильным блоком	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610201						
PG-D12-005 PG-D12-006								
PG-D12-101 PG-D12-201								
PG-D12-301 PG-D12-401								
PG-D12-501								
TG-D12-101 TW-D12-101	Индикатор температуры (термометры)	Опросной лист			шт.	5		
TG-D12-201 TW-D12-201	В комплекте с защитной гильзой	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610205						
TG-D12-301 TW-D12-301								
TG-D12-401 TW-D12-401								
TG-D12-501 TW-D12-501								
PIT-D12-001 PIT-D12-002	Преобразователь избыточного давления.	Опросной лист			шт.	6		
PIT-D12-003 PIT-D12-004	В комплекте с двухвентильным блоком и кабельным вводом.	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610202						
PIT-D12-005 PIT-D12-006								

Заказчик определяет тип оборудования и фирму-поставщика/изготовителя по результатам тендера. В связи с необходимостью выполнения расчетов для кабелей, указан конкретный тип изделий и изготовитель. При замене фирмы-изготовителя, поставщик должен подобрать аналог изделий с указанными в данной спецификации характеристики.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	03.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKISTANENERGOTAMIK

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Смехов Д.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-800306-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	7

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
TT-D12-001	Датчик измерения температуры наружного воздуха	ТСМУ-Метран-274-02-60-0,5		Метран	шт.	2		или аналог
TT-D12-013	Термопреобразователь сопротивления общепромышленного исполнения,	Н10-(-50...+100 оС)-4...20mA-БК-У1.1						
	с кабельным вводом, с кронштейном для крепления на стене							
	- диапазон измерения (-50...+100) °С							
	- выходной сигнал (4...20) мА							
	- предел допускаемой основной приведенной погрешности ±0,5%							
	- степень защиты оболочки - IP65							
	- климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1. (от минус 45°С до плюс 70°С)							
TIT-D12-001	Термопреобразователь сопротивления (накладной).	Опросной лист			шт.	1		
	Выходной сигнал 4-20 mA HART.	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610203						
УЗРГ-D001	Газоизмерительная система УЗРГ-С001	Опросной лист			компл.	1		
		EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610116						
ZIS-D12-001	Сигнализатор прохождения очистного устройства	Опросной лист			шт.	2		
ZIS-D12-002		EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610204						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-800306-R1	Лист 2

Формат А3

	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Кабели и провода							
	Кабель контрольный, инструментальный для взрывоопасной зоны:	RE-2X(St)HSWAH 1x2x1,5			м	690		
	RE - иструментальный и контрольный кабель	RE-2X(St)HSWAH 3x1,5			м	20		
	2X - изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE)	RE-2X(St)HSWAH 7x1,5			м	120		
	(St) - статический экран из алюминиевой фольги, скрепленной пластиковой лентой	RE-2X(St)HSWAH 12x1,5			м	30		
	H - внутренняя оболочка из композиции не содержащей галогенов и не поддерживающей горение	RE-2X(St)HSWAH 19x1,5			м	120		
	SWA - броня из оцинкованной круглой стальной проволки	RE-2X(St)HSWAH 10x2,5			м	680		
	H - наружная оболочка из композиции, не содержащей галогенов и не поддерживающей горение	RE-2X(St)HSWAH 14x2,5			м	2620		
	Рабочее напряжение - не превышает 220±20В, 50Гц							
	Токопроводящая жила - скрученная медная многопроволочная							
	Стационарная наружная прокладка в лотках на эстакаде, в земле (траншее)							
	без необходимости защищать от прямого УФ воздействия.							
	Кабель должен быть с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной							
	методом экструзии с негигроскопическими заполнителями, что препятствует							
	свободному распространению взрывоопасных газов через кабели (согласно п.п9.3.2а							
	ГОСТ IEC 60079-14-2013 "Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор							
	и монтаж электроустановок")							
	Кабель должен иметь сертификат подтверждающий соотвествие							
	ГОСТ IEC 60079-14-2013							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-800306-R1	Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Кабель контрольный, инструментальный для взрывоопасной зоны:	RE-2X(St)HSWAH-PIMF 3x2x1,5			м	200		
	RE - иструментальный и контрольный кабель	RE-2X(St)HSWAH-PIMF 8x2x1,5			м	100		
	2X - изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE)							
	(St) - статический экран из алюминиевой фольги, скрепленной пластиковой лентой							
	H - внутренняя оболочка из композиции не содержащей галогенов и не поддерживающей горение							
	SWA - броня из оцинкованной круглой стальной проволки							
	H - наружная оболочка из композиции, не содержащей галогенов и не поддерживающей горение							
	Рабочее напряжение - не превышает 220±20В, 50Гц							
	Токопроводящая жила - скрученная медная многопроволочная							
	Стационарная наружная прокладка в лотках на эстакаде, в земле (траншее)							
	без необходимости защищать от прямого УФ воздействия.							
	Кабель должен быть с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной							
	методом экструзии с негигроскопическими заполнителями, что препятствует							
	свободному распространению взрывоопасных газов через кабели (согласно							
	п.п9.3.2а ГОСТ IEC 60079-14-2013 "Взрывоопасные среды. Часть 14.							
	Проектирование, выбор и монтаж электроустановок")							
	Кабель должен иметь сертификат подтверждающий соотвествие							
	ГОСТ IEC 60079-14-2013							
	PIMF - экранирование пары.							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-800306-R1	Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Кабель для передачи данных по протоколу Modbus RTU, для стационарной наружной прокладки в лотках на эстакаде, в земле (траншее) без	FB-2X(St)HSWAH 1x2x1,5			м	120		
	необходимости защищать от прямого УФ воздействия	FB-2X(St)HSWAH-PIMF 2x2x1,5			м	450		
	Рабочее напряжение - 230VAC							
	Токопроводящая жила - скрученная медная многопроволочная							
	FB - кабель для передачи данных ("BUS" кабель)							
	2X - изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE)							
	(St) - статический экран из алюминиевой фольги, скрепленной пластиковой лентой							
	H - внутренняя оболочка из композиции не содержащей галогенов и не поддерживающей горение							
	SWA - броня из оцинкованной круглой стальной проволки							
	H - наружная оболочка из композиции, не содержащей галогенов и не поддерживающей горение							
	PIMF – экранирование пары.							
	Сетевой кабель связи симметричный для цифровых систем передачи, 5 категории	ПожТехКабель PTK-LAN F/UTP cat 5e 4x2x0,51 ZH нг(A)-HF			м	20		Для соединения внутри одного здания
		ТУ 3574-001-7030415-2013						
	Одножильный провод на напряжение 450/750В с гибкой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке желто-зеленого цвета	ПуГВ-Т 1х6 450/750В ж-з		Торговая сеть	м	100		
		ТУ 3551-080-21059747-2011						
	Монтажные изделия и материалы							
JB-D12/1-13	Соединительная клеммная коробка IP66, Exia, Exd	Опросный лист EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-800308			шт.	12		
	Трубы							
	Трубы защитные для электропроводки							
	Жесткая двустенная гофрированная труба для прокладки в грунте и под автомобильными дорогами, ПНД, Ф110 мм, с протяжкой, температура эксплуатации от −40°С до +90°С.	ПНД-110		ДКС	м	120		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-800306-R1	Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Монтажные узлы и изделия для электропроводок							
	Наконечник под опрессовку ТМЛ 6-6-4	ГОСТ 7386-80		Торговая сеть	шт.	100		Для провода монтажного
	Бирка маркировочная для кабелей У-136, материал нерж. сталь			Торговая сеть	шт.	100		
	Кабельная стяжка	РКВ 140х3,6 ВК		PHOENIX CONTACT	шт.	100		Для бирок маркировочных
	Наконечники-гильзы с изолированным фланцем НШВИ, сечение провода 1,5 мм²				уп.	1		уп. - 100 шт.
	Наконечники-гильзы с изолированным фланцем НШВИ, сечение провода 2,5 мм²				уп.	1		уп. - 100 шт.
	Лента сигнальная ЛСЭ-250				м	340		
	Лента сигнальная ЛСЭ-450				м	50		
	Система металлических лотков. Площадка УЗРГ-С001. Операторная:							
	Лоток перфорированный 500х100 L 2000 35336HDZ				шт.	1	5,48	
	Крышка на лоток с заземлением осн. 500 L 2000 35517HDZ				шт.	1	2,52	
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100 в комплекте с крепежными элементами 36046KHDZ				шт.	1	4,3	
	Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.500 38007HDZ				шт.	1	3,1	
	Лоток перфорированный 100х100 L 2000 35331HDZ				шт.	1	1,47	
	Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L 2000 35512HDZ				шт.	1	0,63	
	Система монтажных элементов:							
	TA-EN 25х30 Короб с крышкой с плоской основой, L=2000мм				шт.	10		Для укладки кабелей в помещении
	Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6				шт.	40		Для TA-EN

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-800306-R1	Лист 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Материалы для установки соединительных коробок:							
	С-образный профиль, 41х21мм, S=2.5 мм, L=600 мм	BPM2106HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012			шт.	14		Для крепления коробок JB
	С-образный профиль, 41х21мм, S=2.5 мм, L=1000 мм	BPM2110HDZ ТУ 3449-032-47022248-2012			шт.	2		Для крепления коробок JB
	Винт для крепление С-образному профилю М10х50	CM041050			шт.	48		Для крепления коробок JB
	Трубопроводная арматура							
	Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, диам. трубки 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма.	SS-810-7-8RG			шт.	6		или аналог
	Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма.	SS-810-1-8			шт.	6		или аналог
	Импульсная трубка 1/2х0,049; 12Х18Н10Т (Swagelok)				м	12		или аналог
	Трубка угловая. Присоединение со стороны процесса - наружная резьба 1/2'' NPT-M, присоединение со стороны датчика - внутренняя резьба 1/2'' NPT-F	ОС-16-02-Ш(В)-Ш(Н)-1/2NPT-1/2NPT-Ац-Б			шт.	13		или аналог
	Муфта проходная диэлектрическая на трубку 1/2" (Swagelock)	SS-8-DE-6			шт.	6		или аналог
	Серийные изделия							
	Хомут стальной	Х50 ТУ 34-1107-80			шт.	10		или аналог
	Кабельный наконечник	AHI DIN N 6/12			шт.	20		или аналог
	Хомут червячный (металлический, оцинкованый) Ф100 мм для крепления к трубе кабеля от сенсора к датчику	SMP-85880-1			шт.	10		или аналог
	Прокат черных металлов							
	1. Сталь листовая, 500х500	800х500 ГОСТ 19903-74 / ОК 360В-1 ГОСТ 16523-97			шт.	10		
	2. Сталь листовая, 102х164	800х500 ГОСТ 19903-74 / ОК 360В-1 ГОСТ 16523-97			шт.	10		
	3. Лист	2х400х500 ГОСТ 19903-74 / ОК 360В-1 ГОСТ 16523-97			шт.	20		
	4. Плита опорная (металлическая) 300х300х10	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 14637-89			шт.	10		
	5. Труба оцинкованная	Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75			м	20		
	Материалы							
	Бетон марки М200 (300х300х400)мм				$м^3$	0,4		
	Болт анкерный 16х200				шт.	40		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-800306-R1

Лист 7

Формат А3