Ведомость объёмов работ

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	03.09.2026	Выпущено для строительства		
R1	04.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			3.09.26
Нач.отд.		Пак В.			3.09.26
Исполн.		Пак В.			3.09.26
Н. контр.		Схабицкий А.			3.09.26

EWE0426-MGL1-HVA-054-SCH-800906-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
ОПЕРАТОРНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Ведомость объёмов работ

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А4

Поз	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	Система вентиляции			
	Система В1,В2,В5			
1	Осевой настенный вентилятор, L=100м3/ч, Pсети=50Па, эл.двигателем N=0,01кВт, U=230В	шт.	3	Высота монтажа до 3 метров
	в комплекте с кронштейном для крепления			
2	Решетка наружная диаметром 100мм	шт.	3	Высота монтажа до 3 метров
	Система В3,В4			
1	Осевой настенный вентилятор, L=250м3/ч, Pсети=75Па, эл.двигателем N=0,02кВт, U=230В	шт.	2	Высота монтажа до 3 метров
	в комплекте с кронштейном для крепления			
2	Решетка наружная диаметром 150мм	шт.	2	Высота монтажа до 3 метров
	Сплит система кондиционирования К1,К5,К6			
1	Сплит система настенного типа: (1Ф/220V/50Гц) Qx=2,6кВт,Qm=2,7кВт, Ny=0,82 в комплекте;	компл.	3	Высота монтажа до 3 метров
-	Наружный блок	шт.	1	Высота монтажа до 3 метров
-	Внутренний блок	шт.	1	Высота монтажа до 3 метров
	Сплит система кондиционирования К2,К3,К4			
1	Сплит система настенного типа: (1Ф/220V/50Гц) Qx=3,5кВт,Qm=3,8кВт, Ny=1,2 в комплекте;	компл.	3	Высота монтажа до 3 метров
-	Наружный блок	шт.	1	Высота монтажа до 3 метров
-	Внутренний блок	шт.	1	Высота монтажа до 3 метров
	Система ПЕ1			
1	Наружная решетка 200x200h	шт.	1	Высота монтажа до 3 метров
	Система отопления			
1	Конвектор электрический Qm=1000Вт, N=1,0кВт, U=230В, IP 24	шт.	8	Высота монтажа до 3 метров
2	Конвектор электрический Qm=1500Вт, N=1,5кВт, U=230В, IP 24	шт.	4	Высота монтажа до 3 метров

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

EWE0426-MGL1-HVA-054-SCH-800906-A1

Лист 2

Формат А4