Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система вентиляции							
	Система В1,В2,В5							
1	Осевой настенный вентилятор, L=100м3/ч, Pсети=50Па, эл.двигателем N=0,01кВт, U=230В				шт.	3		
	в комплекте с кронштейном для крепления							
2	Решетка наружная диаметром 100мм				шт.	3		
	Система В3,В4							
1	Осевой настенный вентилятор, L=250м3/ч, Pсети=75Па, эл.двигателем N=0,02кВт, U=230В				шт.	2		
	в комплекте с кронштейном для крепления							
2	Решетка наружная диаметром 150мм				шт.	2		
	Сплит система кондиционирования К1,К5,К6							
1	Сплит система настенного типа: (1Ф/220V/50Гц) Qx=2,6кВт,Qm=2,7кВт, Ny=0,82 в комплекте;				компл.	3		
-	Наружный блок				шт.	1		
-	Внутренний блок				шт.	1		
-	Пульт управления				шт.	1		
-	Кронштейн для крепления				шт.	1		

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	03.09.2026	Выпушено для строительства		
R1	04.08.2026	Выпушено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZBEKNEFTEGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			3.09.26
Нач.отд.		Пак В.			3.09.26
Исполн.		Пак В.			3.09.26
Н. контр.		Схабицкий А.			3.09.26

EWE0426-MGL1-HVA-054-SPC-800905-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
ОПЕРАТОРНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сплит система кондиционирования К2,К3,К4							
1	Сплит система настенного типа: (1Ф/220V/50Гц) Qx=3,5кВт,Qm=3,8кВт, Ny=1,2 в комплекте;				компл.	3		
-	Наружный блок				шт.	1		
-	Внутренний блок				шт.	1		
-	Пульт управления				шт.	1		
-	Кронштейн для крепления				шт.	1		
	Система ПЕ1							
1	Наружная решетка 200x200h				шт.	1		
	Система отопления							
1	Конвектор электрический Qm=1000Вт, N=1,0кВт, U=230В, IP 24				шт.	8		
2	Конвектор электрический Qm=1500Вт, N=1,5кВт, U=230В, IP 24				шт.	4		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-HVA-054-SPC-800905-A1	Лист 2

Формат А3