Схема электрических соединений. Операторная.

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеча-ние
1.3-PU-1	С2000М исп.02	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	1	
1.3-ARK-1	Сигнал-20М	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный	1	
1.3-UPS-1	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)	Резервированный источник питания	1	
1.3-UR-1	С2000-ETHERNET	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet	1	
1.3-SC-1	С2000-СП1 исп.01	Блок сигнально-пусковой	1	
1.3-BTH-X-X	ДИП-31	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый	16	
1.3-BTM-X-X	ИПР 513-3М	Извещатель пожарный ручной электроконтактный	3	
1.3-BIALS-X-X	ОПОП 124-7, 12В	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой	3	
1.3-SC-2	УК-ВК исп.12	Устройство коммутационное	1	
1.3-JB-1	Ecoplast JBS210 (43066HF)	Коробка огнестойкая E60-E90	1	
1.3-BIALS-X-X	ВС-07е-Ex-3И	Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой со световой индикацией (светозвуковой)	1	
1.3-BTM-X-X	ИП-535-07е	Извещатель пожарный ручной магнитоконтактный взрывозащищенный	2	

Примечание:
1. Резистор 4.7 кОм учтен в комплектации прибора Сигнал-20М в кол-ве 20шт.
2. Согласующий резистор в пульт С2000М исп.2 и С2000-Ethernet устанавливать не требуется (он встроен в прибор).
3. Диод выпрямительный 1N5400 учтен в спецификации EWE0426-MGL1-FFA-054-SPC-801507
4. Данный лист читать совместно с листами:
   - План расположения оборудования и кабельных трасс EWE0426-MGL1-FFA-054-DRW-801503
   - Структурная схема EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801502.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	05.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801404-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Схема электрических соединений.

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Формат А3х4

Наименование параметра и место отбора импульса	Технологические площадки Загазованность среды Площадка УЗРГ													
Обозначение чертежа установки														
Позиция	DG(CH4)-1	DG(CH4)-2	DG(CH4)-3	DG(CH4)-4	DG(CH4)-5	DG(CH4)-6	DG(CH4)-7	DG(CH4)-8	DG(CH4)-9	DG(CH4)-10	BIASL-1	BIASL-2	BIASL-3	BIASL-4

Монтажный символ прибора

Номер линии, марка кабеля или провода, длина линии

Прибор приёмно-контрольный

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
$DG(CH_4)$-1; $DG(CH_4)$-2; $DG(CH_4)$-3; $DG(CH_4)$-4 $DG(CH_4)$-5; $DG(CH_4)$-6; $DG(CH_4)$-7; $DG(CH_4)$-8; $DG(CH_4)$-9; $DG(CH_4)$-10	ССС-903 МЕ-ПГО-903 У-метан	Газоанализатор метана стационарный	10		
BIASL-1; BIASL-2; BIASL-3 BIASL-4	ПГСК 03-24DC-Ж-К-КОВ 1 М Н	Свето-звуковое сигнальное устройство	4		
PLC-001	ЩКЗЭС	Щит контроля загазованности	1		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

						EWE0426-MGL1-FFA-054-SCM-801404-R1	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата		2

Формат А3х4