Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование системы газообнаружения							
DG(CH4) X.X -X	Газоанализатор метана стационарный	ССС-903 МЕ-ПГО-903 У-метан		АО "Электронстандарт-прибор	шт.	10		В комплекте с кабельным вводом 3/4 NPT, заглушкой (1шт), комплектом крепежа, калибровочным кожухом, руководством по эксплуатации, магнитным ключом. Исполнение корпуса - алюминий. Учтены в комплекте поставки каждой единицы оборудования
	Комплект оборудования для поверки газоанализаторов			АО "Электронстандарт-прибор	шт.	1		Необходимые средства поверки уточняются поставщиком газоанализаторов исходя из методики поверки газоанализаторов данного поставщика
PLC-001	Щит контроля загазованности: Напряжение питания Щита ЩКЗЭС - 88...264, В Количество каналов подключения датчиков загазованности по интерфейсу RS485 (Modbus RTU) - до 10 Максимальное количество датчиков загазованности с интерфейсом RS485 (Modbus RTU) в шлейфе - 31 Максимальное количество датчиков загазованности по унифицированному аналоговому входу 4-20 мА - до 32 (опциональное увеличение) Количество подключаемых шлейфов оповещения до 32 (опциональное увеличение) Напряжение питания датчиков газоанализа и оповещателей - 24 В DC Количество выходных сигналов типа «сухой контакт» до 64 (опциональное увеличение) Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами - 250 В Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами - 10 А Диапазон рабочих температур контроллера - 0 до 40 ºС, без конденсации влаги	ЩКЗЭС		АО "Электронстандарт-прибор	шт.	1		

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	05.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:

EWE0426-MGL1-FFA-054-SPC-801407-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
BIASLX.X-X	Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой со световой индикацией (светозвуковой) Комплектация: Напряжение питания: 12-24 В; Звуковое давление: 100 Дб; Кронштейн: Стандартный (по умолчанию); Свечение (дежурный режим) только для 12-24 В: Зеленый; Свечение (аварийный режим): Желтый; Вводное устройство №1: КВБУ14; Вводное устройство №2: 3Г; Сертификат РМРС: Нет	ВС-07е-Ex-ЗИ	№ Арт.: ER004000000025-0044	АО "Эридан"	шт.	4		
	Кабели и провода							
	Кабель инструментальный для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах контроля и управления. Характеристики: Проводник: медная жила, парная скрутка жил, общая скрутка пар Изоляция: ПВХ пластикат с пониженной пожарной опасностью и малым газо-дымовыделением Маркировка: цвет жил – жилы разного цвета Экран: экранирование общее алюмофольгой с медным проводом заземления Внутренняя оболочка: ПВХ пластикат с пониженной пожарной опасностью и малым газо-дымовыделением Броня: оцинкованная стальная круглая проволока Наружная оболочка: ПВХ пластикат с пониженной пожарной опасностью и малым газо-дымовыделением Цвет оболочки: черный	КУИН-ВЭКнг(А)-LS 4 х 2 х 1.5 $мм^2$		СП ООО "ProCab"	м.	675		
	Кабель инструментальный для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах контроля и управления. Характеристики: Проводник: медная жила, парная скрутка жил, общая скрутка пар Изоляция: ПВХ пластикат с пониженной пожарной опасностью и малым газо-дымовыделением Маркировка: цвет жил – жилы разного цвета Экран: экранирование общее алюмофольгой с медным проводом заземления Внутренняя оболочка: ПВХ пластикат с пониженной пожарной опасностью и малым газо-дымовыделением Броня: оцинкованная стальная круглая проволока Наружная оболочка: ПВХ пластикат с пониженной пожарной опасностью и малым газо-дымовыделением Цвет оболочки: черный	КУИН-ВЭКнг(А)-LS 2х2 х 1.5 $мм^2$		СП ООО "ProCab"	м.	440		
	Провод монтажный в ПВХ оболочке одножильный сечением 6 $мм^2$	ПуГВ-Т 1х6			м.	50		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Изделия и материалы							
	Стойка для крепления газоанализатора метана, в комплекте: -Защитный козырек DIASHADE SD 67- 1 шт; - Монтажный уголок и Хомут D вн =50 по ГОСТ 24137-80 - 1 шт; - Лист Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74/ Ст 3 ГОСТ 14637-89- 14,3 кг; - Труба водогазопроводная Р-50 х 3,5 ГОСТ 3262-75* - 1,2 м; - Болт заземления М 8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с шайбой и гайкой - 1 шт.; - Крепежный анкерный болт с гайкой М 12/16 х 100 - 4 шт.; - Бирка маркировочная из нержавеющей стали 120х30 - 1 шт.; - Полоса К 209 У 2 L=160 мм - 1 шт.; - Профиль Z-образный К 239 У 2 L=185 мм.				шт.	6		
	Стойка для крепления свето-звукового оповещателя и газоанализатора метана, в комплекте: - Защитный козырек DIASHADE SD 67- 2 шт; - Монтажный уголок и Хомут D вн =50 по ГОСТ 24137-80 - 2 компл; - Лист Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74/ Ст 3 ГОСТ 14637-89- 14.3 кг; - Труба водогазопроводная Р-50 х 3,5 ГОСТ 3262-75* - 2,5 т; - Бирка маркировочная, нержавеющая сталь, 120 х 30 мм - 2 шт.; - Болт заземления М 8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с гайкой и шайбой -1 шт.; - Крепежный анкерный болт с гайкой М 12/16 х 100 - 4 шт.; - Профиль Z-образный К 241 У 2 L=185 мм - 2 шт; - Полоса К 209 У 2 L=160 мм - 2 шт.;				шт.	4		
	Стойка для ручного пожарного извещателя в составе: - Защитный козырек DIASHADE SD 67 -1 шт; - Монтажный уголок и Хомут D вн =50 по ГОСТ 24137-80 -1 компл; - Профиль Z-образный К 241 У 2 L=185 мм -1 шт; - Бирка маркировочная, нержавеющая сталь, 120 х 30 мм -1 шт; - Полоса К 209 У 2 L=160 мм -1 шт; - Труба водогазопроводная Р-50 х 3,5 ГОСТ 3262-75* -1,7 м; - Лист Б-Пн-10,0 ГОСТ 19903-74/ Ст 3 ГОСТ 14637-89- 14.3 кг; - Болт заземления М 8 ГОСТ 7798-70*, в комплекте с гайкой и шайбой -1 шт; - Крепежный анкерный болт с гайкой М 12/16 х 100 -4 шт				шт.	2		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Грунтовка ГФ-021	ГОСТ 25129-82			кг.	3		
	Эмаль ПФ-115 (серая)				кг.	6		
	Термоусаживаемая трубка ТУТ 60/30 (1,5)	ТУТ 60/30 -LS ГОСТ zeta215			м.	15		
	Стяжка кабельная металлическая 7,9 х 200 мм		67414-STM		шт.	100		
	Полюсный наконечник (под болт М8) для кабеля 6 мм^2				шт.	20		
	Оборудование пожарной сигнализации							
BIASL-X	Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой со световой индикацией (светозвуковой) Комплектация: Напряжение питания: 12-24 В; Звуковое давление: 100 Дб; Кронштейн: Стандартный (по умолчанию); Свечение (дежурный режим) только для 12-24 В: Зеленый; Свечение (аварийный режим): Желтый; Вводное устройство №1: КВБУ14; Вводное устройство №2: ЗГ; Сертификат РМРС: Нет	ВС-07е-Ex-ЗИ	№ Арт.: ER004000000025-0044	АО "Эридан"	шт	1		
BTM-X	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Комплектация: Вводное устройство №1: КВБУ14; Вводное устройство №2: ЗГ; Класс извещателя: А; Козырек "СЗК ИП535": Да; МТШ: Без МТШ; Сертификат РМРС: Нет	ИП-535-07е	№ Арт.: ER002000000003-0079	АО "Эридан"	шт	2		
1.3-PU-1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	С2000М исп.02	1-561-663-515	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1		
1.3-ARK-1	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный	Сигнал-20М	129-175-630	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1		
1.3-UPS-1	Резервированный источник питания	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)	837-788-908	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1		
-	Аккумуляторная свинцово-кислотная батарея 26 А*ч	АБ 1226С	1-224-214-291	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1		
1.3-UR-1	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet	С2000-Ethernet	92-246-439	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1		
X-BTH-X-X	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый	ИП 212-31 ДИП-31	1-083-969-623	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	16		
X-BTM-X-X	Извещатель пожарный ручной электроконтактный	ИПР 513-3М	470-791-615	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	3		
1.3-SC-2	Устройство коммутационное	УК-ВК исп.12	863-854-473	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1		
1.3-SC-1	Сигнально-пусковой блок	С2000-СП1 исп.01	114-453-506	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1		
X-BIALS-X-X	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой	ОПОП 124-7, 12В	-	НПК "РУБЕЖ"	шт	3		
X-JB-1	Коробка огнестойкая Е60-Е90	Ecoplast JBS210	43066HF	"Ecoplast"	шт	1		
-	Диод выпрямительный 3А 50В	1N5400	-	-	шт	2		
-	Резистор 8.2 кОм, 0.5 Вт.				шт	2		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата

	Материалы							
	Бирки маркировочные из нержавеющей стали для кабелей, в комплекте со стяжками из нержавеющей стали. Способ нанесения ТЭГ номеров - лазерный, гравировка, чеканка				уп.	1		1 упаковка - 100 шт
	Лента сигнальная «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ»	ЛСЭ-150			рул.	2		1 рулон - 100 м.
	Разработка траншеи Т-1, 200(Ш) х 700(Гл.)	тип. пр. А 5- 92- 13			75	м		
	Жесткая двустенная гофрированная труба для прокладки в грунте и под автомобильными дорогами, ПНД, Ф110 мм, с протяжкой, температура эксплуатации от -40°С до +90°С.	ПНД-110		ДКС	174	м		Траншея предусмотрена в разделе КИПиА
-	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, с общим экраном.	КПСнг(А)-FRHF (1x2x1.0)	-	-	м	380		
-	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, с общим экраном.	КПСнг(А)-FRHF (2x2x1.0)		-	м	8		
-	Труба гофрированная ПВХ с зондом, Ф20 мм	-	-	-	м	50		
-	Хомутный держатель для ПВХ трубы, Ф20 мм	-	-	-	шт	100		
-	Кабель-канал магистральный 25 х 16	-	-	-	м	100		
-	Кабель-канал магистральный 100 х 50	-	-	-	м	6		
-	Хомут нейлоновый чёрный 4,8 х 160 мм	-	-	-	шт	100		
-	Бирка кабельная, маркировочная	-	-	-	шт	100		
-	Метизы	-	-	-	кг	5		
	7. ЗИП							
-	Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой со световой индикацией (светозвуковой) Комплектация: Напряжение питания: 12-24 В; Звуковое давление: 100 Дб; Кронштейн: Стандартный (по умолчанию); Свечение (дежурный режим) только для 12-24 В: Зеленый; Свечение (аварийный режим): Желтый; Вводное устройство №1: КВБУ14; Вводное устройство №2: ЗГ; Сертификат РМРС: Нет	ВС-07е-Ех-ЗИ	№ Арт.: ER004000000025-0044	АО "Эридан"	шт	1		
-	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Комплектация: Вводное устройство №1: КВБУ14; Вводное устройство №2: ЗГ; Класс извещателя: А; Козырек "СЗК ИП535": Да; МТШ: Без МТШ; Сертификат РМРС: Нет	ИП-535-07е	№ Арт.: ER002000000003-0079	АО "Эридан"	шт	2		
-	Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром 10-14 мм с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции с любым типом брони	КВБУ14		"Эридан"	шт	2		
-	Оконечная заглушка	ЗГ		"Эридан"	шт	2		
-	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый	ИП 212-31 ДИП-31	1-083-969-623	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	2		
-	Извещатель пожарный ручной электроконтактный	ИПР 513-3М	470-791-615	ЗАО НВП "БОЛИД"	шт	1		
-	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой	ОПОП 124-7, 12В	-	ООО "ТД Рубеж"	шт	1		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						EWE0426-MGL1-FFA-054-SPC-801407-R1	Лист
Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата		5