Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса 1 ед. kg	Примечание
1	Полоса стальная 4х40	ГОСТ 103-2006/ГОСТ 535-2005		м	72	1,26	
2	Круг стальной Ф16 мм	ГОСТ 2590-88/ГОСТ 535-2005		м	12	4,80	
3	Разрядник ГРС 100 Ex	ТУ 3428-002-79740390-2007		шт	1		
4	Поляризационная ячейка	СП-РА-2		шт	1	А1	
5	Ящик уравнивнивания потенциалов на 25 присоединений климатического исполнения и категории размещения УХЛ1, со степенью защиты IP54, с медной шиной 4х30мм^2, сальниками PG-21	ГЗШ-21-54		шт	1		
6	Провод ПвБбШнг 1х10 (PE)	ГОСТ 31947-2012		м	110		
7	Провод ПуГВ 1х6 (PE)	ГОСТ 31947-2012		м	2		
8	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 10 мм^2	ТМЛ 10-6-6		шт	24		
9	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 6 мм^2	ТМЛ 6-4-6		шт	2		
10	Болт шестигранный М6х30	CMZ10-BT-06-030-HDZ		шт	26		
11	Гайка шестигранная М6	CLP1M-G-6		шт	26		
12	Шайба плоская М6	CLP1M-SH-6		шт	52	А1	
13	Уголок крепежный одиночный	BMC1011HDZ		шт	1		
14	Хомут Р12 гибкий, черный, 9х760	26457		упак	1		
15	Стальная труба Ф25 мм, оцинкованная (С-25х2,8)	ГОСТ 31947-2012		м	8	А1	

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
А1	31.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	13.07.2026	Выпушено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOSTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-780403-A1			
						«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».			
ГИП		Схабицкий А.			31.07.26	Линейный крановый узел DN1000 КУП-D9. Электротехническая часть	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.		Гимранов Т.			31.07.26		РП	1	2
Исполн.		Рахмонов М.			31.07.26	Спецификация оборудования, изделий и материалов	EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.	
Н. контр.		Схабицкий А.			31.07.26				

Примечание:

1. Оборудование указанные в спецификации как аналог, при необходимости соглосать оборудование с проектной организацией и с заказчиков.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса 1 ед. kg	Примечание
16	Фундамент для конструкции:			комплект	2	A1	
	- Уголок 63x6, L=1310 мм - 4 шт.	ГОСТ 8509-93					
	- Уголок 50x5, L=1000 мм - 3 шт.	ГОСТ 8509-93					
	- Уголок 50x5, L=100 мм - 6 шт.	ГОСТ 8509-93					
	- Лист 6x50x10 мм - 6 шт.	ГОСТ 19903-74*					
	- Закладная деталь МИ1-23 - 2 шт.	Серия 3.400-6/76					
	Бетон кл.В20 - 0.07 $м^3$						
	Бетон кл. В7,5 - 0.0125 $м^3$						
	Щебень - 0.025 $м^3$						
17	Лента сигнальная карсного цвета, с текстом "Осторожно кабель", шириной 250 мм	ЛЗС 250x3,5		м	160		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-780403-A1	Лист 2

Формат А3