| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол. | Масса ед. кг. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | |
| PG-D03-001, PG-D03-002 | Индикатор давления (манометр) | EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610201 | | | компл. | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| PIT-D03-001, PIT-D03-002 | Преобразователь давления | EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610202 | | | компл. | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| TIT-D03-001 | Датчик температуры накладной | EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610203 | | | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| ZIS-D03-001, ZIS-D03-002 | Сигнализаторы прохождения очистного устройства | EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610206 | | | шт. | 2 | | |
| | ЩИТЫ | | | | | | | |
| | Шкаф телемеханики | EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610207 | | | шт. | 1 | | |
| | ШТМ-D3 | | | | | | | |

| Рев. | Дата | Назначение ревизии | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A1 | 18.08.2026 | Утверждено для строительства | | |
| R1 | 10.07.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Схабицкий А. | | | 08.2026 |
| Нач.отд. | | Кабулова Е. | | | 08.2026 |
| Исполн. | | Махмудов И. | | | 08.2026 |
| Н.контр | | Схабицкий А. | | | 08.2026 |

EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-720303-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Газопрвод «Газли-Сарымой» (54 КМ)
Линейный крановый узел DN1200 КУП-D4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 4 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат / Format A3

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол. | Масса ед. кг. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | КАБЕЛИ И ПРОВОДА | | | | | | | |
| | Кабель универсальный инструментальный:<br>- с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А;<br>-с медными жилами; общий экран выполнен из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс);<br>-броня под наружной оболочкой в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой; соответствие общим требованиям<br>- ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением). препядствующий свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель; температура эксплуатации от −50°С до +70°С | КУИН нг(А) ВЭК 1х2х1,0 | | | м | 45 | | |
| | Кабель универсальный инструментальный:<br>- с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А;<br>-с медными жилами; общий экран выполнен из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс);<br>-броня под наружной оболочкой в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой; соответствие общим требованиям<br>- ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением). препядствующий свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель; температура эксплуатации от −50°С до +70°С | КУИН нг(А) ВЭК 8х2,5 | | | м | 70<br>A1 | | |
| | Кабель универсальный инструментальный:<br>- с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А;<br>-с медными жилами; общий экран выполнен из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс);<br>-броня под наружной оболочкой в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой; соответствие общим требованиям<br>- ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением). препядствующий свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель; температура эксплуатации от −50°С до +70°С | КУИН нг(А) ВЭК 5х2,5 | | | м | 35 | | |
| | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-720303-A1 | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол. | Масса ед. кг. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | Провод ПВ3 – 1х6 ГОСТ 6323-79 (для заземления) | | | | м | 70 | | |
| | | | | | | | | |
| | ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | |
| | Трубный обжимной фитинг из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, диам. трубки 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма. | | SS-810-1-7 | Swagelok или аналог | шт. | 2 | | |
| | Трубный обжимной фитинг из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма. | | SS-810-1-8 | Swagelok или аналог | шт. | 2 | | |
| | Импульсная трубка 1/2х0,049; 12Х18Н10Т | | | Swagelok или аналог | м | 4 | | |
| | Трубка угловая. Присоединение со стороны процесса – наружная резьба 1/2'' NPT-M, присоединение со стороны датчика – внутренняя резьба 1/2'' NPT-F | | ОС-16-02-Ш(В)-Ш(Н)-1/2NPT-1/2NPT-Ац-Б | Swagelok или аналог | шт. | 2 | | |
| | Муфта проходная диэлектрическая на трубку 1/2'' | | SS-8-DE-6 | Swagelok или аналог | шт. | 2 | | |
| | Труба двухслойная гибкая гофрированная, для прокладки в грунте, диаметр трубы наружный: 50 мм, температура эксплуатации от −40°С до +90°С | ПНД/ПВД-50 | | | м | 18 | | |
| | Труба двустенная жесткая гофрированная ПНД, для прокладки в грунте и под автомобильными дорогами, диаметр трубы наружный: 75 мм, без протяжки | ПНД/ГЛД-75 | | | м | 4 | | |
| | Труба жесткая гладкая ПНД, для защиты кабельных линий, для прокладки в грунте и на открытом воздухе, диаметр трубы наружный: 75 мм, УФ-стойкая, без протяжки | ПНД/ГЛД-75 | | | м | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | |
| | Хомут стальной | Х50 ТУ 34-1107-80 | | | шт. | 3 | | или аналог |
| | Кабельный наконечник | AHI DIN N 6/12 | | | шт. | 14 | | или аналог |
| | Кабельный наконечник с изолированным фланцем НШВИ, сечение провода – 1,0 мм$^2$ | НШВИ 1,0-10 | | | шт. | 24 | | или аналог |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-720303-A1 | Лист 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол. | Масса ед. кг. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Кабельный наконечник с изолированным фланцем НШВИ, сечение провода – 2,5 мм$^2$ | НШВИ 2,5-10 | | | шт. | 80 | | или аналог |
| | Хомут червячный (металлический, оцинкованый) Ф100 мм для крепления к трубе кабеля от сенсора к датчику | SMP-85880-1 | | | шт. | 14 | | или аналог |
| | | | | | | | | |
| | ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | | | | | | | |
| | Сталь листовая, 2х500х500 | ГОСТ 19903-74<br>ОК360В-1 ГОСТ 16523-97 | | | шт | 3 | | |
| | Сталь листовая, 200х200 | 200х200 ГОСТ 19903-74<br>ОК 360В-1 ГОСТ 16523-97 | | | шт | 36 | | |
| | Сталь листовая, 4х102х164 | ГОСТ 19903-74<br>ОК360В-1 ГОСТ 16523-97 | | | шт | 3 | | |
| | Сталь листовая 2х400х500 | 2х400х500 ГОСТ 19903-74<br>ОК 360В-1 ГОСТ 16523-97 | | | м | 10 | | |
| | Опорная плита 10×300×300 | ГОСТ 19903-74<br>Ст3сп ГОСТ 14637-89 | | | шт. | 5 | | |
| | Труба оцинкованная | Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 | | | м | 10 | | |
| | Профиль С-образный, 41х21, L=600 мм, толщ. 2,5 мм | | | | м | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| | Лента сигнальная, ширина 300 мм | ЛСЭ-300 | | | м | 40 | | |
| | Термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 2:1 | ТНТнг-LS-100/50 | | | м | 5 | | |
| | Термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 2:1 | ТНТнг-LS-60/30 | | | м | 6 | | |
| | Бетон марки М200 (300х300х400)мм | | | | м$^3$ | | 0,18 | |
| | Болт анкерный 16х200 | | | | шт. | 20 | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-720303-A1 | Лист 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|