Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Освещение							
1	Светильник общепромышенный модульный, со светодиодным источником света 230 В, 50 Гц, 400 Вт, IP66, крепление на скобе, с фотометрической кривой 60°, со световым потоком 40000 Лм	ТУ 3461-015-00213569-2010			шт.	5	10	
2	Кабельный ввод ВК-Н-ВЭЛ 3-М20	ПИНЮ.687153.002 ТУ IP66			шт.	3	0,15	
3	Кабель силовой бронированный ВБбШвнг(А)-LS 3х4	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	95	0,53	
4	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 53315-2009			м	10	0,144	
5	Металлорукав негерметичный	Р 3-Ц-Х-20			м	10	0,3	
6	Скоба	К 142 У 1			шт.	10	0,035	
7	Коробка соединительная общепромышленная на 3 ввода	КС 12-32-УХЛ 1			шт.	3	1,5	
8	Короб кабельный	СП (50 х 25) УТ 1.5 L=2 м			шт.	21	3,5	
9	Ящик с выключателем, предохранителями и штепсельным разъемом ЯВЗШ-21-32. Номинальный ток 32 А, номинальное напряжение 220 В, однофазный, 2-полюсный (2P+PE), однофидерный (однонаправленный). Степень защиты IP54	ЯВЗШ-21-32 УХЛ 1			компл.	1	9,2	
10	Полоса для крепления щита	4 х 40, L=0,5 м			шт.	2	0,63	
11	Стяжка нейлоновая 7 х 90 mm с дюбелем 8 х 35 mm				шт.	12	0,05	
12	Труба 32х3,2	ГОСТ 3262-75			м	2	3,09	
	Заземление							
1	Полоса стальная 4 х 40				м	580	1,26	
2	Круг стальной Ø16, L=3 м				м	22	1,6	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	29.09.2026	Выпущено для строительство		
R1	28.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG Uzkimyosanoat

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET Uzbekenergotamir

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			09.2026
Исполн.		Пац В.			09.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-690405-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗПОУ.
Внутриплощадочные коммуникации

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Спецификация оборудования изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
3	Кабельный наконечник для медного провода сечением 6 мм² луженый под опрессовку				шт	40	0,0039	
4	ПВ 3 х 6 - Провод сечением 6 мм? желто-зеленого цвета				м	35	0,07	
5	Разрядник ГРС 100 Ex				шт	4		
6	Колодец инспекционный для заземления	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014 GL-11404			шт	1	1,06	
7	Мастика изоляционная битумно-резиновая, марки МБР-90				кг	1		
8	Грунтовка ГТ-760 ИН				кг	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-690405- A 1	Лист 2

Формат А3