Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ							
PG-D11-001, PG-D11-002, PG-D11-005, PG-D11-006, PG-D11-007, PG-D11-008, PG-D11-009	Индикатор давления (манометр)	Опросной лист EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610201			шт.	9		
PIT-D11-001, PIT-D11-002	Преобразователь давления	Опросной лист EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610202			шт.	2		
TIT-D11-001	Датчик температуры накладной	Опросной лист EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610203			шт.	1		
ZIS-D11-001, ZIS-D11-002, ZIS-D11-003	Сигнализаторы прохождения очистного устройства	Опросной лист EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610204			шт.	3		
TG-D11-001	Индикатор температуры (термометр)	Опросной лист EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610205			шт.	1		

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	11.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	24.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			09.2026
Исполн.		Усманов Д.			09.2026
Н.контр		Кирпичников С.			09.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-690303-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Газопрвод «Газли-Сарымой» (54 КМ) Узел приема/запуска очистных устройств DN1200.УЗПОУ-D11.

Стадия	Лист	Листов
РД	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат / Format A3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LIS-D11-001	Сигнализатор уровня фланцевый	Опросной лист EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610206			шт.	1		
	ЩИТЫ							
ШТМ-УЗПОУ-D11	Шкаф телемеханики	Опросной лист EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610207			шт.	1		
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	Кабель универсальный инструментальный: - с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А; - с медными жилами; общий экран выполнен из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс); - броня под наружной оболочкой в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой; устойчивость к ультрафиолету в течении всего срока службы; соответствие общим требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением). препядствующий свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель; температура эксплуатации от −50°С до +70°С	КУИН нг(А) ВЭК-УФ 1х2х1,0			м	334		
	Кабель универсальный инструментальный: - с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А; -с медными жилами; общий экран выполнен из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс); -броня под наружной оболочкой в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой; устойчивость к ультрафиолету в течении всего срока службы; соответствие общим требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением). препядствующий свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель; температура эксплуатации от −50°С до +70°С	КУИН нг(А) ВЭК-УФ 8х2,5			м	615		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-690303-A1	Лист 2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабель универсальный инструментальный: - с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А; -с медными жилами; общий экран выполнен из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс); -броня под наружной оболочкой в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой; устойчивость к ультрафиолету в течении всего срока службы; соответствие общим требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением). препядствующий свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель; температура эксплуатации от −50°С до +70°С	КУИН нг(А) ВЭК-УФ 5х2,5			м	1290		
	Провод ПВ3 - 1х6 ГОСТ 6323-79 (для заземления)				м	63		
	ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА							
	Трубный обжимной фитинг из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, диам. трубки 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма.		SS-810-7-8	Swagelok или аналог	шт.	2		
	Трубный обжимной фитинг из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма.		SS-810-1-8	Swagelok или аналог	шт.	2		
	Импульсная трубка 1/2х0,049; 12Х18Н10Т		SS-T8-S-049-20	Swagelok или аналог	м	4		
	Трубка угловая. Присоединение со стороны процесса - наружная резьба 1/2'' NPT-M, присоединение со стороны датчика - внутренняя резьба 1/2'' NPT-F		ОС-16-02-Ш(В)-Ш(Н)-1/2NPT-1/2NPT-Ац-Б	Swagelok или аналог	шт.	2		
	Трубка прямая 1/2'' NPT-M - 1/2'' NPT-F (длина трубки 200мм)		ОС-16-01-Ш(В)-Ш(Н)-1/2 NPT-1/2NPT-Б- длина трубки 200мм	Swagelok или аналог	шт.	5		
	Муфта проходная диэлектрическая на трубку 1/2''		SS-8-DE-6	Swagelok или аналог	шт.	2		
	Труба жесткая гладкая ПНД Ø50 мм для защиты кабельных линий, УФ-стойкая, без протяжки.диаметр трубы наружный: 50 мм, температура эксплуатации от −40°С до +90°С	ПНД/ПВД-50			м	42		
	Жесткая двустенная гофрированная труба для прокладки в грунте и под автомобильными дорогами, ПНД, ф75мм	ПНД/ГЛД-75			м	8		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-690303-A1	Лист 3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
	Хомут стальной	Х50 ТУ 34-1107-80			шт.	18		или аналог
	Кабельный наконечник	AHI DIN N 6/12			шт.	42		или аналог
	Кабельный наконечник с изолированным фланцем НШВИ, сечение провода - 1,0 мм^2	НШВИ 1,0-10			шт.	24		или аналог
	Кабельный наконечник с изолированным фланцем НШВИ, сечение провода - 2,5 мм^2	НШВИ 2,5-10			шт.	276		или аналог
	Хомут червячный (металлический, оцинкованый) Ф100 мм для крепления к трубе кабеля от сенсора к датчику	SMP-85880-1			шт.	11		или аналог
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ							
	Сталь листовая, 2х500х500	ГОСТ 19903-2015 ОК360В-1 ГОСТ 16523-97			шт	6		
	Сталь листовая, 4х200х200	ГОСТ 19903-2015 ОК 360В-1 ГОСТ 16523-97			шт	6		
	Сталь листовая, 4х400х500	ГОСТ 19903-2015 Ст3сп ГОСТ 14637-89			м	12		
	Плита опорная (металлическая) 300х300х10	ГОСТ 19903-2015 Ст3сп ГОСТ 14637-89			шт.	6		
	Труба оцинкованная	Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75			м	10		
	Профиль перфорированный Z-образный К241 (L=300мм)				шт.	1		
	МАТЕРИАЛЫ							
	Лента сигнальная, ширина 150 мм	ЛСЭ-150			м	1100		
	Лента сигнальная, ширина 400 мм	ЛСЭ-400			м	110		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-690303-A1

Лист 4

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Лента сигнальная, ширина 600 мм	ЛСЭ-600			м	30		
	Термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 2:1	ТНТнг-LS-60/30			м	6		
	Бетон марки М200 (300х300х400)мм				$м^3$		0,216	
	Болт анкерный с гайкой и шайбой М12х150L				шт.	24		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-690303-A1	Лист 5