Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ							
PG-D02-001, PG-D02-002	Индикатор давления (манометр)	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610201			компл.	2		
PIT-D02-001, PIT-D02-002	Преобразователь давления	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610202			компл.	2		
TIT-D02-001	Датчик температуры накладной	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610203			шт.	1		
	ЩИТЫ							
	Шкаф телемеханики	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610207			шт.	1		
	ШТМ-D02							

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	18.08.2026	Утверждено для строительства		
R1	09.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Махмудов И.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-710303-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Газопрвод «Газли-Сарымой» (54 КМ) Линейный крановый узел DN1200 КУП-D2

Стадия	Лист	Листов
РД	1	4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат / Format A3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
	Кабель универсальный инструментальный: - с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А; -с медными жилами; общий экран выполнен из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс); -броня под наружной оболочкой в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой; соответствие общим требованиям - ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением). препядствующий свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель; температура эксплуатации от −50°С до +70°С	КУИН нг(А) ВЭК 1х2х1,0			м	37		
	Кабель универсальный инструментальный: - с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А; -с медными жилами; общий экран выполнен из алюмофольгированной пленки (алюмофлекс); -броня под наружной оболочкой в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой; соответствие общим требованиям - ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 к кабелям электропроводок во взрывоопасных зонах; кабель с круглым поперечным сечением и экструдированной подложкой (заполнением). препядствующий свободному протеканию взрывоопасного газа через кабель; температура эксплуатации от −50°С до +70°С	КУИН нг(А) ВЭК 8х2,5			м	55		
	Провод ПВ3 – 1х6 ГОСТ 6323-79 (для заземления)				м	70		
	ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА							
	Трубный обжимной фитинг из нерж. стали, соединитель с внутренней резьбой, диам. трубки 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма.		SS-810-1-7	Swagelok или аналог	шт.	2		
	Трубный обжимной фитинг из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма.		SS-810-1-8	Swagelok или аналог	шт.	2		
	Импульсная трубка 1/2х0,049; 12Х18Н10Т			Swagelok или аналог	м	4		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-710303-A1	Лист 2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубка угловая. Присоединение со стороны процесса – наружная резьба 1/2'' NPT-M, присоединение со стороны датчика – внутренняя резьба 1/2'' NPT-F		ОС-16-02-Ш(В)-Ш(Н)-1/2NPT-1/2NPT-Ац-Б	Swagelok или аналог	шт.	2		
	Муфта проходная диэлектрическая на трубку 1/2''		SS-8-DE-6	Swagelok или аналог	шт.	2		
	Труба двухслойная гибкая гофрированная, для прокладки в грунте, диаметр трубы наружный: 50 мм, температура эксплуатации от −40°С до +90°С	ПНД/ПВД-50			м	14		
	Труба двустенная жесткая гофрированная ПНД, для прокладки в грунте и под автомобильными дорогами, диаметр трубы наружный: 75 мм, без протяжки	ПНД/ГЛД-75			м	3		
	Труба жесткая гладкая ПНД, для защиты кабельных линий, для прокладки в грунте и на открытом воздухе, диаметр трубы наружный: 75 мм, УФ-стойкая, без протяжки	ПНД/ГЛД-75			м	A1 3		
	СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
	Хомут стальной	Х50 ТУ 34-1107-80			шт.	6		или аналог
	Кабельный наконечник	AHI DIN N 6/12			шт.	A1 14		или аналог
	Кабельный наконечник с изолированным фланцем НШВИ, сечение провода – 1,0 мм^2	НШВИ 1,0-10			шт.	20		или аналог
	Кабельный наконечник с изолированным фланцем НШВИ, сечение провода – 2,5 мм^2	НШВИ 2,5-10			шт.	60		или аналог
	Хомут червячный (металлический, оцинкованый) Ф100 мм для крепления к трубе кабеля от сенсора к датчику	SMP-85880-1			шт.	10		или аналог
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ							
	Сталь листовая, 2х500х500	ГОСТ 19903-74 ОК360В-1 ГОСТ 16523-97			шт	3		
	Сталь листовая, 2х400х500	ГОСТ 19903-74 Ст3сп ГОСТ 14637-89			шт	36		
	Сталь листовая, 4х102х164	ГОСТ 19903-74 ОК360В-1 ГОСТ 16523-97			шт	3		
	Опорная плита 10×300×300	ГОСТ 19903-74 Ст3сп ГОСТ 14637-89			шт.	3		

A1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-710303-A1	Лист 3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба оцинкованная	Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75			м	6		
	МАТЕРИАЛЫ							
	Лента сигнальная, ширина 300 мм	ЛСЭ-300			м	45		
	Термоусадочная трубка с коэффициентом усадки 2:1	ТНТнг-LS-100/50			м	5		
	Бетон марки М200 (300х300х400)мм				$м^3$		0,108	
	Болт анкерный с гайкой и шайбой М12х150L				шт.	12		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-SPC-710303-A1	Лист 4