

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. План сети электроосвещения. 1:100	


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
000-26 -ГРС -4- ЭМО .С	Спецификация оборудования	
000-26 -ГРС -4- ЭМО .ВР	Ведомость объемов работ	

Ведомость узлов установки электротехнического оборудования на плане расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Solar Light, Kumaй	Светильник светодиодный ДПО-3030-12W	2	шт
2	ГОСТ16442-80	Кабел и провода ВВГнг-0,66 сеч.2х2,5мм2	10	м
3		Коробка КМ41237	1	шт
4		Выключатель одноклавишный 220В, 10,0А	1	шт
		скрытой установки IP54 ВС20-1-0-ФСр		
5	ГОСТ3262-75	Труба 25х3,2	2	м

План сети электроосвещения. 1:100



Общие указания

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирования от ГИПа и смежных отделов. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Данным проектом решается электроосвещение уборной на 1 очко. Напряжение сети 380/220V с глухозаземленной нейтралью. Питание решается проектом "Внутриплощадочных электрических сетей". Напряжение у ламп рабочего освещения -220V. Количество светильников -2 шт. Установленная мощность -0,022kW. Расчет электроосвещения произведен методом удельной мощности W/м². Величины освещенностей выбраны в соответствии с КМК 2.01.05-98. Управление освещением выключателями по месту. Обслуживание светильников с лестницы - стремянки. Групповая сеть выполняется кабелем марки ВВГнг по стене на скобах. Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить, используя нулевую жилу питающего кабеля. Все монтажные работы вести в соответствии с требованиями ПУЭ -86, КМК 3.05.06-97.

000-26- ГРС -4- ЭМО

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				
ГИП		Бабаев				ГРС.	Стадия	Лист	Листов
						Уборная на 1 очка	РП		1
						Общие данные.			
Исполн.		Ахмедов				План сети			
						электроосвещения. 1:50			

Инв.№	Подп. и дата	Взам.инв.№

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения.	Коли- чество	Масса единицы, кг.	Примечание
	Поставка заказчика							
1	Светильник светодиодный 220V, 12W, IP56	ДПО-3030-12W			шт	2		
2	Кабел и провода сеч.2х2,5мм2	ВВГнг-0,66			км	0,010		
		ГОСТ16442-80						
	Поставка подрядчика							
1	Выключатель одноклавишный 220В, 10,0А скрытой установки IP54	BC20-1-0-ФСр			шт	1		
2	Коробка ответвительная	KM41237			шт	1		
3	Труба 25х3,2	ГОСТ3262-75			м	2		

						000-26- ГРС -4- ЭМО .С			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	ГРС. Уборная на 1 очка	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Бабаев					РП		1
Исполн.		Ахмедов				Спецификация оборудования	UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

