DÖRT TEMEL GÖREV

Yangın Güvenlik Uzmanının (YGU) Görevleri Nelerdir?

Yangın güvenlik uzmanının proje, yapı kullanma izni, periyodik kontrol ve yangın tatbikatı süreçlerindeki görevleri; yapılara ve uzmanlık seviyelerine göre farklılık gösterir.

Bu rehberde: Her görevde neyin incelendiğini, işlemlerin nasıl yürütüldüğünü, hangi belgelerin hazırlandığını ve YGU'nun yetki sınırlarını öğrenebilirsiniz.



GÖREV VE SORUMLULUKLAR

YGU'nun Dört Temel Görevi

Yönetmelik taslağında YGU'nun görevleri dört başlıkta düzenlenmiştir. Her görevin zamanı, inceleme konusu, raporu ve uzmanlık seviyesi birbirinden farklıdır.



Proje İnceleme ve Uygunluk Görüşü

Yangın algılama, söndürme, tahliye ve diğer projelerdeki tedbirler incelenir; uygunluk görüşüne esas rapor hazırlanır.

Görevi ayrıntılı incele →



Yapı Kullanma İzni Aşamasında Değerlendirme

Projeye göre yapılan uygulamalar ile sistemlerin test ve devreye alma belgeleri değerlendirilir.

Görevi ayrıntılı incele →



Yangın Güvenlik Periyodik Kontrolü

Taslak kapsamındaki kullanımda olan yapılarda yangın güvenliği tedbirlerinin mevcut durumu yerinde incelenir; kontrol bulguları ve sonuçları raporlanır.

Görevi ayrıntılı incele →



Yangın Tatbikatlarının Planlanması

İlgili yapılarda tatbikat, yapı sorumlularıyla birlikte planlanır; ön hazırlık ve sonuçlar değerlendirilir.

Görevi ayrıntılı incele →

Mevzuat bilgilendirmesi: Bu sayfadaki ayrıntılı görev, yetki, süre ve form açıklamaları *Yangın Güvenlik Uzmanlığı ve Periyodik Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı* esas alınarak hazırlanmıştır. Taslak hükümler, yürürlüğe girmiş kesin uygulama kuralları olarak sunulmamaktadır.

01

PROJENİN ONAY ÖNCESİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje İnceleme ve Uygunluk Görüşü



Bu görev hangi aşamada yapılır?

Yapının yangın güvenliğine ilişkin projeleri, ilgili idarenin onayından önce değerlendirmeye alınabilir. Mahalli itfaiye teşkilatının gerekli gördüğü durumda YGU, ilgili projelerin teknik ve mevzuat yönünden incelemesini yapar.

İnceleme sonucunda YGU, **uygunluk görüşüne esas olmak üzere gerekçeli bir rapor** hazırlar. Projeyi çizmek veya yapı ruhsatını vermek bu görevin karşılığı değildir.

YGU-2 / YGU-3

Hangi projeler incelenir?

Yangın algılama, söndürme ve tahliye projeleri ile yangın güvenliğine ilişkin tedbirlerin gösterildiği diğer projeler. Yapının niteliğine göre kaçış düzeni, yangın bölmeleri, duman kontrolü ve sistem gereklilikleri ilgili proje belgelerinde değerlendirilir.

Değerlendirme nasıl yapılır?

Yapının kullanım amacı ve uygulanabilir yangın mevzuatı esas alınarak projelerde öngörülen tedbirlerin gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı incelenir. Birbirini etkileyen proje kararlarının tutarlılığı da değerlendirilir.

Eksiklik veya uygunsuzluk bulunursa?

Bulgunun konusu ve **mevzuat ya da standart dayanağı** raporda açıkça gösterilir. Teknik değerlendirme gerekçelendirilir; yalnızca “uygun değildir” demekle yetinilmez.

Belge ve yetki sınırı

Uygunluk görüşüne esas **gerekçeli teknik rapor** hazırlanır ve **Uygunluk Görüş Rapor Formu** kullanılır. Uygunluk görüşü ile ilgili idarenin ruhsat işlemleri birbirinden ayrıdır; görev, yetki kapsamına göre YGU-2 veya YGU-3 tarafından yürütülür.

02

TAMAMLANMIŞ YAPIDA UYGULAMA VE BELGE DOĞRULAMASI

Yapı Kullanma İzni Aşamasında Değerlendirme

Projede öngörülen tedbirler uygulanmış mı?

Yapı kullanma izin belgesi aşamasında, yangın güvenliği tedbirlerinin yapıda projelere uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değerlendirilir.

İkinci temel konu, ilgili sistemlerin **test edildiğini ve devreye alındığını gösteren belgelerin** mevcut olup olmadığının incelenmesidir. Sistemlerin sadece binada bulunması, bu belge değerlendirmesinin yerini tutmaz.

YGU-2 / YGU-3



Uygulamada neler değerlendirilir?

Onaylı algılama, söndürme ve tahliye projeleri ile diğer projelerde gösterilen yangın güvenliği tedbirlerinin yapıdaki karşılığı incelenir. Projede öngörülen düzenle yapıda gerçekleştirilen uygulama karşılaştırılır.

Test ve devreye alma belgeleri

İlgili yangın güvenliği sistemlerinin test edildiğini, devreye alındığını ve çalışır durumda olduğunu gösteren belgelerin varlığı değerlendirilir. Eksik veya açıklığa kavuşturulması gereken kayıtlar rapora yansıtılır.

Değerlendirme sonucunda ne olur?

Teknik tespitler ve uygunsuzluk gerekçeleri, uygunluk görüşüne esas olacak biçimde raporlanır. Bu işlemde **Uygunluk Görüş Rapor Formu** kullanılması öngörülür.

YGU'nun sorumluluğu nereye kadar?

YGU teknik inceleme ve raporlama görevini yürütür. **Yapı kullanma izin belgesini vermek ilgili idarenin yetkisindedir.** Bu görev, proje aşamasında tasarımın baştan uygunluğunu değerlendirmekten farklıdır.

03 KULLANIM SÜRECİNDE YANGIN GÜVENLİĞİNİN KONTROLÜ

Yangın Güvenlik Periyodik Kontrolü



Periyodik kontrolün amacı nedir?

Kullanıma ilişkin belgeye sahip olup yönetmelik taslağında periyodik kontrole tabi tutulan yapılarda, onaylı projelerde gösterilen yangın güvenliği tedbirlerinin varlığı ve kullanım sürecindeki durumu incelenir.

Kontrolün konusu, **onaylı projelerin baştan mevzuata uygunluğu değil**, mevcut tedbirlerin onaylı projelerdeki duruma uygunluğu ve kullanım sırasında gerekli koşulların korunup korunmadığıdır.

3 / 4 / 5 yıllık periyotlar YGU-1 / YGU-2 / YGU-3

Hangi yapı ve hangi periyot?

Yapının kullanım sınıfı, büyüklüğü ve tehlike düzeyine göre **3, 4 veya 5 yıllık** kontrol periyotları öngörülür. Her YGU seviyesi her binada görev alamaz; kullanım sınıfı ve yetki sınırları birlikte değerlendirilir.

Hangi sistemler ve belgeler?

Yapıya uygulanabilir ölçüde tahliye düzeni, yangın bölmeleri, algılama ve uyarı, söndürme, duman kontrolü ve ilgili diğer tedbirler incelenir. Sistemlerin güncel periyodik muayene belgeleri değerlendirmeye dahil edilir.

Yerinde kontrolün yöntemi

Periyodik kontrol formuna göre temel yöntem, **onaylı projelerle karşılaştırılan yerinde gözlemsel inceleme (ölçüm yapılmaksızın)** ve mevcut periyodik muayene kayıtlarının değerlendirilmesidir. Bu işlem, YGU'nun bütün sistemlerin ölçümünü ve bakımını yeniden yaptığı anlamına gelmez.

Uygunsuzluk ve uygunluk kontrolü

Eksiklik ve uygunsuzluklar **Yangın Güvenlik Raporu** ile kayıt altına alınır. Taslakta, eksikliklerin giderilmesine ilişkin işlemlerin ilgili idare tarafından yürütülmesi ve düzeltmelerin uygunluk kontrolüyle değerlendirilmesi öngörülür.

YGU-K'nın özel rolü

Yüksek tehlikeli yapıların periyodik kontrollerinde YGU-3 ile YGU-K'nın birlikte görev alması öngörülür. YGU-K, tehlikeli maddelerin bulunduğu alanları, özelliklerini ve sınıflandırmasını değerlendirir; bunun için **özel periyodik kontrol formu** kullanılır.

Başvuru ve rapor belgeleri

Başvuruda **başvuru formu ve taahhütname**; kontrol sırasında **periyodik kontrol formu**; sonuçta **Yangın Güvenlik Raporu** kullanılır. Başvurunun, geçerli kontrol süresi bitmeden en geç 60 gün önce yapılması öngörülmektedir.

Kontrol yapılmayan durumlar: Kontrolün ön koşulları sağlanmıyorsa veya yapının kullanım amacı onaylı belgelerdeki kullanım amacıyla uyuşmuyorsa ilgili idareye bildirim ve kontrolün yapılmamasına ilişkin hükümler uygulanır. Gerekli onaylı projelerin temin edilememesi halinde ise durumun raporlanmasına ilişkin ayrı usul öngörülür.

04 PLANLAMA, TAHLİYE ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRME


Yangın Tatbikatlarının Planlanması

Tatbikat nasıl ve kimlerle planlanır?

Yönetmelik taslağının kapsamına giren yapılarda tatbikat, **yapı sahibi, yönetici veya görevlendirilmiş birim amirinin sorumluluğunda** YGU ile birlikte planlanır.

Tatbikat öncesinde senaryo, tahliye organizasyonu, görev dağılımı ve yapıdaki kullanıcıların özellikleri değerlendirilir; uygulama ve sonuçları ilgili formlara işlenir.

YGU-2 / YGU-3



Tatbikat öncesinde

Kaçış yolları, yangın kapıları, acil durum aydınlatması ve yönlendirmeler, güncel kontrol belgeleri, ekiplerin görevleri ve yardıma ihtiyaç duyan kullanıcıların tahliyesi **tatbikat öncesi kontrol listesi** ile değerlendirilir.

Tatbikat sırasında

Bildirim yöntemi, tahliye organizasyonu, acil durum ekiplerinin görevlerini yerine getirmesi, tahliye edilen kişi sayısı ve tahliye süresi gibi bilgiler takip edilerek kayıt altına alınır.

Tatbikat sonrasında

Tüm kullanıcıların tahliyesi, toplanma alanına ulaşılması ve sistemlerin beklenen tepkileri değerlendirilir. Tatbikatın sonucu ile varsa aksaklıklar **Yangın Tatbikat Raporu** ile kayıt altına alınır.

Üç ayrı belge

Yangın Tatbikatı Başvuru Formu: Başvuru ve tatbikatın kapsamı.
Yangın Tatbikatı Kontrol Listesi: Tatbikat öncesi ve sonrası değerlendirmeler.
Yangın Tatbikat Raporu: Sonuç ve tespitler.

Önemli uygulama şartı: Tatbikat öncesi kontrol listesinde herhangi bir soru “Hayır” olarak işaretlenirse, belirtilen uygunsuzluk giderilene kadar tatbikat gerçekleştirilmez. Tatbikat uygun gerçekleşmezse taslak, üç ay içinde tekrar başvurusunu öngörür.

✓ DÖRT GÖREV İÇİN ORTAK HUSUSLAR

Görev ve Yetki Sınırları

YGU-1

Yönetmelik taslağında belirtilen kullanım sınıfları ve yetki sınırları içinde periyodik kontrol görevi için öngörülmüştür.

YGU-2 ve YGU-3

İlgili yapı ve yetki sınırları dahilinde proje, yapı kullanma izni değerlendirmesi, periyodik kontrol ve tatbikat planlaması görevlerinde bulunabilir.

YGU-K

Yüksek tehlikeli yapıların periyodik kontrolünde tehlikeli maddelerin tespit ve sınıflandırılması kapsamında özel görev üstlenir.

Bağımsızlık ve görevlendirme

Mahalli itfaiye teşkilatının görev ve görevlendirme koşulları, YGU'nun tarafsızlığı ve kendi tasarım/yapım/danışmanlık yaptığı projede görev almaması ilkesi dikkate alınır.

Yürürlük bilgisi: İncelediğimiz taslakta periyodik kontrol hükümleri için 1 Ocak 2028 tarihi öngörülmüş; uygunluk görüşü ve tatbikat hükümlerinin yürürlük tarihi henüz boş bırakılmıştır. Tarihler ve ayrıntılar resmî yayınla birlikte yeniden doğrulanmalıdır.

YGU OLMAK İÇİN ÖN KAYIT
Yangın güvenliği alanında uzmanlaşmak ve eğitim, sınav ve belgelendirme gelişmelerinden haberdar olmak için.
YGU Olmak İçin Ön Kayıt →

YGU rehberi

Yangın güvenliği, mevzuat, görev ve sorumluluklar, örnek uygulamalar ve iyi uygulamalarla ilgili bilgilendirici içeriklerin yer aldığı kapsamlı bir kaynaktır.

HIZLI ERİŞİM

- Ana Sayfa
- YGU Hakkında
- Görev ve Sorumluluklar
- Yasal Mevzuat
- Kaynaklar
- SSS

YARARLI BAĞLANTILAR

- İmar Kanunu
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
- İlgili Standartlar
- Resmî Gazete (İlgili Mevzuat)
- Faydalı Dokümanlar

İLETİŞİM

- YGU Rehberi
- Bilgi ve Destek Hattı
- Sık Sorulan Sorular
- Görüş ve Öneri
- E-posta ile İletişim
- KVKK ve Gizlilik
- Kullanım Koşulları

© 2026 YGU Rehberi

Sitedeki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır; hukuki danışmanlık niteliği taşımaz.