



COMMENT SHEET
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GITET 500 KV CIKANDE BESERTA OUTLET TERKAIT
Kontrak No. 0173.PJ/DAN.01.03/F01020000/2024 tanggal 06 Maret 2024

Surat No. 015/PI/TW-MFG/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 (T.005)

NO.	JUDUL DOKUMEN / DRAWING	NOMOR DRAWING	REV	STATUS	KETERANGAN
1	500kV Circuit Breaker Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 018	A	RFC	<ul style="list-style-type: none">· Periksa kesesuaian TPG dengan TPG kontrak· Periksa kesesuaian TPG dengan Outline Drawing· Beri definisi pada Outline untuk spesifikasi yang muncul dalam TPG- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan pada setiap halaman TPG- Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
2	500kV Disconnecting Switch Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 019	A	RFC	<ul style="list-style-type: none">- Pada TPG 3.1, beri keterangan jenis DS- Berikan penjelasan mengenai ukuran clearance to earth- Pilih salah satu jenis pole arrangements- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan pada setiap halaman TPG- Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
3	500kV Current Transformer Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 020	A	RFC	<ul style="list-style-type: none">- Periksa kembali perhitungan-perhitungan- Sesuaikan pemilihan secondary rating sesuai SPLN T3. 013-1 : 2023, yaitu menggunakan [... / 1A] untuk core 1,2,3,4,5, dan [... / 5A] hanya untuk core 6- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan- Agar ditambahkan tanda tangan pada cover



COMMENT SHEET
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GITET 500 KV CIKANDU BESERTA OUTLET TERKAIT
Kontrak No. 0173.PJ/DAN.01.03/F01020000/2024 tanggal 06 Maret 2024

Surat No. 015/PI/TW-MFG/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 (T.005)

NO.	JUDUL DOKUMEN / DRAWING	NOMOR DRAWING	REV	STATUS	KETERANGAN
4	500kV Capacitive Voltage Transformer Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 021	A	RFC	<ul style="list-style-type: none">- Menindaklanjuti SPLN T3.013-2:2022 Perihal Pedoman Pemilihan Spesifikasi Transformator Instrumen untuk Sistem Transmisi dan Risalah Rapat Pembahasan Skema Telekomunikasi dan Metering di GITET Muara Tawar dan GISTET Bekasi antara UIP JBB bersama UIP2B, UIT JBB dan UIT JBT pada tanggal 15 Februari 2023, agar disesuaikan spesifikasi CVT dengan SPLN T3.013-2:2022- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan- Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
5	500kV Surge Arrester Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 022	A	RFC	<ul style="list-style-type: none">- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan- Agar ditambahkan tanda tangan pada cover



COMMENT SHEET
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GITET 500 KV CIKANDE BESERTA OUTLET TERKAIT
Kontrak No. 0173.PJ/DAN.01.03/F01020000/2024 tanggal 06 Maret 2024

Surat No. 015/PI/TW-MFG/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 (T.005)

NO.	JUDUL DOKUMEN / DRAWING	NOMOR DRAWING	REV	STATUS	KETERANGAN
6	70kV Voltage Transformer Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 023	A	RFC	<ul style="list-style-type: none">- Nilai Rated Burden berbeda dengan proposal dalam kontrak, dan harus disesuaikan dengan requirement PLN- Sesuaikan narasi pada kolom required dengan narasi dalam TPG kontrak- Agar dapat diberi highlight untuk model UT72 yang diusulkan untuk digunakan- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan- Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
7	500kV Line Trap Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 025	A	NEN	Disetujui
8	500kV String Set Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 026	A	RFC	<ul style="list-style-type: none">- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan- Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
9	500kV Post Insulator Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 027	A	RFC	<ul style="list-style-type: none">- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan- Agar ditambahkan tanda tangan pada cover- Agar dapat diberi highlight pada brosur untuk model yang diusulkan akan digunakan

PT PLN (PERSEO) UIP JBB 2024

NEN (No Exception Noted) : Disetujui
EN (Exception Noted) : Revisi dan submit ulang
RFC (Return For Correction) : Tidak disetujui
FI (For Information) : Hanya sebagai informasi



COMMENT SHEET
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GITET 500 KV CIKANDE BESERTA OUTLET TERKAIT
Kontrak No. 0173.PJ/DAN.01.03/F01020000/2024 tanggal 06 Maret 2024

Surat No. 015/PI/TW-MFG/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 (T.005)

NO.	JUDUL DOKUMEN / DRAWING	NOMOR DRAWING	REV	STATUS	KETERANGAN
10	70kV Post Insulator Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 028	A	RFC	- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan - Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
11	500kV HV Connector Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 029	A	RFC	- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan - Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
12	500kV Conductor Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 030	A	RFC	- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan - Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
13	500kV Earth Wire Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 031	A	RFC	- Pabrikan tidak sesuai dengan Pabrikan pada TPG Kontrak - Agar dilampirkan test certificates sesuai requirement TPG - Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan - Agar ditambahkan tanda tangan pada cover
14	70kV Solid Insulated Power Cable Technical Specification	0173 - GI500 - CKD - E - 033	A	RFC	- Agar ditambahkan cap dan tanda tangan dari PT Twink dan pabrikan - Agar ditambahkan tanda tangan pada cover

PT PLN (PERSEO) UIP JBB 2024

NEN (No Exception Noted) : Disetujui
EN (Exception Noted) : Revisi dan submit ulang
RFC (Return For Correction) : Tidak disetujui
FI (For Information) : Hanya sebagai informasi



COMMENT SHEET
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GITET 500 KV CIKANDE BESERTA OUTLET TERKAIT
Kontrak No. 0173.PJ/DAN.01.03/F01020000/2024 tanggal 06 Maret 2024

Surat No. 015/PI/TW-MFG/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 (T.005)

NO.	JUDUL DOKUMEN / DRAWING	NOMOR DRAWING	REV	STATUS	KETERANGAN
15	500kV Line Trap Technical Drawing	0173 - GI500 - CKD - E - 059	A	NEN	Disetujui

Depok, 25 Oktober 2024
A.N. GENERAL MANAGER
SENIOR MANAGER PERENCANAAN


 **HENDRAWAN SUKO RAHARDJO** 