



# TWINK CONSORTIUM

## PT. TWINK INDONESIA



### PT. MULTI FABRINDO GEMILANG

Twink Center Lt.7 Jl. Kapten P. Tendean No.82 Jakarta 12790  
Phone. 021-7900088 Fax: 021-7900188 Email : twinkjkt@twink.co.id ; epc@twink.co.id

015/PI/TW-MFG/X/2024

Jakarta, 15 Oktober 2024

Kepada Yth,  
**PT. PLN (Persero)**  
**UNIT INDUK PEMBANGUNAN**  
**JAWA BAGIAN BARAT**  
Jl. Ehave-Gandul, Cinere  
Depok 16514

U.P : Yth, **Bapak Hendrawan Suko Rahardjo**  
Senior Manager Perencanaan

Hal : Permohonan Persetujuan Gambar/Drawing Approval Submission TI-005  
Pekerjaan Pembangunan Gitet 500kV Cikande beserta outlet terkait

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gitet 500kV Cikande beserta outlet terkait berdasarkan Surat Perjanjian No. 0173.PJ/DAN.01.03/F01020000/2024 tanggal 06 Maret 2024, dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan/Approval untuk Drawing TI-005 sesuai dengan daftar terlampir.

Besar harapan kami kiranya permohonan ini dapat disetujui demi menjaga kelangsungan pelaksanaan proyek yang kami tangani, sehingga pekerjaan pembangunan Gitet 500kV Cikande beserta outlet terkait dapat terlaksana dengan baik.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**TWINK CONSORTIUM**

**FIQI AULIA**  
Project Manager

Tembusan : Yth,

- GM PT. PLN (Persero) UIP JBB
- SRM OPK 1 PT. PLN (Persero) UIP JBB
- Manajer PT. PLN (Persero) UPP JBB 1
- Arsip



## SUBMISSION LIST



DATE : 15 OKTOBER 2024  
PROJECT NAME : PEMBANGUNAN GITET 500 KV CIKANDE BESERTA OUTLET TERKAIT  
CONTRACT NO. : 0173.PJ/DAN/01.03/F01020000/2024 tanggal 6 Maret 2024  
CONTRACTOR : TWINK CONCORDIUM (PT.TWINK INDONESIA - PT. MULTI FABRINDO GEMILANG)  
SUBMISSION NO. : T - 005

No.	Drawing Number	Drawing Title	Rev	Submission Purpose	Remark
1	0173 - GI500 - CKD - E - 018	500kV Circuit Breaker Technical Specification	A	FA	
2	0173 - GI500 - CKD - E - 019	500kV Disconnecting Switch Technical Specification	A	FA	
3	0173 - GI500 - CKD - E - 020	500kV Current Transformer Technical Specification	A	FA	
4	0173 - GI500 - CKD - E - 021	500kV Capacitive Voltage Transformer Technical Specification	A	FA	
5	0173 - GI500 - CKD - E - 022	500kV Surge Arrester Technical Specification	A	FA	
6	0173 - GI500 - CKD - E - 023	70kV Voltage Transformer Technical Specification	A	FA	
7	0173 - GI500 - CKD - E - 025	500kV Line Trap Technical Specification	A	FA	
8	0173 - GI500 - CKD - E - 026	500kV String Set Technical Specification	A	FA	
9	0173 - GI500 - CKD - E - 027	500kV Post Insulator Technical Specification	A	FA	
10	0173 - GI500 - CKD - E - 028	70kV Post Insulator Technical Specification	A	FA	
11	0173 - GI500 - CKD - E - 029	500kV HV Connector Technical Specification	A	FA	
12	0173 - GI500 - CKD - E - 030	500kV Conductor Technical Specification	A	FA	
13	0173 - GI500 - CKD - E - 031	500kV Earth Wire Technical Specification	A	FA	
14	0173 - GI500 - CKD - E - 033	70kV Solid Insulated Power Cable Technical Specification	A	FA	
15	0173 - GI500 - CKD - E - 059	500kV Line Trap Technical Drawing	A	FA	

Note :

FA : For Approval  
FI : For Information  
FC : For Construction  
AB : As - Built