



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/212/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 2
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 26 Mei 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan Kabel Panel Listrik Gedung lama agar tersambung ke Genset
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan instalasi dan perbaikan panel Listrik Gedung lama yang disambungkan ke genset Gedung baru, setelah dilakukan pengecekan oleh tim ahli genset maka diperlukan untuk penginstalan kabel baru dikarenakan kabel yang lama kemungkinan putus sehingga pada saat lampu padam digedung lama genset tidak bisa terkoneksi pada panel Gedung lama . Untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien dan karyawan di rumah sakit maka kami mengajukan kebutuhan tersebut dengan estimasi biaya yang terlampir yaitu ,

1. Anggaran Instalasi kabel netral baru
2. Anggaran Memfungsikan kembali genset lama 50KvA

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,




Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,




dr. Umriya Retnowati T. A.

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.