



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/262/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 09 Juni 2025

Perihal : Pengajun Bongkar Pasang AC ruang pulih sadar/ RR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan kondisi AC ruang pulih sadar mengalami konsleting pada kompresor dan tidak bisa diperbaiki yang menyebabkan Listrik ruangan RR dan ICU padam sehingga kami memfungsikan AC yang tidak terpakai di ruang aqobah 2.2 digunakan di ruang RR, dengan Posisi sebelumnya Outdoor AC ruang pulih sadar/ RR yang berada di samping utara bangunan rumah sakit, sehingga menyulitkan tim maintenance AC untuk melakukan maintenance maupun perbaikan dikarenakan kondisi lahan utara Rumah Sakit Seperti rawa – rawa. Maka dengan ini kami mengajukan untuk pemasangan outdoor AC yang akan diinstal yaitu di lantai 3 dengan estimasi harga sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Harga
1	Bongkar Pasang AC 1 Pk	1 unit	Rp. 300.000
2	Pipa AC @95.000	6 meter	Rp. 570.000
3	Kabel Listrik @20.000	6 meter	Rp. 120.000
4	Pengisian Freon AC 1Pk		Rp. 175.000
5	Pengelasan Pipa Lama dengan pipa baru		Rp. 125.000
Jumlah Total			Rp. 1.290.000

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,



Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,

Kasie Penunjang Medis,




Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN



dr. Umriya Retnowati T. A.



dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.

Nomor : RS'ASF/262/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran : 1

Sifat : Amat Segera/Kilat

Kondisi Lokasi Outdoor AC pada saat Proses Pembongkaran dan pengecekan outdoor AC RR

