



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/277/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 2
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 17 Juni 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan dan penggantian sparepart switch temperatur dan rumah filter oil genset
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan pada switch temperature dan adanya kebocoran pada rumah filter oli pada genset , sehingga pada saat terjadi pemadaman Listrik genset bekerja kurang maksimal untuk mensuplay Listrik di rumah sakit , untuk menjaga mutu pelayanan pasien dan karyawan dirumah sakit agar tidak terganggu pada saat bekerja maka dengan ini kami mengajukan untuk perbaikan dan penggantian sparepart switch temperature dan rumah filter oil pada genset dengan estimasi harga terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,



Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,




dr. Umriya Retnowati T. A.

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/277/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran : 2

Sifat : Amat Segera/Kilat

Kondisi Kebocoran oli pada genset

