



**MEMO INTERNAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM**  
**'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN**

Nomor : RS'ASF/277/MI-JANGMED/IPS/2025  
Lampiran : 2  
Sifat : Amat Segera/Kilat

---

**Yang Terhormat :**  
**dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.**  
**Direktur**  
**RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah**

**Dari :**  
**Santi Lailatus Solichah A.Md**  
**KOORDINATOR**  
**RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah**

Tanggal : 17 Juni 2025

**Perihal : Pengajuan Perbaikan dan penggantian sparepart switch temperatur dan rumah filter oil genset**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

Sehubungan dengan adanya kerusakan pada switch temperature dan adanya kebocoran pada rumah filter oli pada genset , sehingga pada saat terjadi pemadaman Listrik genset bekerja kurang maksimal untuk mensuplay Listrik di rumah sakit , untuk menjaga mutu pelayanan pasien dan karyawan dirumah sakit agar tidak terganggu pada saat bekerja maka dengan ini kami mengajukan untuk perbaikan dan penggantian sparepart switch temperature dan rumah filter oil pada genset dengan estimasi harga terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**Koorninator IPSRS,**



**Santi Lailatus Solichah, A.Md**  
**Kabid Jangmed,**




**dr. Umriya Retnowati T. A.**

**Kasie Penunjang Medis,**



**Rika Rosalia, S.Farm, Apt**  
**Direktur,**



**dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.**



**MEMO INTERNAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM**  
**'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN**

Nomor : RS'ASF/277/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran : 2

Sifat : Amat Segera/Kilat

---

Kondisi Kebocoran oli pada genset

