



**MEMO INTERNAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM**  
**'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN**

Nomor : RS'ASF/458/MI-JANGMED/IPS/2025  
Lampiran : 2  
Sifat : Amat Segera/Kilat

---

**Yang Terhormat :**  
**dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.**  
**Direktur**  
**RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah**

**Dari :**  
**Santi Lailatus Solichah A.Md**  
**KOORDINATOR**  
**RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah**

Tanggal : 26 Agustus 2025

**Perihal : Pengajuan Perbaikan mesin cuci sharp**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

Sehubungan dengan adanya kebutuhan kerusakan 2 mesin cuci sharp di unit laundry , berikut keterangan kerusakannya yaitu :

1. mesin cuci sharp 1 membutuhkan untuk penggantian doorlock dikarenakan pada saat digunakan mesin cuci tidak bisa dibuka.
2. untuk mesin cuci sharp 2 ada kendala apabila saat digunakan mesin tersebut bunyi dan bergeser dari tempatnya , setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi membutuhkan penggantian sparepart shock ,maka dengan ini kami mengajukan anggaran biaya untuk perbaikan 2 mesin cuci tersebut dengan estimasi biaya terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**Koorninator IPSRS,**



**Santi Lailatus Solichah, A.Md**  
**Kabid Jangmed,**



**dr. Umriya Retnowati T. A.**

**Kasie Penunjang Medis,**



**Rika Rosalia, S.Farm, Apt**  
**Direktur,**



**dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.**