

DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Air Bersih
 (Sample Matrix)
 Kode Sampel : AB.EC25-0864
 (Sample Code)

Lokasi Sampel : Ruang Neonatus
 (Sample Location)
 Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
 (Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
A. Kimia					
1	Derajat keasaman (pH)	7,64	6,5 - 8,5	-	Memenuhi
2	Nitrat, (Sebagai NO ₃ -)	0,14	20	mg/L	Memenuhi
3	Nitrit, (Sebagai NO ₂ -)	< 0,006	3	mg/L	Memenuhi
4	Besi (Fe) terlarut	< 0,002	0,2	mg/L	Memenuhi
5	Mangan (Mn) terlarut	0,005	0,1	mg/L	Memenuhi
6	Krom valensi 6 (Cr ⁶⁺)	< 0,001	0,01	mg/L	Memenuhi

Keterangan :

****)** = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-Standart Baku Mutu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

1) = SNI 8995:2021 Metode Pengambilan Contoh Uji air untuk parameter fisika dan kimia

2) = SNI 9063:2022 Metode Pengambilan Contoh Uji air dan air limbah untuk parameter mikrobiologi



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Air Bersih
 (Sample Matrix)

Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
 (Sampling Date)

No.	No. Seri	Kode Sampel	Lokasi Contoh	Titik Koordinat	Parameter	Hasil	Baku Mutu **)	Satuan	Kesimpulan
1	137725/VI/2025	AB.EC25-0865	Ruang Neonatus	S. 07° 29' 8.75" E. 112° 39' 10.17"	Mikrobiologi				
					Escherichia coli	< 1,00	0	CFU/100 ml	Memenuhi
					Total Coliform	< 1,00	0	CFU/100 ml	Memenuhi

Keterangan:

****) = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-Standart Baku Mutu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi**

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji
- Angka <1,00 pada parameter mikrobiologi menunjukkan tidak ada pertumbuhan koloni



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Swab Dinding
 (Sample Matrix)

Tgl. Sampling
 (Sampling Date)

: 17 Juni 2025

No.	No. Seri	Kode Sampel	Lokasi Contoh	Titik Koordinat	Parameter	Hasil	Baku Mutu (**)	Satuan	Kesimpulan
1	137726/VI/2025	SW.EC25-0737	Ruang VK	S. 07° 29' 8.81" E. 112° 39' 10.34"	Indeks Angka Kuman	< 1,00	0 - 5	CFU/cm ²	Memenuhi
2	137727/VI/2025	SW.EC25-0738	Ruang Poli Bedah	S. 07° 29' 9.81" E. 112° 39' 11.17"	Indeks Angka Kuman	< 1,00	0 - 5	CFU/cm ²	Memenuhi

Keterangan :

- **)** = Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019-Tingkat kepadatan kuman pada dinding
- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

Catatan : Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dari tanggal Report diterbitkan.
 Note : Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published.

Laporan Hasil Uji ini merupakan satu kesatuan dan dilarang untuk mengubah.
 This report is a complete unit that cannot be changed.



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Swab Lantai
 (Sample Matrix)

Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
 (Sampling Date)

No.	No. Seri	Kode Sampel	Lokasi Contoh	Titik Koordinat	Parameter	Hasil	Baku Mutu **)	Satuan	Kesimpulan
1	137728/VI/2025	SW.EC25-0739	Ruang VK	S. 07° 29' 9.81" E. 112° 39' 10.34"	Indeks Angka Kuman	4,00	0 - 5	CFU/cm ²	Memenuhi
2	137729/VI/2025	SW.EC25-0740	Ruang Poli Bedah	S. 07° 29' 9.81" E. 112° 39' 11.17"	Indeks Angka Kuman	12,0	0 - 5	CFU/cm ²	Tidak memenuhi

Keterangan :

- **)** = Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019-Tingkat kepadatan kuman pada lantai
- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Swab Linen
 (Sample Matrix)

Tgl. Sampling
 (Sampling Date)

: 17 Juni 2025

No.	No. Seri	Kode Sampel	Nama Sampel	Titik Koordinat	Parameter	Hasil	Baku Mutu **)	Satuan	Kesimpulan
1	137730/VI/2025	SW.EC25-0741	Linen Steril	S. 07° 29' 8.71" E. 112° 39' 9.83"	Angka Kuman	1,00	20	CFU/100cm ²	Memenuhi
2	137731/VI/2025	SW.EC25-0742	Linen Non Steril	S. 07° 29' 8.71" E. 112° 39' 9.83"	Angka Kuman	< 1,00	20	CFU/100cm ²	Memenuhi
3	137732/VI/2025	SW.EC25-0743	Linen Bersih	S. 07° 28' 8.18" E. 112° 39' 8.98"	Angka Kuman	1,00	20	CFU/100cm ²	Memenuhi

Keterangan:

- **) = Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019-Standar kuman bagi linen dan seragam tenaga medis bersih
- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ambien
 (Sample Matrix)
 Kode Sampel : UA.EC2S-0397
 (Sample Code)

Lokasi Sampel : Halaman Depan Rumah Sakit
 (Sample Location)
 Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
 (Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Waktu Pengukuran	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	<14,2	24 jam	65	µg/m ³	Memenuhi
2	Karbon Monoksida (CO)	<1.000	1 jam	10.000	µg/m ³	Memenuhi
3	Sulfur Dioksida (SO ₂)	<23,7	24 jam	75	µg/m ³	Memenuhi
4	Oksidan fotokimia (O ₃) sebagai Ozon (O ₃)	37,2	1 jam	150	µg/m ³	Memenuhi
5	Hidrokarbon Non Metana (NMHC) *)	<8	3 jam	160	µg/m ³	Memenuhi
6	Partikulat debu < 100 µm (TSP) 24 jam	71,5	24 jam	230	µg/m ³	Memenuhi
7	Partikulat debu < 10 µm (PM ₁₀) *)	61,2	24 jam	75	µg/m ³	Memenuhi
8	Partikulat debu < 2,5 µm (PM _{2,5}) *)	53,3	24 jam	55	µg/m ³	Memenuhi
9	Timbal (Pb) 24 jam	<0,01	24 jam	2	µg/m ³	Memenuhi
10	Amonia (NH ₃)	0,053	-	2 ***)	ppm	Memenuhi
11	Kebisingan *)	58,1	24 jam	55 ****)	dB(A)	Tidak memenuhi

A. Kondisi Cuaca Sampling

1	Kecepatan Angin	0,4 - 0,8	-	-	m/s	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
2	Kelembaban	70,2	-	-	%	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
3	Suhu	29,1	-	-	°C	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
4	Tekanan Udara	760,7	-	-	mmHg	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu

Keterangan:

- *) = Parameter belum terakreditasi
- **) = Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII)-Baku Mutu Udara Ambien (Pengukuran 24 Jam)
- ***) = Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50/MENLH/11/1996-Bau Odoran Tunggal
- ****) = Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 (Pengukuran 24 Jam)-Lamp. 1 Baku Mutu Tingkat Kebisingan
 - Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

Catatan : Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dari tanggal Report diterbitkan.
 Note : Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published.

Laporan Hasil Uji ini merupakan satu kesatuan dan dilarang untuk mengubah.
 This report is a complete unit that cannot be changed.



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ambien
 (Sample Matrix)
 Kode Sampel : UA.EC25-0398
 (Sample Code)

Lokasi Sampel : Halaman Belakang Rumah Sakit
 (Sample Location)
 Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
 (Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Waktu Pengukuran	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	<14,2	24 jam	65	µg/m ³	Memenuhi
2	Karbon Monoksida (CO)	<1.000	1 jam	10.000	µg/m ³	Memenuhi
3	Sulfur Dioksida (SO ₂)	<23,7	24 jam	75	µg/m ³	Memenuhi
4	Oksidan fotokimia (O ₃) sebagai Ozon (O ₃)	23,1	1 jam	150	µg/m ³	Memenuhi
5	Hidrokarbon Non Metana (NMHC) *)	<8	3 jam	160	µg/m ³	Memenuhi
6	Partikulat debu < 100 µm (TSP) 24 jam	88,5	24 jam	230	µg/m ³	Memenuhi
7	Partikulat debu < 10 µm (PM ₁₀) *)	56,1	24 jam	75	µg/m ³	Memenuhi
8	Partikulat debu < 2,5 µm (PM _{2.5}) *)	42,3	24 jam	55	µg/m ³	Memenuhi
9	Timbal (Pb) 24 jam	<0,01	24 jam	2	µg/m ³	Memenuhi
10	Amonia (NH ₃)	0,064	-	2 ***)	ppm	Memenuhi
11	Kebisingan *)	56,2	24 jam	55 ****)	dB(A)	Tidak memenuhi
A. Kondisi Cuaca Sampling						
1	Kecepatan Angin	0,7 - 1,1	-	-	m/s	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
2	Kelembaban	63,3	-	-	%	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
3	Suhu	29,9	-	-	°C	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
4	Tekanan Udara	760,3	-	-	mmHg	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu

Keterangan :

- *) = Parameter belum terakreditasi
- **) = Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII)-Baku Mutu Udara Ambien (Pengukuran 24 jam)
- ***) = Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50/MENLH/11/1996-Bau Odoran Tunggal
- ****) = Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 (Pengukuran 24 jam)-Lamp. 1 Baku Mutu Tingkat Kebisingan
- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

Catatan : Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dari tanggal Report diterbitkan.
 Note : Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published.

Laporan Hasil Uji ini merupakan satu kesatuan dan dilarang untuk mengubah.
 This report is a complete unit that cannot be changed.



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ruang
 (Sample Matrix)

Kode Sampel : UL.EC25-0601
 (Sample Code)

Lokasi Sampel : Ruang VK
 (Sample Location)

Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
 (Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
1	Pencahayaan	238	100	Lux	Memenuhi
2	Kebisingan	46,8	-	dB(A)	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
3	Laju Ventilasi (Kecepatan Laju Udara) *)	0,3	-	m/s	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
A. Kondisi Cuaca Sampling					
1	Suhu	26,7	24 - 26	°C	Tidak Memenuhi
2	Tekanan Udara	positif	positif	-	Memenuhi
3	Kelembaban	58,9	40 - 60	%	Memenuhi

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

**) = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-SBMKL Udara Dalam Ruang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ruang
 (Sample Matrix)
 Kode Sampel : UL.EC25-0602
 (Sample Code)

Lokasi Sampel : Ruang Poli Bedah
 (Sample Location)
 Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
 (Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
1	Pencahayaan	256	100	Lux	Memenuhi
2	Kebisingan	47,5	-	dB(A)	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
3	Laju Ventilasi (Kecepatan Laju Udara *)	0,3	-	m/s	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
A. Kondisi Cuaca Sampling					
1	Suhu	26,1	21 - 24	°C	Tidak memenuhi
2	Tekanan Udara	seimbang	seimbang	-	Memenuhi
3	Kelembaban	63,2	40 - 60	%	Tidak memenuhi

Keterangan :

- *) = Parameter belum terakreditasi
 **) = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-SBMKL Udara Dalam Ruang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 • Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ruang - Mikroorganisme
 (Sample Matrix)

Tgl. Sampling
 (Sampling Date)

: 17 Juni 2025

No.	No. Seri	Kode Sampel	Lokasi Contoh	Titik Koordinat	Parameter	Hasil	Baku Mutu **)	Satuan	Kesimpulan
1	137737/VI/2025	ULEC25-0603	Ruang VK	S. 07° 29' 8.81" E. 112° 39' 10.34"	ALT (Kuantitatif Air Sampler)	33,0	700	CFU/m ³	Memenuhi
2	137738/VI/2025	ULEC25-0604	Ruang Poli Bedah	S. 07° 29' 9.81" E. 112° 39' 11.17"	ALT (Kuantitatif Air Sampler)	22,9	700	CFU/m ³	Memenuhi

Keterangan :

**) = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-SBMKL Mikrobiologi Udara

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ruang
(Sample Matrix)
Kode Sampel : UL.EC25-0605
(Sample Code)

Lokasi Sampel : Ruang VK
(Sample Location)
Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
(Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
1	Karbon Monoksida (CO)	< 1,000	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
2	Karbon dioksida (CO ₂) *)	0,425	-	ppm	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
3	Timbal (Pb) *)	< 0,039	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
4	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	< 14,2	200	µg/m ³	Memenuhi
5	Sulfur Dioksida (SO ₂)	< 23,7	500	µg/m ³	Memenuhi
6	Oksidan fotokimia (O _x) sebagai Ozon (O ₃)	< 2,69	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
7	Formaldehida (HCHO) *)	0,010	100	µg/m ³	Memenuhi
8	Total senyawa organik yang mudah menguap (T.VOC) *)	< 8	-	ppm	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
9	PM ₁₀	26	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
10	PM _{2,5}	20	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
A. Parameter Tambahan					
1	Merkuri (Hg) *)	< 0,008	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

***) = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-SBMKL Udara Dalam Ruang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

Catatan : Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dari tanggal Report diterbitkan.
Note : Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published.

Laporan Hasil Uji ini merupakan satu kesatuan dan dilarang untuk mengubah.
This report is a complete unit that cannot be changed.



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ruang
(Sample Matrix)

Kode Sampel : UL.EC25-0606
(Sample Code)

Lokasi Sampel : Ruang Poli Bedah
(Sample Location)

Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
(Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
1	Karbon Monoksida (CO)	< 1.000	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
2	Karbon dioksida (CO ₂) *)	0,441	-	ppm	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
3	Timbal (Pb) *)	< 0,039	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
4	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	< 14,2	200	µg/m ³	Memenuhi
5	Sulfur Dioksida (SO ₂)	< 23,7	500	µg/m ³	Memenuhi
6	Oksidan fotokimia (O _x) sebagai Ozon (O ₃)	< 2,69	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
7	Formaldehida (HCHO) *)	0,009	100	µg/m ³	Memenuhi
8	Total senyawa organik yang mudah menguap (T.VOC) *)	< 8	-	ppm	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
9	PM ₁₀	33	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
10	PM _{2,5}	48	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
A. Parameter Tambahan					
1	Merkuri (Hg) *)	< 0,008	-	µg/m ³	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

**) = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-SBMKL Udara Dalam Ruang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

Catatan : Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dari tanggal Report diterbitkan.
Note : Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published.

Laporan Hasil Uji ini merupakan satu kesatuan dan dilarang untuk mengubah.
This report is a complete unit that cannot be changed.





GENAU LAB

FAST • ACCURATE • PROFESSIONAL



LABORATORY TEST REPORT

Date : July 28, 2025 Job Number : GL-2860/VII/2025

Customer :

RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH SITI FATIMAH

Location :

**Jl. Raya Kenongo No.14, Kenongo, Kec. Tulangan,
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61273**

Attention :

Mrs. Vianita Fitria

Date : July 28, 2025 Job Number : GL-2860/VII/2025
RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH SITI FATIMAH

Hasil uji laboratorium hanya berhubungan dengan sampel yang diuji. Dilarang merubah, menambah dan/atau mengurangi isi laporan tanpa ijin dari PT Genau Loka Gantari.
Laboratory test results are only related to sample being tested. It is prohibited to modify the content of this report without PT Genau Loka Gantari's approval.

LABORATORY TEST REPORT

Customer : **RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH**
Jl. Raya Kenongo No.14, Kenongo, Kec. Tulangan,
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61273

Date : July 28, 2025

Attn : Mrs. Vianita Fitria

Job No. : GL-2860/VII/2025

Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Date sample received : July 15, 2025

Testing period : July 15, 2025 to July 28, 2025

Approved by :

PT. Genau Loka Gantari
Direktur Operasional



Hardian Puli Laksono

This report relates specifically to the sample (s) that were drawn and / or provided by the client or their nominated third party solely for testing. The reported result (s) provide no warranty or verification on the sample (s) representing any specific goods and / or shipment and only relate to the sample as received and tested. This report was prepared solely for the use of the client named in this report. Genau disclaims any and all liability for damage or injury which results in the use of the information contained herein and accepts no responsibility for any loss, damage or liability suffered by a third party as a result of any reliance upon or use of this report.

SAMPLE INFORMATION

Job No. : GL-2860/VI/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

No.	Laboratory Sample ID	Customer Sample ID	Sample Matrix	Date Sampled	Time Sampled	Date Received	Sampled By	Coordinates	
1	GL-2860-1	Air Wastafel Dapur	Water Supply	14-Jul-25	10.50	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
2	GL-2860-2	Air Minum Kemasan	Drinking Water	14-Jul-25	11.05	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
3	GL-2860-3	Kotak Makan	Cutlery Swab	14-Jul-25	11.15	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
4	GL-2860-4	Aditya Pratama Putra	Rectal Swab	14-Jul-25	11.40	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
5	GL-2860-5	Nasi	Food	14-Jul-25	11.50	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
6	GL-2860-6	Sayur	Food	14-Jul-25	11.50	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
7	GL-2860-7	Telur	Food	14-Jul-25	11.50	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
8	GL-2860-8	Panci	Cooking Utensil Swab	14-Jul-25	11.15	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
9	GL-2860-9	Teflon	Cooking Utensil Swab	14-Jul-25	11.15	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-
10	GL-2860-10	Spatula	Cooking Utensil Swab	14-Jul-25	11.15	15-Jul-25	Yogi, Diki	-	-

SUMMARY OF TEST RESULT

Job No. : GL-2860/VII/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Laboratory Sample ID : GL-2860-1
Customer Sample ID : Air Wastafel Dapur
Date Sampled : 14-Jul-25
Time Sampled : 10.50
Sample Matrix : Water Supply
Coordinates : -

No.	Test Item	Unit	Test Method	Result	RL	Standard Limit ^{1#}
1	E. Coli	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014	0	0	0
2	Total Coliform	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014	50	0	0
3	Temperature	°C	SNI 06-6989.23-2005	27.4	0.01	30.0
4	Total Dissolved Solid, TDS	mg/L	G-LAB/IK/11 (Conductometry)	117.2	0.01	<300
5	Turbidity	NTU	SNI 06-6989.25-2005	0.10	0.01	<3
6	Color	TCU	SNI 6989.80:2011	29.4	5.53	10
7	Odor	-	Organoleptik	Odorless	NA	Odorless
8	pH	pH	SNI 6989.11:2019	7.43	0.01	6.5 - 8.5
9	Nitrate, NO ₃ -N**	mg/L	SNI 6989.79:2011	2	0.09	20
10	Nitrite, NO ₂ -N	mg/L	SNI 06-6989.9-2004	<0.0099	0.0099	3
11	Hexavalent Chromium, Cr ⁶⁺ **	mg/L	SNI 6989.71:2009	0.014	0.0018	0.01
12	Dissolved Iron, Fe	mg/L	SNI 6989-82:2018	0.016	0.004	0.2
13	Dissolved Manganese, Mn	mg/L	SNI 6989-82:2018	0.02	0.004	0.1
14	Chloride, Cl ⁻	mg/L	SNI 6989.19:2009	40	2.6	-
15	Cadmium, Cd	mg/L	SNI 6989-82:2018	0.004	0.004	-
16	Lead, Pb	mg/L	SNI 6989-82:2018	0.009	0.005	-
17	Arsen, As	mg/L	SNI 6989-82:2018	0.009	0.00684	-
18	Fluoride, F ⁻	mg/L	SNI 06-6989.29-2005	<0.021	0.021	-
19	Dissolved Aluminium, Al	mg/L	SNI 6989.82:2018	<0.006	0.006	0.2

Remarks:

RL = Reporting limit, quantitation limit of analyte in sample

¹SL = Standard limit, regulatory limit or threshold value

= Refer to PerMenKes No. 2/2023 Table 3 (Keperluan Higiene Sanitasi)

NA = Not Applicable

** = Not Accredited

Bold = Result exceeding the standart limit

(x.x) = (,) As character to indicate thousands notation

(x.x) = (.) As character to indicate decimal notation

Ambient Temperature = 30.0 °C

Note : The test results relate from sampling process to testing

PT. Genau Loka Gantari
Technical Manager



Dian Nur Kuncoro, S. Si

SUMMARY OF TEST RESULT

Job No. : GL-2860/VII/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Laboratory Sample ID : GL-2860-2
Customer Sample ID : Air Minum Kemasan
Date Sampled : 14-Jul-25
Time Sampled : 11.05
Sample Matrix : Drinking Water
Coordinates : -

No.	Test Item	Unit	Test Method	Result	RL	Standard Limit ^{1#}
1	E. Coli	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014	0	0	0
2	Total Coliform	CFU/100mL	ISO 9308-1:2014	0	0	0
3	Temperature	°C	SNI 06-6989.23-2005	27.3	0.1	30.0
4	Total Dissolved Solid, TDS	mg/L	G-LAB/IKM/11 (Direct Reading)	75.2	0.01	<300
5	Turbidity	NTU	SNI 6989.25:2005	0.05	0.01	<3
6	Color	TCU	SNI 6989.80:2011	<5.53	5.53	10
7	Odor	-	Organoleptik	Odorless	NA	Odorless
8	pH	pH	SNI 6989.11:2019	7.43	0.01	6.5 - 8.5
9	Nitrate, NO ₃ -N**	mg/L	SNI 6989.79:2011	1	0.01	20
10	Nitrite, NO ₂ -N	mg/L	SNI 06-6989.9 : 2004	<0.0097	0.0097	3
11	Hexavalent Chromium, Cr ⁶⁺	mg/L	SNI 6989.71:2009	<0.098	0.098	0.01
12	Dissolved Iron, Fe	mg/L	SNI 6989.82:2018	0.016	0.004	0.2
13	Dissolved Manganese, Mn	mg/L	SNI 6989.82:2018	0.006	0.004	0.1
14	Free Cl ₂	mg/L	G-LAB/IKM/17 (Spectrophotometry)	<0.02	0.02	0.5
15	Dissolved Arsen, As	mg/L	SNI 6989.82:2018	<0.00684	0.00684	0.01
16	Dissolved Cadmium, Cd	mg/L	SNI 6989.82:2018	<0.002	0.002	0.003
17	Dissolved Lead, Pb	mg/L	SNI 6989.82:2018	0.007	0.005	0.01
18	Fluoride, F ⁻	mg/L	SNI 06-6989.29:2005	0.08	0.021	1.5
19	Dissolved Aluminium, Al	mg/L	SNI 6989.82:2018	<0.006	0.006	0.2

Remarks:

RL = Reporting limit, quantitation limit of analyte in sample
¹SL = Standard limit, regulatory limit or threshold value
 # = Refer to PerMenKes No. 2/2023 Table 1 (Parameter Khusus Air Minum)
 NA = Not Applicable
 ** = Not Accredited
Bold = Result exceeding the standart limit
 (x,x) = (.) As character to indicate thousands notation
 (x.x) = (.) As character to indicate decimal notation
 Ambient Temperature = 30.0 °C

Note : The test results relate from sampling process to testing

PT. Genau Loka Gantari
Technical Manager



Dian Nuri Kuncoro, S. Si

SUMMARY OF TEST RESULT

Job No. : GL-2860/VII/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Laboratory Sample ID : GL-2860-3
Customer Sample ID : Kotak Makan
Date Sampled : 14-Jul-25
Time Sampled : 11.15
Sample Matrix : Cutlery Swab
Coordinates : -

No.	Test Item	Unit	Test Method	Result	RL	Standard Limit ^{1#}
1	Angka Kuman	CFU/cm ²	SNI ISO 18593-2018	0	-	0

Remarks:

RL = Reporting limit, quantitation limit of analyte in sample
¹SL = Standard limit, regulatory limit or threshold value
 # = Refer to PerMenKes No. 1096/2011
 NA = Not Applicable
Bold = Result exceeding the standart limit
 (x,x) = (,) As character to indicate thousands notation
 (x.x) = (.) As character to indicate decimal notation

Note : The test results relate from sampling process to testing

PT. Genau Loka Gantari
Technical Manager

Dian Nugroho, S. Si



SUMMARY OF TEST RESULT

Job No. : GL-2860/VII/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Laboratory Sample ID : GL-2860-4
Customer Sample ID : Aditya Pratama Putra
Date Sampled : 14-Jul-25
Time Sampled : 11.40
Sample Matrix : Rectal Swab
Coordinates : -

No.	Test Item	Unit	Test Method	Result	RL	Standard Limit ^{1#}
1	Salmonella sp**	-	APHA 9260 H:2017	Negative	-	-
2	E. Coli Patogen**	-	SNI ISO 18593-2018	Negative	-	-

Remarks:

RL = Reporting limit, quantitation limit of analyte in sample
¹SL = Standard limit, regulatory limit or threshold value
= Refer to Permenkes No. 2/2023 Table 23
NA = Not Applicable
** = Not Accredited

Bold = Result exceeding the standart limit
(x,x) = (.) As character to indicate thousands notation
(x.x) = (.) As character to indicate decimal notation

Note : The test results relate from sampling process to testing

PT. Genau Loka Gantari
Technical Manager



Dian Nur Kuncoro, S. Si

SUMMARY OF TEST RESULT

Job No. : GL-2860/VII/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Laboratory Sample ID : GL-2860-5
Customer Sample ID : Nasi
Date Sampled : 14-Jul-25
Time Sampled : 11.50
Sample Matrix : Food
Coordinates : -

No.	Test Item	Unit	Test Method	Result	RL	Standard Limit ^{1#}
1	E.Coli**	CFU/gr	ISO 9308-1:2014	0	0	1.1
2	Salmonella sp**	-	ISO 9308-1:2014	Negative	-	Negative
3	Staphylococcus aureus**	CFU/gr	SNI 2897:2008	0	-	100
4	Bacillus cereus**	CFU/gr	SNI 2897:2008	0	-	100
5	Listeria Monocytogenes	-	SNI 2897:2008	Negative	-	Negative
6	Boraks**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
7	Formalin**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
8	Mathanil Yellow**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
9	Rhodamin B**	-	Test Kits	Negative	-	Negative

Remarks:

RL = Reporting limit, quantitation limit of analyte in sample
¹SL = Standard limit, regulatory limit or threshold value
 # = Refer to Permenkes No. 2/2023 Table 23
 NA = Not Applicable
 ** = Not Accredited

Bold = Result exceeding the standart limit

(x,x) = (.) As character to indicate thousands notation

(x.x) = (.) As character to indicate decimal notation

Note : The test results relate from sampling process to testing

PT. Genau Loka Gantari
Technical Manager

Dian Nur Kuncoro, S. Si

SUMMARY OF TEST RESULT

Job No. : GL-2860/VII/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Laboratory Sample ID : GL-2860-6
Customer Sample ID : Sayur
Date Sampled : 14-Jul-25
Time Sampled : 11.50
Sample Matrix : Food
Coordinates : -

No.	Test Item	Unit	Test Method	Result	RL	Standard Limit ^{1#}
1	E.Coli**	CFU/gr	ISO 9308-1:2014	0	0	1.1
2	Salmonella sp**	-	ISO 9308-1:2014	Negative	-	Negative
3	Staphylococcus aureus**	CFU/gr	SNI 2897:2008	0	-	100
4	Bacillus cereus**	CFU/gr	SNI 2897:2008	0	-	100
5	Listeria Monocytogenes	-	SNI 2897:2008	Negative	-	Negative
6	Boraks**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
7	Formalin**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
8	Mathanil Yellow**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
9	Rhodamin B**	-	Test Kits	Negative	-	Negative

Remarks:

RL = Reporting limit, quantitation limit of analyte in sample
¹SL = Standard limit, regulatory limit or threshold value
 # = Refer to Permenkes No. 2/2023 Table 23
 NA = Not Applicable
 ** = Not Accredited

Bold = Result exceeding the standart limit
 (x,x) = (.) As character to indicate thousands notation
 (x.x) = (.) As character to indicate decimal notation

Note : The test results relate from sampling process to testing

PT. Genau Loka Gantari
Technical Manager



Dian Nur Kancoro, S. Si

SUMMARY OF TEST RESULT

Job No. : GL-2860/VII/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Laboratory Sample ID : GL-2860-7
Customer Sample ID : Telur
Date Sampled : 14-Jul-25
Time Sampled : 11.50
Sample Matrix : Food
Coordinates : -

No.	Test Item	Unit	Test Method	Result	RL	Standard Limit ^{1#}
1	E.Coli**	CFU/gr	ISO 9308-1:2014	0	0	1.1
2	Salmonella sp**	-	ISO 9308-1:2014	Negative	-	Negative
3	Staphylococcus aureus**	CFU/gr	SNI 2897:2008	0	-	100
4	Bacillus cereus**	CFU/gr	SNI 2897:2008	0	-	100
5	Listeria Monocytogenes	-	SNI 2897:2008	Negative	-	Negative
6	Boraks**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
7	Formalin**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
8	Mathanil Yellow**	-	Test Kits	Negative	-	Negative
9	Rhodamin B**	-	Test Kits	Negative	-	Negative

Remarks:

RL = Reporting limit, quantitation limit of analyte in sample

¹SL = Standard limit, regulatory limit or threshold value

= Refer to Permenkes No. 2/2023 Table 23

NA = Not Applicable

** = Not Accredited

Bold = Result exceeding the standart limit

(x,x) = (.) As character to indicate thousands notation

(x.x) = (.) As character to indicate decimal notation

Note : The test results relate from sampling process to testing

PT. Genau Loka Gantari
Technical Manager

Dian Nur Kuncoro, S. Si

SUMMARY OF TEST RESULT

Job No. : GL-2860/VII/2025
Customer : RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH
Quotation/PO No. : 2724/GL/Q/VI/2025

Laboratory Sample ID : GL-2860-8
Customer Sample ID : Panci
Date Sampled : 14-Jul-25
Time Sampled : 11.15
Sample Matrix : Cooking Utensil Swab
Coordinates : -

No.	Customer Sample ID	Laboratory Sample ID	Test Item	Unit	Test Method	Result	RL	Standard Limit ^{1#}
1	GL-2860-8	Panci	Angka Kuman	CFU/cm ²	SNI ISO 18593-2018	0	-	0
2	GL-2860-9	Teflon				0		
3	GL-2860-10	Spatula				0		

Remarks:

RL = Reporting limit, quantitation limit of analyte in sample

¹SL = Standard limit, regulatory limit or threshold value

= Refer to PerMenKes No. 1096/2011

NA = Not Applicable

Bold = Result exceeding the standart limit

(x,x) = (,) As character to indicate thousands notation

(x.x) = (.) As character to indicate decimal notation

Note : The test results relate from sampling process to testing

PT. Genau Loka Gantari
Technical Manager

Dian Nurkuncoro, S. Si



RUMAH SAKIT UMUM AISIYAH SITI FATIMAH



SAMPLING POINT WATER SUPPLY

Customer sample ID : Air Wastafel Dapur
Coordinates : -



SAMPLING POINT DRINKING WATER

Customer sample ID : Air Minum Kemasan
Coordinates : -



SAMPLING POINT CUTLERY SWAB

Customer sample ID : Kotak Makan
Coordinates : -



SAMPLING POINT COOKING UTENSIL SWAB

Customer sample ID : Panci
Coordinates : -



SAMPLING POINT COOKING UTENSIL SWAB

Customer sample ID : Teflon
Coordinates : -



SAMPLING POINT COOKING UTENSIL SWAB

Customer sample ID : Spatula
Coordinates : -