

DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Swab Lantai
 (Sample Matrix)

Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
 (Sampling Date)

No.	No. Seri	Kode Sampel	Lokasi Contoh	Titik Koordinat	Parameter	Hasil	Baku Mutu (**)	Satuan	Kesimpulan
1	137728/VI/2025	SW.EC25-0739	Ruang VK	S. 07° 29' 9.81" E. 112° 39' 10.34"	Indeks Angka Kuman	4,00	0 - 5	CFU/cm ²	Memenuhi
2	137729/VI/2025	SW.EC25-0740	Ruang Poli Bedah	S. 07° 29' 9.81" E. 112° 39' 11.17"	Indeks Angka Kuman	12,0	0 - 5	CFU/cm ²	Tidak memenuhi

Keterangan :

- **)** = Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019-Tingkat kepadatan kuman pada lantai
- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ruang
(Sample Matrix)
Kode Sampel : ULEEC25-0601
(Sample Code)

Lokasi Sampel : Ruang VK
(Sample Location)
Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
(Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
1	Pencahayaan	238	100	Lux	Memenuhi
2	Kebisingan	46,8	-	dB(A)	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
3	Laju Ventilasi (Kecepatan Laju Udara) *)	0,3	-	m/s	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
A. Kondisi Cuaca Sampling					
1	Suhu	26,7	24 - 26	°C	Tidak Memenuhi
2	Tekanan Udara	positif	positif	-	Memenuhi
3	Kelembaban	58,9	40 - 60	%	Memenuhi

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

**) = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-SBMKL Udara Dalam Ruang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji



DATA INTERPRETATION

Jenis Sampel : Udara Ruang
(Sample Matrix)
Kode Sampel : ULEC25-0602
(Sample Code)

Lokasi Sampel : Ruang Poli Bedah
(Sample Location)
Tgl. Sampling : 17 Juni 2025
(Sampling Date)

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu**)	Satuan	Kesimpulan
1	Pencahayaan	256	100	Lux	Memenuhi
2	Kebisingan	47,5	-	dB(A)	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
3	Laju Ventilasi (Kecepatan Laju Udara *)	0,3	-	m/s	Parameter ini tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu
A. Kondisi Cuaca Sampling					
1	Suhu	26,1	21 - 24	°C	Tidak memenuhi
2	Tekanan Udara	seimbang	seimbang	-	Memenuhi
3	Kelembaban	63,2	40 - 60	%	Tidak memenuhi

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

**) = Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023-SBMKL Udara Dalam Ruang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji

