

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Рабочие чертежи

**System of building design documents.
Power electrical equipment. Working drawings**

ОКСТУ 0021

Дата введения 1988-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

РАЗРАБОТЧИКИ Е.В.Добрынин (руководитель темы), С.Л.Рохлин, В.С.Сосонко, А.Н.Генералов, М.Н.Блейнис

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 31.12.87 N 324

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 2.108-68	3.1
ГОСТ 2.113-75	3.1
ГОСТ 2.302-68	2.9.1
ГОСТ 2.303-68	2.9.2
ГОСТ 2.702-75	2.4, 2.7, 2.8
ГОСТ 2.710-81	2.4, 2.7
ГОСТ 21.101-79	2.18
ГОСТ 21.102-79	2.3
ГОСТ 21.104-79	2.9.6
ГОСТ 21.110-82	2.9.6
ГОСТ 21.608-84	2.10

5. Переиздание октябрь 1990 г.

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочих чертежей силового электрооборудования предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочие чертежи силового электрооборудования выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов системы проектной документации для строительства, а также норм проектирования электротехнических установок.

1.2. В состав рабочих чертежей силового электрооборудования включают:

чертежи, предназначенные для производства электромонтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ);

чертежи электромонтажных конструкций (при отсутствии типовых) и габаритные чертежи низковольтных комплектных устройств (НКУ).

1.3. Основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ допускается в отдельных случаях при небольших объемах документации объединять с другими основными комплектами электротехнических рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей присваивают одну марку.

1.4. Определение термина "силовое электрооборудование" приведено в приложении.

2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ЭМ

2.1. В основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и распределительной сетей;

принципиальные схемы управления электроприводами;

схемы (таблицы) подключения;

планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;

кабельнотрубный (кабельный) журнал;

трубозаготовительную ведомость;

ведомость заполнения труб кабелями и проводами.

2.2. Основной комплект рабочих чертежей силового электрооборудования допускается оформлять отдельными документами с присвоением им базовой марки основного комплекта и добавлением через точку порядкового номера документа, обозначенного арабскими цифрами, например, общие данные по рабочим чертежам (ЭМ1.1), принципиальные схемы питающей сети (ЭМ1.2).

2.3. Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.102-79 с учетом следующих требований:

ведомость спецификаций не составляют;


в общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, приводят итоговые данные (установленная и расчетная мощности) по расчету электрических нагрузок.

2.4. Принципиальные схемы комплектных трансформаторных подстанций, питающей и распределительной сетей выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.710-81 и требованиями настоящего стандарта.

Принципиальную схему КТП выполняют по форме 1. Для двухтрансформаторных КТП с устройством автоматического включения резерва, кроме данных, предусмотренных формой 1, указывают нагрузку в аварийном режиме при выходе из строя одного из трансформаторов.

Пример выполнения принципиальной схемы КТП приведен на черт. 1.

Принципиальная схема КТП



Принципиальную схему питающей сети (от трансформаторной подстанции, питающей магистрали до распределительного устройства или электроприемника) выполняют по форме 2.

Принципиальную схему распределительной сети (от распределительного шиннопровода или распределительного пункта до электроприемника) и схему распределения электроэнергии от распределительного щита до электроприемника выполняют по форме 3.

Для сетей, где целесообразно выполнение принципиальных схем с учетом расположения электротехнического оборудования в здании, сооружении; для совмещенных сетей силового электрооборудования и электрического освещения; для лабораторных и других разветвленных сетей с несколькими напряжениями, частотами и т.д. в обоснованных случаях допускаются отступления от форм 2 и 3 или выполнение принципиальных схем по произвольной форме. При этом схемы должны содержать все технические данные, предусмотренные формами 2 и 3.

Принципиальная схема питающей сети

15	Магистраль	Участок сети 1 Аппарат отходящей линии (ввода); обозначение; тип; I _{ном} , А; расцепитель или плавкая вставка, А;	Участок сети 2 Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат обозначение; тип; I _{ном} , А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А;	Участок сети 3	Кабель, провод				Труба		Распределительное устройство или электроприемник						
45					Участок сети	Обозначение	Марка	Кол. число жил и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	$R_{уст}$ или $R_{ном}$, кВт	$I_{расч}$ или $I_{ном}$, $I_{пуск}$ А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы		
10																	
10																	
10																	
10																	
	25	5	32	5	32	5	5	16	13	25	13	23	13	16	12	12	35
	287																

Форма 3

Принципиальная схема распределительной сети

15	Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода); обозначение; тип; I _{ном} , А; расцепитель или плавкая вставка, А;	Участок сети 1 Пусковой аппарат обозначение; тип; I _{ном} , А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А;	Участок сети 2	Кабель, провод				Труба		Электроприемник					
35					10	10	Обозначение	Марка	Кол. число жил и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	R _{уст} или R _{ном} , кВт	I _{расч} или I _{ном} , I _{пуск} А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
25	33	5	33	5	5	16	13	25	13	23	13	16	12	12	35	
287																

2.5. При разработке принципиальных схем по формам 2 и 3 руководствуются следующим:

принципиальную схему выполняют в однолинейном изображении, при этом нулевой проводник отдельной линией не изображают;

в трехфазных трех- и четырехпроводных сетях изображение и обозначение фаз указывают только для одно- и двухфазных линий;

условные графические обозначения электроприемников, пусковых и защитных аппаратов на принципиальной схеме, как правило, не изображают, а указывают над линией их буквенно-цифровые обозначения, типы и технические данные;

электроприемники, подключаемые непосредственно к питающей магистрали, показывают на принципиальных схемах питающей сети;

в графе "Магистраль" (форма 2) указывают буквенно-цифровые обозначения магистрали, ее координаты по плану расположения электрического оборудования (при необходимости), тип шинпровода и его номинальный ток (материал и сечение шин - для магистралей нетипового изготовления), напряжение;

в графе "Распределительное устройство" (форма 3) указывают буквенно-цифровое обозначение распределительного пункта или распределительного шинпровода, его координаты по плану расположения электрооборудования (при необходимости), тип (для НКУ - обозначение габаритного чертежа общего вида), напряжение, $P_{уст}$ и $I_{расч}$ - для пунктов, соединенных "в цепочку";

в графе " $I_{расч}$ +", кроме указанных параметров (при необходимости), указывают величину потери напряжения ΔU , %.

На принципиальных схемах не приводят:

технические данные электрооборудования, марки, сечения и длины кабелей и проводов, обозначения и длины труб, если они поставляются комплектно с технологическим оборудованием или предусмотрены рабочей документацией нестандартизированного оборудования;

марки, сечения и длины проводов в пределах НКУ;

марки, сечения и длины кабелей и проводов, обозначения и длины труб для электроприемников, для которых всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах невозможно привести на принципиальной схеме (например, сети с разветвленными цепями управления). Данные об этих кабелях, проводах и трубах помещают в кабельном или кабельнотрубном журналах.

На чертеже каждой принципиальной схемы приводят в таблице по форме 4 потребность кабелей и проводов, а в таблице по форме 5 - потребность труб. В таблицы потребности включают кабели, провода и трубы, технические данные и длины которых указаны в принципиальной схеме.

Форма 4

Потребность кабелей и проводов

длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка					8
						15
<u>47</u>	п х 20=240max					
287						

Форма 5

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м	20
45	30	20	
95			

Примеры выполнения принципиальных схем питающей и распределительной сетей приведены на черт. 2 и 3.

2.6. Для троллейных линий, имеющих секционирование и подпитку, допускается выполнять принципиальную схему по произвольной форме.

2.7. Принципиальные схемы управления электроприводами выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702-75. Каждый элемент или устройство, изображенные на электрической схеме, должны иметь буквенно-цифровое обозначение, присвоенное им в соответствии с требованиями ГОСТ 2.710-81.

Допускается не выполнять принципиальные схемы управления для несложных электроприводов, в которых используют стандартные серийные пусковые устройства без каких-либо изменений внутренней схемы и не имеющие внешних контрольных цепей (например, магнитный пускатель со встроенной кнопкой, шкаф управления).

2.8. Схемы (таблицы) подключения выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702-75 для электроприводов, имеющих разветвленные цепи управления и блокировки с другими механизмами и устройствами, сложную пускорегулирующую аппаратуру.

Схемы (таблицы) подключения допускается не выполнять:

для электроприводов механизмов, схемы управления которыми не разрабатывались, в соответствии с п. 2.7;

для электрооборудования и аппаратов, к которым неправильное подключение проводов исключается (например, асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором).

2.9. Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей (далее - планы расположения).

2.9.1. Планы расположения выполняют на здание или часть здания с учетом технологических узлов и очередей строительства. Масштабы чертежей принимают по ГОСТ 2.302-68 с учетом обеспечения четкого графического изображения электрооборудования и электрических сетей.

2.9.2. На планах расположения в дополнение к требованиям ГОСТ 21.101-79 показывают:

строительные и технологические конструкции, трубопроводы и другие коммуникации, определяющие трассы прокладки электрических сетей или используемые для их крепления и прокладки в виде контурных очертаний - сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68;

границы и классы взрыво- и пожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей по классификации Правил устройства электроустановок;

наименования отделений, участков цехов, помещений и т. п., если это определяет характер прокладки электрических сетей;

наименования или обозначения электромашинных помещений, помещений щитов управления, кабельных тоннелей и других электротехнических сооружений;

электрооборудование и электрические сети в виде условных графических изображений с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, кабельным или кабельнотрубным журналам.

2.9.3. Электрооборудование и электрические сети на планах расположения приводят в следующем составе:

электроприемники, трансформаторные подстанции, комплектные электротехнические устройства, аппараты и т. п.;

шинопроводы (магистральные, распределительные, троллейные);

троллейные линии и участки электрической сети, выполненные шинами на изоляторах;

трассы открытой прокладки кабелей и проводов на конструкциях, в коробках, на лотках, в трубах, каналах, тоннелях;

кабельные конструкции, если чертежи их установки не совмещены с планами прокладки проводов и кабелей;

трубы скрытой прокладки проводов и кабелей в полах, в земле и фундаментах;

магистраль заземления и зануления.

2.9.4. Планы расположения электрооборудования, как правило, совмещают с планами прокладки электрических сетей и устройства заземления (зануления).

При необходимости приводят разрезы, нетиповые узлы установки электрооборудования и прокладки электрических сетей, схемы расположения шинпроводов, а также схемы транспортировки крупногабаритного электрооборудования. Для трубных прокладок, выполняемых блоками и пакетами труб, разрабатывают чертежи на блоки и пакеты.

2.9.5. Электрооборудование (за исключением электроприемников, комплектных устройств, аппаратов и приборов, установленных непосредственно на технологическом оборудовании) и трассы электрических сетей, проложенных как скрыто в трубах в полу, так и открыто, должны иметь привязки и отметки на плане.

Привязку электротехнического оборудования электрических сетей производят, как правило, к координационным осям зданий, сооружений или к осям технологического оборудования при условии, что это оборудование по своему характеру имеет фундаменты или монтируется до прокладки труб электропроводки.

При скрытой прокладке электрических сетей (в полах, в земле, в фундаментах) привязывают концы труб и указывают отметки заложения и выхода. В фундаментах сложного оборудования дают дополнительные привязки концов труб к ближайшим фундаментным болтам.

При открытой прокладке электрических сетей по технологическим установкам, сооружениям и строительным конструкциям (галереи, фермы, колонны) привязку электрических сетей допускается производить к указанным установкам, сооружениям и конструкциям.

Допускается не указывать привязку одиночных устройств (например, пускателей, кнопок, штепсельных розеток) и открыто проложенных кабелей, если места их установки или прокладки ясны без привязок.

Примеры оформления планов расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей приведены на черт. 4 и 5.

2.9.6. Спецификацию электрооборудования, конструкций и деталей к плану расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей выполняют по форме 1 ГОСТ 21.104-79.

На два или несколько аналогичных участков сети, состоящих из повторяющихся элементов (например, шинпроводы магистральные, распределительные, троллейные), выполняют групповую спецификацию по форме 2 ГОСТ 21.104-79, при этом в графе "Кол." указывают количество на один участок сети (например, шинпровод).

Спецификацию к плану расположения не выполняют, если позиции на плане соответствуют позициям спецификации оборудования, выполненной по форме ГОСТ 21.110-82.

2.10. Кабельнотрубный журнал выполняют по форме 6.

Форма 6

Кабельнотрубный журнал

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель провод						8
	Начало	Конец	трубу			прот- яжной ящик м	по проекту			проложен			8
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту мм	Длина м		Марка	Кол. число и сечение жил	Длина м	Марка	Кол. число и сечение жил	Длина м	25
20	46	46	20	15	15	15	15	25	15	15	25	15	
287													

В кабельнотрубный журнал включают кабели, провода и трубы для тех электроприемников, для которых невозможно привести

всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах на принципиальных схемах питающей и распределительной сетей.

При открытых прокладках сетей (без труб) графы кабельнотрубного журнала, относящиеся к трубам, не заполняют или составляют кабельный журнал по форме ГОСТ 21.608-84.

При выполнении чертежей прокладки кабелей методом трасс выполняют кабельный журнал по форме 7. В графе "Участок трассы кабеля" указывают обозначения участков трассы по плану прокладки электрических сетей.

Форма 7

Кабельный журнал для прокладки методом трасс

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель провод						8
	Начало	Конец		по проекту			проложен			8
				Марка	Кол. число и сечение жил	Длина м	Марка	Кол. число и сечение жил	Длина м	20
25	60	60	110	20	35	15	20	35	15	
395										

В кабельном журнале приводят таблицу потребности кабелей и проводов по форме 4, а в кабельнотрубном журнале, кроме того, приводят таблицу потребности труб по форме 5.

2.11. Трубозаготовительная ведомость предназначена для заготовки элементов труб в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ), заменяет кабельнотрубный журнал в части, относящейся к трубам, и является дополнением к кабельному журналу для прокладки кабелей и проводов в металлических трубах.

Трубозаготовительную ведомость выполняют по форме 8 в следующих случаях:

для электрических сетей, где преобладает прокладка кабелей и проводов в металлических трубах и где объем трубных прокладок определяет целесообразность заготовки элементов труб в МЭЗ;

для электрических сетей, прокладываемых в трубах в фундаментах сложного оборудования.

При заполнении трубозаготовительной ведомости в графе "Участок трассы трубы" указывают:

длины участков труб между вершинами углов в метрах;

величины углов в градусах и радиусы изгиба в миллиметрах;

обозначения протяжных ящиков и трубных блоков;

ссылку на чертеж, в котором дано продолжение трубы.

Форма 8

Трубозаготовительная ведомость

Труба		Длина м	Трасса		Участок трассы трубы	Примеч	8 15
Обозначение	Диаметр по стандарту мм		Начало	Конец			
25	25	15	40	40	117	25	
287							

При наличии нормализованных элементов труб трубозаготовительную ведомость выполняют по той же форме, но в графе "Участок трассы трубы" указывают:

длины нормализованных прямых отрезков труб, а в необходимых случаях - длину добавочного отрезка в метрах;

типы соединительных углов с указанием угла изгиба в градусах;

обозначения протяжных ящиков и трубных блоков;

ссылку на чертеж, в котором дано продолжение трубы.

При составлении трубозаготовительной ведомости графы кабельнотрубного журнала, относящиеся к трубам, не заполняют, а дают ссылку на трубозаготовительную ведомость.

В трубозаготовительной ведомости приводят таблицу потребности труб по форме 5.

2.12. Ведомость заполнения труб кабелями и проводами выполняют по форме 9 в случаях, когда составляются отдельно кабельный журнал и трубозаготовительная ведомость.

Форма 9

Ведомость заполнения труб кабелями, проводами

Обозначение		8
трубы	кабеля, провода	8
30	32	
62		

2.13. При заполнении граф "Длина проводов, кабелей и труб" на принципиальных схемах и в кабельнотрубных журналах указывают длину с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы.

2.14. При выполнении рабочих чертежей силового электрооборудования на ЭВМ формы выходных документов должны быть максимально приближены к формам, приведенным в стандарте. Допускается принципиальные схемы питающей и распределительной сетей выполнять в виде таблиц, при этом таблицы должны содержать все технические данные, предусмотренные формами 2 и 3.

3. ЧЕРТЕЖИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ НКУ

3.1. Чертежи электромонтажных конструкций, предназначенных для установки электрооборудования и прокладки электрических сетей, выполняют в случаях отсутствия соответствующих изделий заводского изготовления, типовых чертежей электромонтажных конструкций и чертежей электромонтажных конструкций повторного применения.

Чертеж электромонтажной конструкции выполняют, как правило, в масштабе 1:5, 1:10 или 1:20.

На чертеже электромонтажной конструкции помещают спецификацию по формам ГОСТ 2.108-68 и ГОСТ 2.113-75.

3.2. Все электромонтажные конструкции, подлежащие изготовлению в МЭЗ по типовым чертежам, чертежам повторного применения и вновь разработанным чертежам, включают в ведомость электромонтажных конструкций, подлежащих изготовлению в МЭЗ по форме 10.

Форма 10

Ведомость электромонтажных конструкций, подлежащих изготовлению в МЭЗ

Обозначение чертежа	Наименование	Кон	Примеч	15
55	95	15	20	185

Габаритный чертеж НКУ должен содержать изображение конструкции - вид спереди, вид сверху (если требуется), количество и порядок расположения панелей, габаритные и установочные размеры, текстовые указания и надписи, необходимые для общего представления об устройстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ"

К силовому электрооборудованию относят:

комплектные трансформаторные подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ;

электрические сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проектируемого здания, сооружения;

управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых.

Примечания:

1. В рабочих чертежах силового электрооборудования для электроприводов технологического, транспортного и т.п. оборудования, поставляемого заводами-изготовителями без управляющих устройств, предусматривают только подвод питания.

[illegible]

Черт. 1

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода) обозначение, тип, I _{ном} А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат обозначение; тип; I _{ном} А; расцепитель или плавкая вставка, А; установка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод				Труба					
						Обозначение	Марка	Кол. число жил и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	Густ или I _{ном} кВт	I _{расч} или I _{ном} ----- I _{пуск} А	Наименование, тип, обозначение чертежа, принципиальной схемы
МГ 1 А9 А15 ШМА 4 1600А 380 /220В		—		—	1	н269	АВВ	4(1х1500)	100	—	—	—	830	911	Ввод от КТП1 Лист 4
					—										
					—										
		—		—	1	н270	АПВ	3(1х120)+1х70	155	П270 80	4	ШР7	40	75	Распределительный пункт ПР24Г-720Б 34 XXXXXX-ЭМ2 Лист 7
					—										
					—										
			387Ш комплектно с механизмом		—							387	75	150 ----- 1050	Газодувка 741 —
					2	378 - н1	АПВ	3(1х120)+1х70	3010	387-П1 80	8				
					3	*									
		ОЯ 1 А3726Ф 250 160	ЯР 1 ЯВЗ-31-1 100 —		1	н271	АПВ	3(1х50)+1х25	62	—	—	МГ2	64	91	Распределительный шинопровод ШРА XXXXXX ЭМ2 Лист 8
					2	н272	АПВ	3(1х50)+1х25	9030	—	—				
					3	н273	АПВ	3(1х50)+1х25	103	—	—				
		на МГ 1 А3736Ф 630 250	152Ш комплектно с механизмом —		—							152	144	230	Станок трубогибочный 105 —
					2	152-н1А 152-н1Б	АВВГ	2(3х70)+1х25	100	—	—				
					3	*									
		на МГ 1 А3736Ф 630 250	ОЯ 2 А3726Ф 250 250		—							МГ3	230	172	Распределительный шинопровод ШРА XXXXXX ЭМ2 Лист 9
					2	н274	АПВ	3(1х70)+1х35	6020	—	—				
					3	н275	АВВГ	3(1х70)+1х25	30	—	—				

* В рабочих чертежах данного комплекта не учитывается.

Черт. 2


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Принципиальная схема распределительной сети (по ПГ-06-13-84)		Форма	Взамен	Нач. ОТП							
					Ф630-87									
Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) обозначение, тип; Ином А, расцепитель или плавкая вставка, А		Пусковой аппарат обозначение, Ином А; расцепитель или плавкая вставка, А установка теплового реле, А		Кабель, провод				Труба		Электроприемник			
						Обозначение	Марка	Кол. число жил и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	Руст или Рном кВт	Исч или Ином кВт Ипуск А
МГ2 Б7 Г7 ШРА 4 400А 380/220В	—		—	1	н273	АПВ	3(1х50)+ +(1х25)	---				64	91	Ввод от МГ1 ШМА 4 XXXXXX-ЭМ 1 Лист 5
				—										
	А3718Ф 160 40		45-ЯУ1 Я5110-3474УХЛ4 31.5-25	1	45 - н1	АПВ	3(1х4)	10	45-н1.20	3	45	10	—	Вентилятор приточный В45 ----- Лист 10
				2	*									
			46-КМ1 ПМЕ 122 -5	1	46 - н1	АПВ	3(1х2,5)	15	—	—	46	2.2	—	Вентилятор вытяжной В46 ----- Лист 11
				2	46-н2	АПВ	3(1х2,5)	5	—	—				
			—	—							46-ВВ1	—	—	Кнопка ПКЕ 212-2 -----
				2	46-к3	АПВ	3(1х2,5)	5	—	—				
	А3716Ф 160 25		49 Х РШ-П-2-0-1Р-01-10 10 —	1	49-н1	АПВ	3(1х2,5)	10	—	—	49	—	10	Полотер -----
				2	**									
	А3710Ф 160 25		47-ЯУ1 Я5124-2274УХЛ4 -2674УХЛ4 1фидер 2-1.6	1	47-н1	АПВ	3(1х2,5)	12			47		—	насос -----
				2	47-н2	АПВ	3(1х2,5)	9	—	—				
			2 фидер 5-4	—							48	1.1	—	Насос -----
				2	48-н1	АПВ	3(1х2,5)	9	—	—				
ШР2 Г8 ПР 24г 7206-54 380/220В	А3736Ф 630 400		—	1	н270	АПВ	3(1х120)+ +(1х70)	---			—	40	75	
				—										
	2 А3716Ф 160 80		43-КМ1 ПАЕ 432 ----- ----- 60	1	43-н1	АВВГ	1(3х25)+ +(1х16)	25	—	—				
				2	43-н2	АВВГ	1(3х16)+ +(1х10)	2	—	—				
			43-ЯШ1 ЯВЗШ-31 а 100	—							43	31кВА	ΔU=3%	Преобразова- тель сварочный 189 -----
				2	43-н3	КРПТ	1(3х25)+ +(1х16)	7	—	—				
	5 АЕ2046 63 16		44-КМ1 ПМЕ 122 ----- ----- 5	1	44-н1	АПВ	3(1х2,5)	15	—	—	44	2.2	—	Вентилятор вытяжной В44 ----- Лист 12
				2	44-н2	АПВ	3(1х2,5)	5	—	—				
		АО	51-ОЕ1 АП505-2МТ 63 2.5 -----	1	51-н1	АВВГ	1(2х2,5)	10	—	—	51	0.065	—	Заслонка ПЕ-51 -----
				2	51-н2	АВВГ	1(2х2,5)	5	—	—				
	А3716Ф 160 40		15ЯУ Я5410-2874УХЛ4 ----- 8 -- 6	1	15-н1	АПВ	1(19х2,5)	8	—	—				
				2	15-н2	АКВВГ	4(1х2,5)	11	—	—				
			15ЯК ----- б	—							15	2.0	—	Двигатель завдвижки XXXXXX-ЭМ1 Лист 18
				2	15-н3	АПВ	3(1х2,5)	6	—	—				
				—							15-ВК	—	—	Коробка конеч- ных выключа- телей завдвижки -----
				2	15-к4	АПВ	10(1х2,5)	20	—	—				
				—							15-ВВ1	—	—	Кнопка мест- ного управле- ния завдвижки -----
				2	15-к5	АПВ	7(1х2,5)	14	—	—				

* Данные о кабелях и трубах, смотри кабельнотрубный журнал.

** Поставляется комплектно с механизмом.


*** Длины учтены в принципиальной схеме питающей сети.

Черт. 3



Трубы проложить на отм. -0.100 и концы их вывести на 200 мм над уровнем чистого пола.

Черт. 4



Черт. 5

Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстрой СССР -
М.: Издательство стандартов, 1991

ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи

Постановление Госстроя СССР от 31.12.1987 N 324
ГОСТ от 31.12.1987 N 21.613-88

Госстрой СССР

Данный документ содержится в разделах: Строительное производство и проектирование (технические нормы, правила, стандарты) (демо), Строительное производство и проектирование (базовый вариант), Предприятие и инспектор (демо), Предприятие и инспектор (Нормативы), Нормативы и стандарты в электроэнергетике (демо)

Действующий
Дата начала действия: 01.07.1988

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1991 год
Дата редакции: 01.10.1990

ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи
Постановление Госстроя СССР от 14.03.1984 N 23
ГОСТ от 14.03.1984 N 21.608-84

ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 2182-80) (СТ СЭВ 6306-88) ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (с Изменением N 1)
Постановление Госстандарта СССР от 31.03.1981 N 1675
ГОСТ от 31.03.1981 N 2.710-81
Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем (с Изменениями N 1, 2, 3)
Постановление Госстандарта СССР от 07.10.1975 N 2584
ГОСТ от 07.10.1975 N 2.702-75
Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
Постановление Госстандарта СССР от 31.01.1975 N 289
ГОСТ от 31.01.1975 N 2.113-75
Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 2.303-68* ЕСКД. Линии
Постановление Госстандарта СССР от 01.12.1967 N 6/н
ГОСТ от 01.12.1967 N 2.303-68*
Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

ГОСТ 2.302-68* ЕСКД. Масштабы (с Изменениями N 1, 2)
Постановление Госстандарта СССР от 01.12.1967 N 6/н
ГОСТ от 01.12.1967 N 2.302-68*
Государственные стандарты и другие документы Госстандарта России

Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.04.2002)
Информация, справка от 01.01.1996 N 6/н

ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть II. Пекарни
Приказ Минторга России от 03.04.1992 N 37
Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/6
ВНТП от 03.04.1992 N 02-92

ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть I. Хлебозаводы
Приказ Минторга России от 03.04.1992 N 37
Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/6
ВНТП от 03.04.1992 N 02-92

ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть II. Пекарни
Приказ Минторга России от 03.04.1992 N 37
Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/6
ВНТП от 03.04.1992 N 02-92

ВНТП 02-92 Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть I. Хлебозаводы
Приказ Минторга России от 03.04.1992 N 37
Приказ Главагропромнаучпроекта от 09.10.1991 N 070-41/6
ВНТП от 03.04.1992 N 02-92

Инженерные изыскания для строительства и проектирование (К 11)

Капитальное строительство (общие вопросы)

Особенности организации деятельности и эксплуатации оборудования отдельных объектов электроэнергетики

Строительство и архитектура

Хозяйственная деятельность

Электрические аппараты (конденсаторные установки, выключатели, разъединители, предохранители)