F5 PR1

Protokół odbioru KCX, KCO, AGB i AGC

TYP/nr zlecenia	KCX-300 \ 9000688
NUMER	190062126624000021

Poz.	Nazwa	Uwagi :	Numer :
1.	Obudowa.	Oględziny zewnętrzne	
2.	Automatyka.	Sprawdzono w działaniu	
3.	By - pass.	Sprawdzono w działaniu	
4.	Grzałka wewnętrzna	Sprawdzono w działaniu	
5.	Wentylator Pobór prądu	Sprawdzono w działaniu	
6.	Izolacja.	Zgodna z technologią	
7.	Filtry. Części Luzem.	2 szt . zgodne z technologią	
8.	Wanienka.	Sprawdzono	
9.	Wydatek powietrza. Szczelność.	Nawiew – 492.8[m3/h] Szczelność – 0.18[m/s] 7.92[m3/h]	

Sprawdził : Piotr Tylak	**Data :** 21-03-2019 08:43
Uwagi otrzymał :	**Data :**
Poprawił :	**Data :**