

NO	KOMPONEN UNIT	SUB-KOMPONEN	DESKRIPSI	ACCEPTED		LAYAK/ TIDAK LAYAK	KETERANGAN	PIC
				YES	NO			
LINE 1								
1	ISI BOX HYDRANT	BOX HYDRANT 01	a. Kondisi Box Bersih			L/TL		
			b. Tidak ada barang lain Selain Perlengkapan Hydrant					
		JET NOOZLE 01	a. Tidak Terdapat retakan Atau Bocor			L/TL		
			b. Kaitan Sambungan Kopling Tidak Aus					
		HOSE HYDRANT 01	a. Tidak dalam Keadaan Bocor			L/TL		
			b. Tersusun Rapi di Hose Rack					
		HOSE RACK 01	a. Rack Tidak Ada Yang Patah			L/TL		
			b. Mudah di urai Jika digunakan					
		KUNCI HYDRANT PILLAR 01	a. Tersedia Kunci Hydrant			L/TL		
			b. Kunci Hydrant Valve Berfungsi Dengan Baik					
2	WATER CANNON	WATER CANNON 01	a. Tidak Ada Keretakan, Kebocoran & Berkarat			L/TL		
			b. Mekanisme katup Bisa dibuka, ditutup & diputar dengan lancar					
			c. Mekanisme Drainase Tidak Ada Sumbatan					
3	HYDRANT PILLAR	HYDRANT PILLAR 01	a. Tidak ada Retakan, Korosi atau keausan			L/TL		
			b. Tidak dalam Keadaan Bocor					
			c. Mudah Digunakan dan Tidak Berkarat					
			d. Valve pillar Hydran di buka & di tutup dengan mudah					
			e. Tidak ada sumbatan					
4	PIPA HYDRANT	PIPA HYDRANT 01	a. Pipa Hydrant Tidak ada kebocoran, retakan & korosif			L/TL		
LINE 2								
1	WATER CANNON	WATER CANNON 02	a. Tidak Ada Keretakan, Kebocoran & Berkarat			L/TL		
			b. Mekanisme katup Bisa dibuka, ditutup & diputar dengan lancar					
			c. Mekanisme Drainase Tidak Ada Sumbatan					
2	PIPA HYDRANT	PIPA HYDRANT 02	a. Pipa Hydrant Tidak ada kebocoran, retakan & korosif			L/TL		
LINE 3								

1	WATER CANNON	BOX HYDRANT 02	a. Kondisi Box Bersih			L/TL		
			b. Tidak ada barang lain Selain Perlengkapan Hydrant					
		JET NOOZLE 02	a. Tidak Terdapat retakan Atau Bocor			L/TL		
			b. Kaitan Sambungan Kopling Tidak Aus					
		HOSE HYDRANT 02	a. Tidak dalam Keadaan Bocor			L/TL		
			b. Tersusun Rapi di Hose Rack					
		HOSE RACK 02	a. Rack Tidak Ada Yang Patah			L/TL		
			b. Mudah di urai Jika digunakan					
		KUNCI HYDRANT PILLAR 02	a. Tersedia Kunci Hydrant			L/TL		
			b. Kunci Hydrant Valve Berfungsi Dengan Baik					
2	WATER CANNON	WATER CANNON 03	a. Tidak Ada Keretakan, Kebocoran & Berkarat			L/TL		
			b. Mekanisme katup Bisa dibuka, ditutup & diputar dengan lancar					
			c. Mekanisme Drainase Tidak Ada Sumbatan					
3	HYDRANT PILLAR	HYDRANT PILLAR 02	a. Tidak ada Retakan, Korosi atau keausan			L/TL		
			b. Tidak dalam Keadaan Bocor					
			c. Mudah Digunakan dan Tidak Berkarat					
			d. Valve pillar Hydran di buka & di tutup dengan mudah					
			e. Tidak ada sumbatan					
			a. Pipa Hydrant Tidak ada kebocoran, retakan & korosif					
			a. Pipa Hydrant Tidak ada kebocoran, retakan & korosif					
4	PIPA HYDRANT	PIPA HYDRANT 03	a. Pipa Hydrant Tidak ada kebocoran, retakan & korosif			L/TL		

Ket.

V : Kondisi Layak

X : Kondisi Tidak Layak

Girimulya, JANUARI 2026

Diketahui Oleh,

Di Periksa Oleh,

(.....)

(.....)