


圖一 位置圖（廣域）



比例尺 約 1 : 7019 (A4 橫向)

0 100 200 300 400 公尺

底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處「農田水利渠道查詢系統」渠道圖層 (Canal民眾查詢1140917)
查詢日期 115.08.28 座標系統 TWD97 二度分帶 (EPSG:3826)
註：渠道線形為圖資，僅供位置參考；實際位置及流向依現地與管理處初勘為準。



圖 例

- 政達木業二廠 (梅山段349)
- 梅花排水 (本次介入)
- 梅花排水下游段
- 其他排水渠道
- 灌漑渠道 (不得排入)
- 介入口 (放流口)
- 匯流點

放流口至承受水體流路

- 廠內化糞池／放流池 (梅山段349)
- ▼ 介入口 (梅山段329 水利用地)
- ▼ 梅花排水 (梅山段329地號)
- ▼ 流向東南下游
- ▼ (宜蘭縣政府轄管區域排水)
- ▼ 梅花排水 (圖外下游)

重要提醒


廠區西南側 4.1 公尺處為 A7-1小給，性質為「灌漑渠道」。依農田水利法第14條第1項，灌漑專用渠道原則禁止排放非農田排水，本案放流口不得設於該渠道，須由東北側接入梅花排水。

圖一 位置圖（廣域）

廠區位置與排水系統，放流口至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
| TWD97 二度分帶 | 第 1 張，共 6 張

圖二 介入點位置圖（平面圖）



比例尺 約 1 : 1260 (A4 橫向)

0 20 40 60 80 公尺

底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處「農田水利渠道查詢系統」
地籍圖層 114Oct地籍圖／渠道圖層 Canal民眾查詢1140917 查詢日期 115.08.28
註：渠道中心線為圖資線形，與現地略有偏差；介入口位置、樁號、坐標及渠道斷面依初勘實測為準。

圖 例

- 申請搭排土地 (梅山段349)
- 水利用地 (329／365)
- 交通用地 (328 農路)
- 農牧用地
- 丁種建築用地
- 排水渠道 梅花排水 (可搭排)
- 灌溉渠道 A7-1小給 (禁止排入)
- 擬設放流管線
- 介入口 (放流口)
- 化糞池／放流池

介入渠道：梅花排水

放流口至承受水體流路

- 廠內化糞池／放流池
- ▼ 介入口 (梅山段329地號)
- ▼ 梅花排水 (本次介入承受水體)
- ▼ 流向下游 (宜蘭縣政府轄管區域排水)
- ▼ 梅花排水 (承受水體)

案件資料


申請人 政達木業有限公司二廠
負責人 陳文政
廠 址 冬山鄉得安村梅林路571-1號
納管編號 P0200190
排放水量 日最大 1.0 m3／年最大 300 m3

圖二 介入點位置圖（平面圖）

含放流口位置至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
| TWD97 二度分帶 | 第 2 張，共 6 張

圖三 地籍圖套繪圖



界址點坐標 (TWD97 二度分帶)

點號	E (m)	N (m)
A	325713.33	2726852.09
B	325736.04	2726839.44
C	325687.01	2726752.07
D	325664.29	2726764.71

介入口 325727.90 2726851.58

坐標為圖資推估值，界址以複丈鑑界結果為準。
介入口位置依管理處初勘確認。

土地標示

地 號	宜蘭縣冬山鄉梅山段349地號
重測前	梅花段 1708-0000
面 積	2,602.16 平方公尺
使用分區	特定農業區
用地類別	農牧用地
所有權人	陳文政 (全部 1分之1)
謄本字號	羅東謄字第014081號
核發日期	民國115年8月28日

相鄰地號

東北：梅山段329 (水利用地) ← 介入口
西南：梅山段365 (水利用地)
東南：梅山段348 (丁種建築用地)
西北：梅山段350 (農牧用地)

比例尺 約 1 : 958 (A4 橫向)

0 10 20 30 40 公尺




底圖來源：農業部農田水利署宜蘭管理處渠道查詢系統地籍圖層 (114Oct地籍圖)；地籍圖謄本：宜蘭縣羅東地政事務所 羅東謄字第014081號 (115.08.28, 1/500)。
註：本圖為套繪示意，界址以複丈鑑界結果為準；正式送件請於地籍圖謄本正本上套繪搭排位置並簽章。

圖三 地籍圖套繪圖

搭排位置套繪於地籍圖

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
| TWD97 二度分帶 | 第 3 張，共 6 張

圖四 借用他人土地 管線位置圖說



借用土地明細

地號	用地類別	通過長度	面積
梅山段329	水利用地	約 3.83 m	2,090.9㎡
梅山段328	交通用地	約 4.65 m	5,123.8㎡

占用寬度：以管徑計（【待補】）
埋設深度：【待補】m
施設方式：☐埋管 ☐附掛 ☐明溝銜接
兩筆土地均為公有性質用地。依官方應檢附件三，需使用之土地如已依農田水利法第23條第1項納入農田水利事業作業基金者，得免附土地使用同意證明；權屬請調謄本並洽羅東工作站確認。

施設承諾

1. 管線施設不妨礙農路通行及渠道通水。
2. 施工前 7 日通知管理處及羅東工作站，會同放樣後始得施工。
3. 路面及護岸開挖後即時復舊，回復原狀。
4. 損壞農田水利設施或農路者，由本公司負責無條件修復或賠償。
5. 許可期間屆滿或廢止時，自費拆除管線。

介入口坐標 (TWD97)

E 325727.90
N 2726851.58
樁號：依初勘實測為準

圖四 借用他人土地管線位置圖說

管線通過梅山段329、328地號

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖 (尺寸待實測) | TWD97 二度分帶 | 第 4 張，共 6 張

註：本圖為官方應檢附件「借用他人土地者，應含設置於其土地管線位置圖說」之圖說。實際借用範圍、長度及是否須另取得土地使用同意，依地籍謄本權屬及管理處初勘結果為準。

圖五 排水系統流路圖



排水水量

作業人數	5 人
單位污水量	150 公升／人·日
日平均排放量	0.75 m³
尖峰係數	1.3
日最大排放量	1.0 m³
年搭排日數	300 日
年最大排放量	300 m³

計算依據

內政部「建築物污水處理設施設計技術規範」
表2-1 C-1 工廠（廠房）類
單位污水量 150 公升／人·日
（規範得按作業人數1/4計，本案不折減，
以全員5人計算，屬保守估計）

排放水性質

僅生活污水（廁所、盥洗、廚房）
無製程廢水：木材裁切、刨光、砂磨、
組裝、乾燥等乾式加工，製程不產生廢水
納管申請書已聲明：屬低污染行業別，
製程不含脫脂、酸洗、電鍍或陽極處理
（納管編號 P0200190）

圖五 排水系統流路圖


生活污水自產生源至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（無比例） | TWD97 二度分帶 | 第 5 張，共 6 張


註：【待補】欄位須依廠內既有污水處理設施現況填寫；介入口型式與管徑依初勘及工程設計確認。

圖六 介入口工程設計圖（平面・剖面）

（一）平面圖



（二）縱剖面圖



介入口規格（待填）

介入口型式	☐ 埋管 ☐ 附掛 ☐ 明溝銜接
管材	【待補】
管徑	【待補】 mm
管底高程	【待補】 m
渠道底高程	【待補】 m
渠道斷面（寬×深）	【待補】
護岸開孔尺寸	【待補】
回填與復舊方式	【待補】
施工廠商	【待補】

施工承諾事項

1. 施工前 7 日通知管理處及羅東工作站，會同放樣後始得施工。
2. 施工期間不斷渠道通水，必要時設置臨時導水設施。
3. 施工損壞農田水利設施者，由本公司負責無條件修復或賠償。
4. 竣工後 30 日內報請管理處查驗。
5. 避開灌溉期施工；如須於灌溉期施工，事先報經管理處同意。
6. 工程費用由本公司負擔。

圖六 介入口工程設計圖

平面圖・縱剖面圖

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（尺寸待實測） | TWD97 二度分帶 | 第 6 張，共 6 張