

仕上表 S=1:50

新昭和グループ 標準仕様 2×6 戸建住宅 参考設計図書
WITH EARTH / ウィザースホーム仕様 木造2階建 新築工事

仕 上 表

■ 外 部 仕 上

部 位	仕 様
屋 根	ガルバリウム鋼板 t0.35 立平葺 / 改質アスファルトルーフィング / 構造用合板 t12
外 壁	乾式外装タイル 45二丁 / 通気胴縁 t18 / 透湿防水シート / 構造用合板 t9
軒 裏	けい酸カルシウム板 t6 準不燃 / 軒天換気材
と い	塩ビ製 たてとい φ60 / 軒どい 半丸105
基 礎	鉄筋コンクリート造 布基礎 (一体打ち) / 立上り t150 H450 モルタル金ゴテ
バルコニー	FRP防水 / アルミ手すり H1100
建 具	樹脂サッシ / Low-E複層ガラス (アルゴンガス入)

■ 内 部 仕 上

室 名	床	壁	天 井	天井高
LDK	複合フローリング t12	ビニルクロス / PB t12.5	ビニルクロス / PB t9.5	2,400
和室	畳 t55 (縁付)	ビニルクロス / PB t12.5	和風クロス / PB t9.5	2,400
キッチン	複合フローリング t12	キッチンパネル + ビニルクロス	ビニルクロス / PB t9.5	2,400
玄関・ホール	磁器質タイル 300角 / 框 集成材	ビニルクロス / PB t12.5	ビニルクロス / PB t9.5	2,400
洗面脱衣室	クッションフロア t1.8	ビニルクロス (防カビ) / PB t12.5	ビニルクロス / PB t9.5	2,400
浴室	システムバス 1618 (床・壁・天井とも製品標準仕)		同左	2,100
トイレ	クッションフロア t1.8	ビニルクロス (消臭) / PB t12.5	ビニルクロス / PB t9.5	2,400
主寝室・洋室1・ 2	複合フローリング t12	ビニルクロス / PB t12.5	ビニルクロス / PB t9.5	2,400
納戸・クロゼット・廊下	複合フローリング t12	ビニルクロス / PB t12.5	ビニルクロス / PB t9.5	2,400
階段室	集成材 段板 / ノンスリップ	ビニルクロス / PB t12.5	ビニルクロス / PB t9.5	—

■ 断 熱 仕 様

部 位	断 熱 仕 様
天 井	吹込みグラスウール 18K t300 (ブローイング工法)
外 壁	高性能グラスウール 16K t140 (2×6 たて枠内充填)
床 (1階)	押出法ポリスチレンフォーム 3種 t90
開口部	樹脂サッシ + Low-E複層ガラス (アルゴンガス入)

■ 設 備 ・ 環 境 に か か る 仕 様

項 目	仕 様
換 気	24時間換気 (第3種) 常時運転。設計風量は居室ごとに気積×0.5回/h を5 m³/h 単位で切り上げ。
床 下 換 気	基礎パッキン (全周換気)。壁長さ5m あたり有効面積 375 cm²
小屋裏換気	軒天換気材による。天井面積の 1/250 以上を確保すること
シックハウス	内装仕上げは F☆☆☆☆ のみ。クロルビリホスの添加・使用なし
階 段	住宅の階段。蹴上げ 207.1 / 踏面 225 / 有効幅 780 / 手すり H850 (片側)

【仕上げの考え方】

親会社 株式会社新昭和「ウィザースホーム」の標準仕様に合わせています。外壁タイル・高断熱 (天井 t300 吹込み、外壁 2×6 たて枠内 t140 充填) は標準装備の扱いです。

【ご確認をお願いしたい事項】

外皮性能 (UA値・ ηAC値) の計算には、採用するサッシと玄関ドアの熱貫流率 (製品値) が必要です。製品が確定していないため、省エネ基準の適合判定は『未検算』としています。(2025年4月以降、原則としてすべての新築建築物で省エネ基準への適合が義務付けられています。)

【火気使用室の換気】

調理機器の種類 (ガス / IH) が確定していないため、令第20条の3の判定は行っていません。機器が決まり次第、算定します。

【共通注記】

- 寸法の単位は mm。特記なき限り通り芯 (壁芯) 寸法とする。
- 構造は木造2階建 枠組壁工法 (2×6) とし、親会社 株式会社新昭和「ウィザースホーム」の標準工法 (モノコック構造) に準拠する。
- 本図面集は参考プラン (架空案件) である。実在の敷地・施主ではない。実施設計にあたっては敷地条件・地盤調査結果・各種申請の指導事項を反映すること。
- 法適合の検算結果は 03_計算書「法令適合検算書」を参照。同書で『未検算』とした項目は合格ではない。

仕上表

設計者	株式会社 Design RAVO
発注者	株式会社 新昭和 (親会社)
作成日	2026-09-14
縮 尺	S=1:50
図面番号	A-09