

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	174446 - Servicio
Número de OS	174446
Fecha	2024-03-05
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A 150136 LIMA PE
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	SIM LUIS PIZARRO PEREZ

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	SI_VISITA
Fecha tentativa de visita	2024-03-27
Tipo de servicio de la nueva visita	INSTALACION
Require accesorios ?	SI
Detalle de accesorios	Tubería de cobre, aislante termico, bomba de condensado

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-03-08
Serie de producto	3120SOLAIR014
Ubicación	[]
Detalle del trabajo	Verificación de aérea para instalación de aire acondicionado

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Instalación de 8mts de tubería de cobre con aislante térmico, el condensador irá en el techo de las oficinas, se necesita perforar pared
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
	