

SÜS HAVUZLARI DEZENFEKSİYON TAKİP FORMU

Αv								
~ 7	 			-				
•								

KLOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SH res. sağ																															
Sh res. sol																															
Rest.																															
Hamam																															

Tüm havuzlarının günlük klor seviyeleri kontrol edilir. Klor seviyesi 2- 3 ppm arasında olması sağlanır. Yapılan kontroller günlük olarak kayıt altına alınır.

Ters Yıkama			
SH res. sağ			
Sh res. sol			

Resepsiyon sağ ve sol tarafta bulunan süs havuzlarının haftada 1 kez ters yıkama işlemi yapılır. Motor ters yıkama komutuna alınır. 3 dakika ters yıkama ve durulama işlemi yapılır. Daha sonra filitrasyon işlemine tekrar alınır. Su seviyesinde düşme var ise temiz su ile ilave yapılır.

Boşaltma ve Dezenfeksiyon	Boşaltma – Tekrar doldurma	Kireçten Arındırma
SH res. sağ		
Sh res. sol		
Rest.		
Hamam		

Ayda 1 kez süs havuzları boşaltılır. Perlatör başlıkları sökülerek kireç çözücüde yarım saat bekletilir. Yerine takıldıktan sonra havuz içi klorla yıkanır. Durulandıktan sonra tekrar temiz su ile doldurulur.