

YANGIN TÜPLERİ AYLIK KONTROL FORMU

[illegible]**Kontrol Kriterleri;**

- Söndürücü işaretle gösterilen yerde mi?
- Söndürücüye erişilebilir durumda mı? Dışa bakan yüzeyde kullanma talimatları yazılı mı?
- Söndürücünün etrafı açık mı? Önünde engel var mı?
- Çalışma talimatları okunabilir durumda mı?
- Contalar ve mühür ile doluluk göstergelerinde bir kırılma veya kaybolma var mı?
- Söndürücü tam dolu mu? (Tartarak ya da elle kontrol edilebilir)
- Söndürücünün belirgin bir biçimde hasarı var mı? Korozyona uğramış mı ya da sızdırıyor mu?
- Basınç okuma düzeneği veya gösterge kullanılan aralıkta veya konumda mı? (Örnek görsele bakınız.)



Ayda bir kez tüm yangın tüpleri yukarıdaki kriterler doğrultusunda kontrol edilir.