

JENERATÖR BAKIM KURALLARI

Uygulama Sorumlusu:	Teknik servis Personelleri	Kontrol Sorumlusu:	Teknik Müdür

Çalıştırılmadan Önce Her Gün

- Yağ seviyesini kontrol ediniz.
- Soğutma suyu seviyesini kontrol ediniz.
- Gerekli ise kış şartlarında en düşük ısı derecesine ayarlı antifirizli su ilave ediniz.
- Tanktaki yakıt seviyesini kontrol ediniz.
- Hava temizleyicisi ve tahdit göstergesini kontrol ediniz.
- Yakıt tankı hava tahliyesinin açık olduğunu görünüz.
- Aküleri kontrol ediniz, gerekirse saf su ekleyiniz.
- Akülerin her gözüne ait gaz kaçırma deliklerinin açık olduğunu görünüz.

Her 50 Çalışma Saatinin Sonunda

- Yukarıdaki kontrolleri yapınız ve;
- Yakıt, yağ ve soğutma suyu devrelerindeki muhtemel sızıntıları kontrol ediniz.
- Radyatör kanallarının pislikten tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz.

Her 200 Saatlik Çalışma veya 3 Ay Sonunda

- 4.1 ve 4.2'deki kontrolleri yapınız ve;
- Yağlama yağını yenileyiniz, makineyi çalıştırıp yağ basıncı ve soğutma suyu hararetini kontrol ediniz.
- Hava temizleyicisini ve endükleme sistemini muhtemel arızalar için kontrol ediniz.
- "V" kayışların gerginliğini ve aşınma veya yırtılma olup olmadığını kontrol ediniz.

Her 400 Saatlik Çalışma veya 6 Ay Sonunda

- 4.1-4.2 ve 4.3'deki kontrolleri yapınız ve
- Yağlama yağını ve filtresini değiştiriniz.
- Yakıt filtresini değiştiriniz.
- Boşaltma tapasını açarak, yakıt deposunda biriken su ve pisliği boşaltınız.
- Turbo şarjerlara bağlı borulardan hava ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.

Her 800 Saatlik Çalışma Veya 1 Yıl Sonunda

- Hava endükleme kanallarını kontrol ediniz.
- Turbo şarjer impeller ve difüzörünü kontrol ediniz.
- Yatak klerluslarını kontrol ediniz.
- Soğutma suyu pompasını kontrol ediniz.

Her 1200 Saatlik Çalışma Sonunda

- 4.1-4.2 ve 4.3 ve 4.4 deki kontrolleri yapınız ve;
- Enjektörler ve valf klerenslerini ayarlayınız.
- Soğutma sistemini kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz.

HAZIRLIK - KONTROL Kalite Müdürü ONAY Genel Müdür

SP02 K04/15.01.2024/00

1