

HİDROFOR BAKIM VE KONTROL KURALLARI

Uygulama Sorumlusu:	Teknik servis Personelleri	Kontrol Sorumlusu:	Teknik Müdür
----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------

- Kullanım suyunun rezerv depolarının dolu olup olmadığı kontrol edilir.
- Hidrofor seviye ölçer şamandıralarının depo ve hidrofor pompaları emiş ağızıyla uygun seviyede olup olmadığı kontrol edilir. Seviye ölçer şamandıralar veya elektrotların uygun seviyelerde olup olmadığı kontrol edilir. Hidroforları korumak ve susuz çalışmasını engellemek için Su Yok Seviyesi seviye ölçerlerinin hidrofor emiş ağızından yukarıda olmasına dikkat edilir.
- Rezerv deposu hidrofor emiş ve basma hattı vanalarının açık olup olmadığı kontrol edilir.
- Hidrofor genişleme tanklarının basınçlarının ve hava tanklarının siboplarından hava veya su gelip gelmediği kontrol edilir. 2 ayda bir hidrofor genişleme tankları hava kontrolleri yapılır ve hava eksilmişse havaları tamamlanır.
- Hidrofor emiş vanaları açılır ve doğal su akışıyla hidroforlara suyun gelişi sağlanır ve hidrofor pompaları kenarındaki hava prujörlerinden havaları alınır.
- Hidrofor basınç ayarları yetkili servislerce yapılır. Hidrofor elektrik panosuna enerjisinin gelip gelmediği kontrol edilir. Enerji geliyor ise ikaz ışıklarına bakılır. Depoda su yok veya faz hatası vermiyor ise hidrofor devreye alınır.
- Hidroforlar uzun süre kapalı tutulmaz. Haftada en az 2 kere 5'er dakika çalıştırılır ve genişleme tankı havaları sürekli kontrol edilir.
- Hidrofor tankları senede 1 kez makine mühendisleri odasına kontrol ettirilir.

HAZIRLIK - KONTROL
Kalite Müdürü



SP02 K11/15.01.2024/00

ONAY
Genel Müdür

