

福建省双边电力现货市场 2026 年 4 月连续结算试运行报告

国网福建省电力有限公司

一、结算试运行期间系统供需情况

4 月处于汛期，水电较 3 月多发，市场出现零价频次增加，纯凝火电负荷率为 70.5%。联络线最大外送在 2300 ~ 4800 兆瓦之间。水电多发，每日最大出力均超过 5300 兆瓦。风电波动大，最大出力达 7024 兆瓦，最小出力低至 76 兆瓦。光伏总体少发，个别天数多发，最大出力 12742 兆瓦。

二、现货市场出清情况

结算试运行期间，日均有效报价机组 43 台，日均报价 374.33 元/兆瓦时，最低报价 0 元/兆瓦时，最高报价 800 元/兆瓦时。SCUC 共开机 11 台次，停机 11 台次。

日均出清电量 4.15 亿千瓦时。市场出清日均价 353.57 元/兆瓦时，最高出清价 481 元/兆瓦时，最低出清价 0 元/兆瓦时，日均峰谷价差 176.63 元/兆瓦时。全月产生调频机会成本补偿 431.76 万元。

三、现货市场结算情况

1、清分情况

参与日清分的发电侧经营主体共 230 家，其中火电竞价主体 55 家，接受市场价格火电主体 25 家、储能主体 3 家，风电主体 115 家，光伏主体 20 家，以及核电主体 12 家（核电仅参与日清分，不接受现货市场价格结算）。结算总电量

210.69 亿千瓦时，结算总电费 79.55 亿元，结算均价 377.59 元/兆瓦时。参与日清分的用电侧经营主体（不含代理购电）共 126 家，其中批发用户 7 家，售电公司 119 家。总电量 149.98 亿千瓦时，结算总电费 54.99 亿元，结算均价 366.650 元/兆瓦时。

中长期超缺额回收合计 6508.18 万元。发电侧回收 4755.71 万元，用电侧回收 1752.48 万元。发、用两侧返还金额为各 3381.83 万元。

2、不平衡资金及结算情况

根据测算，本月现货结算试运行产生省内市场发用不平衡费用 2366 万元，取消结构性偏差费用，实际不平衡费用以最终披露数据为准。考虑中长期超欠额回收、不平衡资金分摊后（不考虑新能源机制电价结算），发电侧结算均价 377.47 元/兆瓦时，用电侧结算均价 366.96 元/兆瓦时。

表 各类型经营主体结算价格（元/兆瓦时）

	现货结算均价	市场调节后均价	不平衡清算后均价
发电侧	378.78	378.01	377.47
A 类火电	388.09	386.91	386.41
B 类火电	369.17	370.69	370.09
储能	362.55	362.55	361.95
光伏	306.91	306.91	306.91
核电	370.92	370.92	370.32
风电	344.38	342.83	342.23
用电侧	367.31	366.47	366.96
批发用户	367.42	366.30	366.94
售电公司	366.64	366.11	366.74
电网企业	369.73	367.74	367.74