## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA PRESIDENZA DELLA REGIONE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

## MONITORAGGIO GIORNALIERO VOLUMI INVASATI AD USO POTABILE

## 1 Marzo 2025

n.	Invaso	Ente Gestore	Volume di progetto (ex Legge 584/1994)  [m³]	Quota autorizzata [m s.l.m.]	Volume autorizzato (V <sub>A</sub> ) [m <sup>3</sup> ]	Volume d'interrimento (1)  [m³]	Quota rilevata [m s.l.m.]	<b>Volume</b> [ <i>m</i> <sup>3</sup> ]	Volume utile netto per utilizzatori [m³]	Note	Variazione <sup>(2)</sup> ΔV/V <sub>A</sub> [%]	
1	ANCIPA	ENEL	30.410.000,00	950,00	30.410.000,00	n.d.	948,26	25.746.452,75	23.746.452,75			+ 0,6%
2	CASTELLO	DRAR	21.000.000,00	292,65	19.493.500,00	2.500.000,00	283,10	8.916.000,00	5.368.337,00	(*)		+ 0,0%
3	FANACO	SICILIACQUE	20.700.000,00	677,50	20.700.000,00	n.d.	659,40	3.458.631,00	2.872.314,00			+ 0,2%
4	GARCIA (Mario Francese)	C.B.Occidentale	80.000.000,00	190,00	61.000.000,00	n.d.	177,17	18.008.000,00	12.008.000,00			+ 0,1%
5	PIANA DEGLI ALBANESI	ENEL	32.750.000,00	609,00	25.000.000,00	n.d.	601,91	8.796.355,96	6.796.355,96			+ 0,0%
6	PIANO DEL LEONE	SICILIACQUE	4.150.000,00	828,00	4.150.000,00	1.330.000,00	826,61	3.424.500,00	2.174.500,00			+ 0,3%
7	POMA	DRAR	72.300.000,00	195,60	72.300.000,00	4.490.000,00	182,03	26.082.500,00	18.000.151,00	(*)		+ 0,0%
8	PRIZZI	ENEL	9.250.000,00	638,00	9.250.000,00	n.d.	631,74	3.436.710,03	1.936.710,03			+ 0,2%
9	RAGOLETO (Dirillo)	BIORAFFINERIE DI GELA	20.100.000,00	326,00	17.160.198,00	1.950.000,00	315,50	8.004.971,00	4.504.683,00	(*)		+ 0,0%
10	ROSAMARINA	DRAR	100.000.000,00	164,00	73.034.250,00	7.280.000,00	143,35	18.455.170,00	9.553.322,00	(*)		+ 0,0%
11	SANTA ROSALIA	DRAR	20.000.000,00	378,05	21.080.000,00	0,00	369,78	11.728.762,00	6.700.544,00	(*)		+ 0,0%
12	SCANZANO	DRAR	18.000.000,00	517,00	7.312.775,00	520.000,00	516,33	6.717.894,00	5.688.978,00	(*)		+ 0,0%
	TOTALE		428.660.000,00	/	360.890.723,00	18.070.000,00	/	142.775.946,74	99.350.347,74			+ 0,1%

<sup>(1)</sup> Dove non dispobile (n.d.): in attesa di batimetria dal Gestore;

<sup>(2)</sup> Variazione di volume dal giorno precedente (in percentuale rispetto la capacità massima autorizzata);

<sup>(\*)</sup> Dato aggiornato al 28.02.2025