

राज्यात नवीन पारेषण प्रकल्प उभारणीसाठी
वीजदरावर आधारित स्पर्धात्मक निविदा
प्रक्रिया राबविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया
समन्वयक (Bid Process Coordinator -
BPC) नियुक्त करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.२२३/ऊर्जा-४,

उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग,

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक: १० जुलै, २०२६.

वाचा :

- १) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र.२१४/ऊर्जा-४ दिनांक ०४.०१.२०१९
- २) म.रा.वि.पा.कं.मर्या./सां.का./५२४० दिनांक- १३.०८.२०२४
- ३) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र. क्र. २१४/ऊर्जा-४ दिनांक २१.०८.२०२४
- ४) MSETCL/CO/CE/STU-TBCB/EC/१०th /४०६४ dtd. २०.०५.२०२६.
- ५) MSETCL/CO/CE/STU/TBCB ०-७७१ dtd. १५.०६.२०२६.

प्रस्तावना :-

राज्यातील पारेषण प्रकल्प उभारणीसाठी वीजदरावर आधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया (Tariff Based Competitive Bidding -TBCB) राबविण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक ०४.०१.२०१९ अन्वये अधिकार प्राप्त समिती (Empowered committee) गठीत करण्यात आली आहे.

सदर समितीची दहावी बैठक दि.१२.०५.२०२६ रोजी पार पडली. सदर बैठकीत ०२ प्रकल्पांकरीता निविदा प्रक्रिया समन्वयक (Bid Process Coordinator - BPC) नियुक्तीबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार ०२ प्रकल्पांकरीता निविदा प्रक्रिया समन्वयक (Bid Process Coordinator - BPC) नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यात नवीन पारेषण प्रकल्प उभारणीसाठी वीजदरावर आधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी, अधिकार प्राप्त समितीने (Empowered committee) दहाव्या बैठकीत पुढील ०२ प्रकल्पांकरीता अनुक्रमे १) मेसर्स आरईसी पॉवर डेव्हलपमेंट आणि कन्सल्टिंग लि. (RECPDCL) व २) मेसर्स पीएफसी कन्सल्टिंग लि. (PFCCCL) यांना निविदा प्रक्रिया समन्वयक (Bid Process Coordinator - BPC) म्हणून केलेल्या नियुक्तीस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

Project-1 Establishment of 765/400/220 kV Alkud/Jath (Dist. Sangli)

Sr. No.	Details of Project	Tentative Route Length (km) / Capacity (MVA)	Bid Process Coordinator (BPC)
1	Establishment of Alkud II(Jath) S/s with 4x1500 MVA 765/400 kV ICTs, 2x500 MVA, 400/220 kV ICTs, 1x330 MVAR 765 kV bus reactor, 1x125 MVAR 420 kV bus reactor	4x1500 MVA 765/400 kV ICTS, 2x500 MVA 400/220 kV ICTs, 1x330 MVAR 765 kV bus reactor, 1x125 MVAR 420 kV bus reactor	M/s. REC Power Development & Consultancy Ltd. (RECPDCL)
2	LILO of both circuits of Satara-Kolhapur (PG) 765kV D/c line at Alkud II (Jath)	LILO Length 50 km	
3	Alkud II (Jath) to Alkud (Existing) 400kV D/C line (Quad Moose)	20 km	
4	Alkud II (Jath)- Kandalgaon 765kV D/C line with 330 MVAR switchable line reactors in each circuit at each end.	300 km	
5	LILO of both circuits of Jath-Mhaishal 220 kV D/c line at Alkud II (Jath)	LILO length 5 km	
6	Alkud II (Jath) - Ghatnandre 220 kV S/c line	42 km	
7	Alkud II (Jath) - Wayphale 220 kV S/c line	64 km	
8	LILO of Vita-Khanapur 220 kV S/c line at Alkud II (Jath)	LILO length 60 km	
9	Future Space Provision for 1 x 1500 MVA, 765/400 kV ICT & bays	1 x 1500 MVA, 765/400 kV ICT	
10	Future Space Provision for 1 x 500 MVA, 400/220 kV ICT & bays	1 x 500 MVA, 400/220 kV ICT	
11	Future Space Provision for connectivity to RE Generators 400 kV end bays-04 Nos.		

Project-2 Establishment of 400/220 kV Malegaon (Saundane) S/s, (Dist. Nashik)

Sr. No.	Details of Project	Tentative Route Length (km) / Capacity (MVA)	Bid Process Coordinator (BPC)
1	Establishment of 400/220 kV Malegaon (Saundane) S/s with 2X500MVA, 400/220 kV ICTs, 1x125 MVAR 420 kV bus reactor.	2 x 500MVA, 400/220 kV ICTs, 125 MVAR 420kV Bus reactor-01 No.	M/s. PFC Consulting Ltd. (PFCCL)

2	Malegaon (Saundane) - Pimpalgaon 400 kV D/C line (Quad moose)	80 km	
3	LILO on both Ckt of Dhule-Babhleshwar 400 kV D/C line at proposed 400/220 kV Malegaon (Saundane) along with 63 MVAR switchable line reactor at Malegaon (Saundane) end in each circuit of Dhule-Malegaon (Saundane) section.	LILO length 23 km	
4	LILO of both circuits of Malegaon-Kalwan 220 KV D/C line at Malegaon (Saundane)	LILO length 5 km	
5	LILO of Malegaon-Satana 220 kV S/C line at Malegaon (Saundane)	LILO length 15 km	
6	LILO of both circuits of Malegaon-Manmad 220 kV D/C line at Malegaon (Saundane)	LILO length 2.5 km	
7	Future Space Provision for 1 x 500 MVA, 400/220 kV ICT & bays	1 x 500 MVA, 400/220 kV ICT	
8	Future Space Provision for 220 kV end bays- 04 Nos.		

सदर १) मेसर्स आरईसी पॉवर डेव्हलपमेंट आणि कन्सल्टिंग लि. (RECPDCL) व २) मेसर्स पीएफसी कन्सल्टिंग लि. (PFCCCL) हे दोन्ही निविदा प्रक्रीया समन्वयक Bid Process Coordinator (BPC) हे केंद्रशासनाच्या अधिसूचित नमूद आहेत. तसेच सदर निविदा प्रक्रीया समन्वयकांची नियुक्ती, या संदर्भात ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या व अटींच्या अधीन राहिल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२६०७१०१४३७५८४५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

(नि.भ.सुर्वे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत:

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ३) मा. उप मुख्यमंत्री (नगर विकास), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ४) मा. उप मुख्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क व क्रीडा), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ५) मा. मंत्री (अपारंपारिक ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ७) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

- ९) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १०) अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ११) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई.
- १२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्या, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई.
- १३) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. प्रकाशगंगा, वांद्रे (पूर्व), मुंबई.
- १४) निवडनस्ती (ऊर्जा-४)
